

Informacje o produkcie zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013 - pompa ciepła MultiTherma 12 HD + MultiTherma BASIC 16-25

Model(-e):	MultiTherma 12 HD + MultiTherma BASIC 16-25
Pompa ciepła powietrze/woda	tak
Pompa ciepła woda/woda	nie
Pompa ciepła solanka/woda	nie
Niskotemperaturowa pompa ciepła	nie
Wyposażona w dodatkowy ogrzewacz	nie
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła	nie

	Symbol	Jednostka	Wartość
Znamionowa moc cieplna, zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	P_{rated}	kW	8
Znamionowa moc cieplna, zastosowanie średnotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	P_{rated}	kW	7

Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T_j

$T_j = -7$ °C, zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	P_{dh}	kW	6,6
$T_j = -7$ °C, zastosowanie średnotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	P_{dh}	kW	6,6

$T_j = +2$ °C, zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	P_{dh}	kW	4,4
$T_j = +2$ °C, zastosowanie średnotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	P_{dh}	kW	3,9

$T_j = +7$ °C, zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	P_{dh}	kW	2,7
$T_j = +7$ °C, zastosowanie średnotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	P_{dh}	kW	2,6

$T_j = +12$ °C, zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	P_{dh}	kW	1,2
$T_j = +12$ °C, zastosowanie średnotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	P_{dh}	kW	1,2

T_j = temperatura dwuwartościowa, zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	P_{dh}	kW	8,2
T_j = temperatura dwuwartościowa, zastosowanie średnotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	P_{dh}	kW	7,5

T_j = Graniczna temperatura robocza, zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	P_{dh}	°C	8,2
T_j = Graniczna temperatura robocza, zastosowanie średnotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	P_{dh}	°C	7,5

Pompy ciepła powietrze/woda: $T_j = -15$ °C (jeżeli $TOL < -20$ °C)	P_{dh}	kW	-
Pompy ciepła powietrze/woda: $T_j = -15$ °C (jeżeli $TOL < -20$ °C)	P_{dh}	kW	-

Temperatura dwuwartościowa, zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	T_{biv}	°C	-10
Temperatura dwuwartościowa, zastosowanie średnotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	T_{biv}	°C	-10

Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania, warunki klimatu umiarkowanego	P_{cych}	kW	-
---	------------	----	---

Współczynnik strat, zastosowanie niskotemperaturowe	C_{dh}	-	0,9
Współczynnik strat, zastosowanie średnotemperaturowe	C_{dh}	-	0,9

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	η_s	%	184
--	----------	---	-----

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, zastosowanie średnotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	η_s	%	137
---	----------	---	-----

Deklarowany wskaźnik efektywności przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T_j

$T_j = -7$ °C, zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	COPd	-	3,10
$T_j = -7$ °C, zastosowanie średnotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	COPd	-	2,20

$T_j = +2$ °C, zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	COPd	-	4,42
$T_j = +2$ °C, zastosowanie średnotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	COPd	-	3,34

T _j = +7 °C, zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	COPd	-	6,22
T _j = +7 °C, zastosowanie średnotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	COPd	-	4,74
T _j = +12 °C, zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	COPd	-	6,96
T _j = +12 °C, zastosowanie średnotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	COPd	-	5,78
T _j = temperatura dwuwartościowa, zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	COPd	-	2,55
T _j = temperatura dwuwartościowa, zastosowanie średnotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	COPd	-	1,69
T _j = Graniczna temperatura robocza, zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	COPd	-	2,55
T _j = Graniczna temperatura robocza, zastosowanie średnotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	COPd	-	1,69
Pompy ciepła powietrze/woda: T _j = -15 °C (jeżeli TOL < -20 °C)	COPd	-	-
Pompy ciepła powietrze/woda: T _j = -15 °C (jeżeli TOL < -20 °C)	COPd	-	-
Graniczna temperatura robocza, zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	TOL	°C	-10
Graniczna temperatura robocza, zastosowanie średnotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	TOL	°C	-10
Wydajność w okresie cyklu w interwale, warunki klimatu umiarkowanego	COP _{cyk}	-	-
Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	°C	70

Pobór mocy w trybach innych niż aktywny			
Tryb wyłączenia	P _{OFF}	kW	0,023
Tryb wyłączzonego termostatu	P _{TO}	kW	0,022
Tryb czuwania	P _{SB}	kW	0,023
Tryb włączonej grzałki karteru	P _{CK}	kW	0,0

Ogrzewacz dodatkowy			
Znamionowa moc cieplna, zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	P _{SUP}	kW	0
Znamionowa moc cieplna, zastosowanie średnotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	P _{SUP}	kW	0
Rodzaj pobieranej energii			elektryczna

Pozostałe parametry			
Regulacja wydajności			wydajność zmienna
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnątrz	L _{WA}	dB(A)	29/53
Roczne zużycie energii, zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	Q _{HE}	kWh	3641
Roczne zużycie energii, zastosowanie średnotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego	Q _{HE}	kWh	4418
Znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz	-	m ³ /h	3500

Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła			
Deklarowany profil obciążeń			-
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Q _{elec}	kWh	-
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	kWh	-
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	η _{wh}	%	-
Dzienne zużycie paliwa	Q _{fuel}	kWh	-
Roczne zużycie paliwa	AFC	GJ	-

Dane kontaktowe producenta			
IGLOO Sp. z o.o. Stary Wiśnicz 289, 32-720 Nowy Wiśnicz			

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).

(**) Jeżeli współczynnik Cdh nie został wyznaczony przez pomiar, jako współczynnik strat przyjmuje się wartość domyślną Cdh=0,9.