

ZAŚWIADCZENIE

zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej

BV LCIE CHINA Nr 2166AS11BXH43123, 2166AF11BXH43123
Identyfikator produktu Pompa ciepła
Nr katalogowy AHZ-044HCDS1, AHZ-080HCDS1
Wydany dla Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co., Ltd.,
Adres No. 218, Qianwangang Road, Economic and Technological
Development Zone, Qingdao, Chiny.
Producent Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co., Ltd.
Charakterystyka techniczna 220-240 V~, 50 Hz; klasa I, IPX4
Dla AHZ-044HCDS1: 2,33 kW, 10,53 A, R32/1,17 kg;
Dla AHZ-080HCDS1: 3,85 kW, 17,53 A, R32/1,21 kg;

Przedłożona próbka powyższego urządzenia została przebadana pod kątem zgodności z wymogami oznakowania 
zgodnie z poniższą dyrektywą Unii Europejskiej i normami mającymi zastosowanie:

- Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE

<i>Normy</i>	<i>Nr protokołu z badań</i>	<i>Data protokołu</i>
- EN 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A2:2009 + A13:2012 - EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 - EN 62233:2008	BXH-ESH-P21100150	2021-12-01


Podany powyżej protokół z badań wskazuje, że produkt jest zgodny z uznaną normą (normami), co zapewnia podstawy domniemania
zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w Dyrektywie Unii Europejskiej

Przeprowadzona weryfikacja nie stanowi oceny zgodności produkcji produktu

Oznakowanie  może być umieszczone na wyrobie, jeśli spełnia on wymagania wszystkich odnośnych i obowiązujących dyrektyw UE

Szanghaj (Chiny), 2 grudnia 2021




Roger LUO
Specjalista

Niniejszy dokument nie może być powielany, chyba że w całości, bez pisemnej zgody BV LCIE China. Informacje podane w tym dokumencie odnoszą się
do opisanej próbki urządzenia elektrycznego poddanej badaniu.