

## OŚWIADCZENIE

Producent **Panasonic Marketing Europe GMBH** oświadcza, iż pompy ciepła

1	Jedn. Zew. <b>WH-UD03JE5</b>	Jedn. Wew. Podtyp: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>WH-SDC0305J3E5</b> – 1 fazowa, bez zasobnika CWU, grzałka 3kW;</li><li>▪ <b>WH-ADC0309J3E5</b> – 1 fazowa, z zasobnikiem CWU o poj. 185l, grzałka 3kW;</li><li>▪ <b>WH-ADC0309J3E5B</b> – 1 fazowa, z zasobnikiem CWU o poj. 185l, grzałka 3kW, wbudowany układ 2-strefowy;</li><li>▪ <b>WH-ADC0309J3E5C</b> – 1 fazowa, z zasobnikiem CWU o poj. 185l, grzałka 3kW, jednostka kompaktowa.</li></ul>
2		
3		
4		
5		

Należą do jednego podtypu w danym typoszeregu i spełniają łącznie następujące warunki:

- identyczna konstrukcja obiegu chłodniczego, ten sam czynnik chłodniczy/roboczy;
- ten sam producent, typ i liczba sprężarek;
- ten sam typ elementu rozprężnego;
- ten sam typ skraplacza;
- ten sam typ parownika;
- ten sam typ procesu odszraniania;
- ten sam sterownik i zasada sterowania wydajnością;
- ten sam producent, typ i liczba wentylatorów parownika (w przypadku powietrznych pomp ciepła) i zasada sterowania wydajnością (stała, zmienna lub stopniowana regulacja prędkości obrotowej);
- urządzenia z i bez zaworu czterodrogowego nie mogą być zaliczone do tego samego typoszeregu.

Warszawa  
06.06.2024

Miejscowość, data

Maciej Stawianki

Podpis osoby upoważnionej