

## Test results of the air to water heat pump MHA-V6W/D2N8-B & HB-A60/CD30GN8-B

### Publication of the test results

By signing this legally binding contract, the Heat Pump Test Center is obliged to treat all information about test results and design of the test unit as confidential. The address of the customer and the designation of the test unit are excluded from this contract.

The test report 1 (1 page) and the test report 2 (2 pages) can be published in accordance with the supplement of the WPZ with written approval of the customer. We would like to ask you to provide a legally binding signature on this form in order to publish these results.

At the same time we would like to inform you that all test reports of the WPZ are protected by a copyright ©, which prohibits forwarding them to third parties.

### Indication of modifications to the product and distribution using a different product denomination

All test results are exclusively valid for heat pumps of the same type as tested at the Heat Pump Test Center WPZ. Make and model of the heat pump have to be entirely the same as the one tested in Buchs. All modifications in construction and components of the heat pump have to be indicated immediately to the WPZ.

With your legally binding signature you also confirm, that dimensioning, material selection and fabrication of the tested heat pump is consistent with the heat pump units available for sale.

### Signatures:

Buchs, 21.03.2024

Place and date



Mick Eschmann  
Head of Heat Pump Test Center WPZ

Place and date

Roy Lee  
MBT/ GD Midea Heating  
Ventilating Equipment Co.,Ltd.

MBT/ GD Midea Heating & Ventilating  
Equipment Co.,Ltd.  
attend to Roy Lee  
Penglai Industry Road, Beijiao,  
Shunde, Foshan, Guangdong, 528311  
Republic of China

Thursday, 07.03.2024

**Test report of your air to water heat pump MHA-V6W/D2N8-B & HB-A60/CD30GN8-B  
Publication of the test results on request**

Dear Mr Lee,

enclosed you will find among other things the test report of your air to water heat pump MHA-V6W/D2N8-B & HB-A60/CD30GN8-B. The test of this air to water heat pump has the intern order number LW-652-24-11.

**Publication of test results of your air to water heat pump MHA-V6W/D2N8-B & HB-A60/CD30GN8-B on request**

By signing the enclosed legally binding contract, the Heat Pump Test Center WPZ is obliged to treat all information about test results and design of the test unit as confidential. The address of the customer and the designation of the test unit are excluded from this contract.

The test report 1 (1 page) and the test report 2 (2 pages) can be published in accordance with the supplement of the WPZ with written approval of the customer.:

**Test report 1** This report contains a selected record of data what would be published by WPZ Bulletin and by our web page. This data are displayed in a table. This table also included others manufacturers or distributors.

**Test report 2** This report contains additional measured data. This test report is compiled for people who are interested in technology. The WPZ would provide this information for a fee (two A4-pages).

Test report 3 this full report included the documentation of all measurements and analyses of the corresponding air to water heat pump. This full report is intended for customer only and will not published.

We would like to ask you to provide a legally binding signature on the enclosed report 1 and report 2 to publish these results.

At the same time we would like to inform you that all test reports of the WPZ are protected by a copyright ©, which prohibits forwarding them to third parties.

Best regards,



Mick Eschmann  
Head of Heat Pump Test Center WPZ and Acoustic  
Interstate University of applied Science NTB

Supplement:

- Full test report LW-652-24-11 (test report 3)
- Test report 1 and test report 2 including covering page (double) for legally binding signature and return consignment

## Heat pumps of identical design

According to GD MIDEA HEATING&VENTILATING EQUIPMENT CO., LTD. The heat pumps listed in the table below are considered identical with the tested unit. They have identical:

- a. heating capacity
- b. refrigerant cycle (include refrigerant mass)
- c. heat source and sink medium
- d. main components /operating principle and control strategy
- e. same outdoor casing

| Brand | ODU Model       | IDU Model               |
|-------|-----------------|-------------------------|
| Midea | MHA-V6W/D2N8-B  | HB-A60/CGN8-B           |
| Midea | MHA-V6W/D2N8-B2 | HB-A60/CD30GN8-B        |
| Midea |                 | HB-A60/CDS90GN8-B       |
| Midea |                 | HBT-A100/190CD30GN8-B   |
| Midea |                 | HBT-A100/240CD30GN8-B   |
| Midea |                 | HBT-A100/190CD60GN8-B   |
| Midea |                 | HBT-A100/240CD60GN8-B   |
| Midea |                 | HBT-A100/190CDS90GN8-B  |
| Midea |                 | HBT-A100/240CDS90GN8-B  |
| Midea |                 | HB-A60/CGN8-B2          |
| Midea |                 | HB-A60/CD30GN8-B2       |
| Midea |                 | HB-A60/CDS90GN8-B2      |
| Midea |                 | HBT-A100/190CD30GN8-B2  |
| Midea |                 | HBT-A100/240CD30GN8-B2  |
| Midea |                 | HBT-A100/190CD60GN8-B2  |
| Midea |                 | HBT-A100/240CD60GN8-B2  |
| Midea |                 | HBT-A100/190CDS90GN8-B2 |
| Midea |                 | HBT-A100/240CDS90GN8-B2 |



Veröffentlichung 1 (Luft/Wasser-Wärmepumpe)  
Publication 1 (air to water heat pump)

| Auftraggeber<br>Customer   | Gerät<br>Type  | Prüfbedingungen<br>Test conditions  | low (35°C) - average            |                         |            |            |            |            |            |            |                    |                                  |       |                                    |                                   |    |
|--|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------------------|----|
|  |                |   | A7W30-35                        | A7W26-31 Tblv<br>wärmer | A-10W30-35 | A-7W29-34  | A2W25-30   | A7W22-27   | A12W10-24  | Tblv       | Bivalentpunkt [°C] | Volumenstrom [m <sup>3</sup> /h] | SCOP  | Schalleistungspegel aussen [dB(A)] | Schalleistungspegel innen [dB(A)] |    |
| MBT/ GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd.<br>Penglai Industry Road, Beijing,<br>CN - Shunde, Foshan, Guangdong, 528311 | MHA-V6W/D2N8-B | Kältemittelmenge [kg]<br>R32<br>Kältemittel<br>R32<br>Type of construction<br>c, d<br>Bauart<br>c, d<br>Test number<br>LW-652-24-11<br>Prüfnummer<br>LW-652-24-11 | Heizleistung / Heat. cap. [kW]  | 6.27                    | 3.84       | 5.29       | 5.68       | 3.69       | 2.63       | 3.15       | 5.68               | -7                               | 1.076 | 4.9                                | 46                                | 33 |
|  |                |   | El. Leistung / Input power [kW] | 1.27                    | 0.65       | 1.85       | 1.86       | 0.78       | 0.40       | 0.37       | 0.86               | 3.1                              | 8.6   | 3.1                                | 4.9                               | 46 |
|  |                |   | <b>COP</b> [-]                  | <b>4.9</b>              | <b>5.9</b> | <b>2.9</b> | <b>3.1</b> | <b>4.7</b> | <b>6.5</b> | <b>8.6</b> | <b>3.1</b>         |                                  |       |                                    |                                   |    |

| Auftraggeber<br>Customer   | Gerät<br>Type  | Prüfbedingungen<br>Test conditions  | medium (55°C) - average         |            |            |            |            |            |            |                    |                                  |       |                                    |                                   |    |
|--|----------------|---|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------------------|----|
|  |                |   | A7W47-55                        | A-10W47-55 | A-7W44-52  | A2W34-42   | A7W28-36   | A12W22-30  | Tblv       | Bivalentpunkt [°C] | Volumenstrom [m <sup>3</sup> /h] | SCOP  | Schalleistungspegel aussen [dB(A)] | Schalleistungspegel innen [dB(A)] |    |
| MBT/ GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd.<br>Penglai Industry Road, Beijing,<br>CN - Shunde, Foshan, Guangdong, 528311 | MHA-V6W/D2N8-B | Kältemittelmenge [kg]<br>R32<br>Kältemittel<br>R32<br>Type of construction<br>c, d<br>Bauart<br>c, d<br>Test number<br>LW-652-24-11<br>Prüfnummer<br>LW-652-24-11 | Heizleistung / Heat. cap. [kW]  | 5.86       | 4.38       | 4.93       | 2.94       | 2.79       | 3.38       | 4.93               | -7                               | 0.627 | 3.5                                | 46                                | 33 |
|  |                |   | El. Leistung / Input power [kW] | 1.99       | 2.32       | 2.24       | 0.87       | 0.61       | 0.53       | 2.24               | 6.3                              | 2.2   | 2.2                                | 3.5                               | 46 |
|  |                |   | <b>COP</b> [-]                  | <b>2.9</b> | <b>1.9</b> | <b>2.2</b> | <b>3.4</b> | <b>4.6</b> | <b>6.3</b> | <b>2.2</b>         |                                  |       |                                    |                                   |    |

- Bauart / Type of construction
- Prüfbedingungen / Test conditions
- a Kompaktwärmepumpe für Innenaufstellung  
Compact heat pump for indoor installation
  - b Kompaktwärmepumpe für Aussenaufstellung  
Compact heat pump for outdoor installation
  - c Splitwärmepumpe  
Split heat pump
  - d Leistungserregte Wärmepumpe mit Frequenzumformer  
Output-regulated heat pump with frequency converter
  - e Leistungserregte Wärmepumpe mit 2 Verdichtern  
Output-regulated heat pump with 2 compressors
- A Lufttritttemperatur  
air inlet temperature
  - B Soleeintrittstemperatur  
brine inlet temperature
  - W Wassereintrittstemperatur  
water inlet temperature
  - W Vorlauftemperatur  
water outlet temperature
  - COP Leistungszahl  
Coefficient of performance



Prüfnummer LW-652-24-11  
Test No.

## Veröffentlichung 2 (Luft/Wasser-Wärmepumpe)

2

### Publishment 2 (air to water heat pump)

|                          |   |                                   |                         |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| Auftraggeber<br>Customer | MBT/ GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co.,Ltd.<br>Penglai Industry Road, Beijiao,<br>CN - Shunde, Foshan, Guangdong, 528311 | Datum der Prüfung<br>Date of test | 21.02.2024 - 05.03.2024 |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|

|               |   |                                |                                    |
|---------------|---|--------------------------------|------------------------------------|
| Gerät<br>Type | MBT/ GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co.,Ltd<br>MHA-V6W/D2N8-B & HB-A60/CD30GN8-B<br>SN: 341H554250832040100023 & 341H08501092C010100014 | Bauart<br>Type of construction | Splitwärmepumpe<br>split heat pump |
|---------------|---|--------------------------------|------------------------------------|

|                            |   |   |          |
|----------------------------|---|---|----------|
| Kältemittel<br>Refrigerant | R32                      GWP(100) = 675 | Kältemittelfüllmenge<br>Capacity of refrigerant | 1.500 kg |
|----------------------------|---|---|----------|

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Abtauart<br>Mode of defrosting | Prozessumkehr<br>reversal of process |
|--------------------------------|--------------------------------------|

|  |                                      |                                   |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Senkenvolumenstrom $V_{35}$<br>sink water flow rate $V_{35}$ | 1.076 m <sup>3</sup> h <sup>-1</sup> | Luftvolumenstrom<br>air flow rate |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|

|  |                                      |                             |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| Senkenvolumenstrom $V_{55}$<br>sink water flow rate $V_{55}$ | 0.627 m <sup>3</sup> h <sup>-1</sup> | Gebäsedrehzahl<br>fan speed |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|

|  |  |
|--|--|
| Prüfung wurde gemäss den folgenden Normen durchgeführt<br>Mesures exécutées conformément aux normes<br>Measurements according to the following standards | EN 14511:2022 and EN 14825:2022<br>EN 12102-1:2022 and EN ISO 9614-1:2010<br>EHPA test regulation V2.4 |
|--|--|



Leistungen / Performances / Performances

LW-652-24-11

|   | Prüfbedingung<br>Condition d'essai<br>Test condition | Heizleistung<br>Puis. chauf. moy.<br>Heating capacity<br>kW | elek. Leistung<br>Puis. elec. moy.<br>Input power<br>kW | COP  | Cdh   | CR   | T <sub>VL</sub><br>T <sub>OUT</sub><br>T <sub>OUT</sub><br>°C |
|---|--|---|---|------|-------|------|---|
| 1 | A7W30-35   | 6.268   | 1.269   | 4.94 | -     | -    | -   |
| 2 | A7W26-31 Tbiv warmer                                 | 3.837   | 0.654   | 5.87 | -     | -    | -   |
| 3 | A-15W27.6-32.6 Tbiv colder                           | 4.533   | 1.800   | 2.52 | -     | -    | -   |
| 4 | A2W22-27 B colder                                    | 2.598   | 0.504   | 5.15 | -     | -    | -   |
| A | A-7Wxx-34  | 5.677   | 1.859   | 3.05 | -     | 1.00 | 33.7  |
| B | A2Wxx-30   | 3.692   | 0.780   | 4.74 | -     | 1.00 | 29.8  |
| C | A7Wxx-27   | 2.632   | 0.402   | 6.55 | 0.963 | 0.89 | 27.6  |
| D | A12Wxx-24  | 3.152   | 0.365   | 8.63 | 0.959 | 0.33 | 27.4  |
| E | A-10Wxx-35   | 5.292   | 1.850   | 2.86 | -     | 1.00 | 35.0  |
| F | A-7Wxx-34  | 5.677   | 1.859   | 3.05 | -     | 1.00 | 33.7  |

| climate                 | average                      |
|-------------------------|------------------------------|
| Temperature application | low (35 °C)                  |
| SCOP <sub>on</sub>      | <b>4.88</b> SCOP <b>4.87</b> |
| Labeling                | <b>A+++ / 191.9 %</b>        |
| Pdesignh [kW]           | 6.4                          |
| Q <sub>H</sub> [kWh]    | 14048.8                      |
| Tbivalent [°C]          | -7                           |


|   | Prüfbedingung<br>Condition d'essai<br>Test condition | Heizleistung<br>Puis. chauf. moy.<br>Heating capacity<br>kW | elek. Leistung<br>Puis. elec. moy.<br>Input power<br>kW | COP  | Cdh   | CR   | T <sub>VL</sub><br>T <sub>OUT</sub><br>T <sub>OUT</sub><br>°C |
|---|--|---|---|------|-------|------|---|
| 1 | A7W47-55   | 5.858   | 1.994   | 2.94 | -     | -    | -   |
| A | A-7 / Wxx-52 (73% r.H.)                              | 4.929   | 2.239   | 2.20 | -     | 1.00 | 51.9  |
| B | A2 / Wxx-42 (84% r.H.)                               | 2.940   | 0.874   | 3.36 | -     | 1.00 | 42.0  |
| C | A7 / Wxx-36 (87% r.H.)                               | 2.786   | 0.610   | 4.57 | 0.962 | 0.71 | 37.5  |
| D | A12 / Wxx-30 (89% r.H.)                              | 3.382   | 0.534   | 6.34 | 0.972 | 0.26 | 33.8  |
| E | A-10 / Wxx-55 (68% r.H.)                             | 4.381   | 2.317   | 1.89 | -     | 1.00 | 55.1  |
| F | A-7 / Wxx-52 (73% r.H.)                              | 4.929   | 2.239   | 2.20 | -     | 1.00 | 51.9  |
| 1 | A7W47-55   | 5.858   | 1.994   | 2.94 | -     | -    | -   |
| 2 | -  | -   | -   | -    | -     | -    | -   |
| 3 | -  | -   | -   | -    | -     | -    | -   |
| 4 | -  | -   | -   | -    | -     | -    | -   |

| climate                 | average                      |
|-------------------------|------------------------------|
| Temperature application | Reversible                   |
| SCOP <sub>on</sub>      | <b>3.48</b> SCOP <b>3.47</b> |
| Labeling                | <b>A++ / 136 %</b>           |
| Pdesignh [kW]           | 5.6                          |
| Q <sub>H</sub> [kWh]    | 11776.2                      |
| Tbivalent [°C]          | -7                           |

Pto W 15.0 Psub W 14.6 Pck W 0.0 Poff W 14.6

Einsatzgrenzen / Limites d'utilisation / Operating range

Temperaturbedingungen A-22 / Wxx-18  
 Conditions du température A-22 / Wxx-42.5  
 Temperature conditions -  
 -  
 -



Sicherheitsprüfung nach EN 14511-4 clause 4.5 bestanden / passé avec succès / passed  
 Test de sécurité aux EN 14511-4 clause 4.6 bestanden / passé avec succès / passed  
 Safety test according to

Schalleistungspegel bei / Niveau de puissance acoustique au / Sound power level at A7/W47A7/W47-55

Innenmessung Aussenmessung  
 Mesure intérieure dB(A) 33.1 Mesure extérieure dB(A) ###  
 Indoor measurement Outdoor measurement

Hinweis / Remarque / Notice

###



Von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle akkreditierte Prüfstelle  
Laboratoire d'essai accrédité par le Service d'Accréditation Suisse  
Testing Laboratory accredited by the Swiss Accreditation Service

Akkreditierungs-Nr.  
No. d'accréditation STS 0499  
Accreditation No.

The Swiss Testing Service is one of the signatories to the EAL  
Multilateral Agreement for the recognition of test certificates

Prüfnummer  
No. d'essai LW-652-24-11  
Test No. Version 1

---

**Prüfzertifikat - Luft/Wasser-Wärmepumpe**  
**Certificat d'essai - Pompes à chaleur air-eau**  
**Test certificate - Air to water heat pump**

---

|              |  |                   |                         |
|--------------|--|-------------------|-------------------------|
| Auftraggeber | MBT/ GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co.,Ltd. | Datum der Prüfung |                         |
| Client       | Penglai Industry Road, Beijiao,                        | Date du test      | 21.02.2024 - 05.03.2024 |
| Customer     | CN - Shunde, Foshan, Guangdong, 528311                 | Date of test      |                         |


|       |   |                      |                  |
|-------|---|----------------------|------------------|
| Gerät | MBT/ GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co.,Ltd | Bauart               | Splitwärmepumpe  |
| Type  | MHA-V6W/D2N8-B & HB-A60/CD30GN8-B                     | Type de construction | machine de split |
| Type  | SN: 341H554250832040100023 & 341H08501092C010100014   | Type of construction | split heat pump  |

|             |   |                         |          |
|-------------|---|-------------------------|----------|
| Kältemittel |   | Kältemittelfüllmenge    |          |
| Réfrigérant | R32                      GWP(100) = 675 | Quantité de réfrigérant | 1.500 kg |
| Refrigerant |   | Capacity of refrigerant |          |

|  |  |
|--|--|
| Prüfung wurde gemäss den folgenden Normen durchgeführt | EN 14511:2022 and EN 14825:2022        |
| Mesures exécutées conformément aux normes              | EN 12102-1:2022 and EN ISO 9614-1:2010 |
| Measurements according to the following standards      | EHPA test regulation V2.4              |

Dieses Prüfzertifikat darf ohne schriftliche Zustimmung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden.  
Ce certificat d'essai ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire d'essai.  
This test certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of the testing laboratory.

Messresultate und Messunsicherheiten sind auf der folgenden Seite aufgeführt und sind Teil des Zertifikates.  
Les résultats et les incertitudes de mesure sont donnés aux page suivante et font partie du certificat.  
This measurements, the uncertainties are given on the following page and are part of the certificate.

|                   |   |                |                               |
|-------------------|---|----------------|-------------------------------|
| Stempel und Datum |  | Messort        | Wärmepumpen-Testzentrum WPZ   |
| Timbre et date    |   | Site de mesure | Werdenbergstrasse 4           |
| Stamp and date    |   | Measuring site | CH - 9471 Buchs (Switzerland) |

|            |   |                        |  |
|------------|---|------------------------|--|
| Prüfer     |  | Prüfstellenleiter      |  |
| Contrôleur |   | Chef du Laboratoire    |  |
| Supervisor | R. Rankwiler, Messtechniker   | Head of the Laboratory | M. Eschmann, Dipl. Ing. FH   |

Leistungen / Performances / Performances

LW-652-24-11 / Version 1

|   | Prüfbedingung<br>Condition d'essai<br>Test condition | Heizleistung<br>Puis. chauff. moy.<br>Heating capacity<br>kW | elek. Leistung<br>Puis. elec. moy.<br>Input power<br>kW | COP  | Cdh   | CR   | T <sub>VL</sub><br>T <sub>OUT</sub><br>T <sub>OUT</sub><br>°C |
|---|--|--|---|------|-------|------|---|
| 1 | A7W30-35   | 6.268  | 1.269   | 4.94 | -     | -    | -   |
| 2 | A7W26-31 Tbiv warmer                                 | 3.837  | 0.654   | 5.87 | -     | -    | -   |
| 3 | A-15W27.6-32.6 Tbiv colder                           | 4.533  | 1.800   | 2.52 | -     | -    | -   |
| 4 | A2W22-27 B colder                                    | 2.598  | 0.504   | 5.15 | -     | -    | -   |
| A | A-7W29-34  | 5.677  | 1.859   | 3.05 | -     | 1.00 | 33.7  |
| B | A2W25-30   | 3.692  | 0.780   | 4.74 | -     | 1.00 | 29.8  |
| C | A7W22-27   | 2.632  | 0.402   | 6.55 | 0.963 | 0.89 | 27.6  |
| D | A12W10-24  | 3.152  | 0.365   | 8.63 | 0.959 | 0.33 | 27.4  |
| E | A-10W30-35   | 5.292  | 1.850   | 2.86 | -     | 1.00 | 35.0  |
| F | A-7W29-34  | 5.677  | 1.859   | 3.05 | -     | 1.00 | 33.7  |

| climate                    | average                      |
|----------------------------|------------------------------|
| Temperature application    | low (35 °C)                  |
| SCOP <sub>on</sub>         | <b>4.88</b> SCOP <b>4.87</b> |
| Labeling                   | <b>A+++ / 191.9 %</b>        |
| P <sub>designh</sub> [kW]  | 6.8                          |
| Q <sub>H</sub> [kWh]       | 14048.8                      |
| T <sub>bivalent</sub> [°C] | -7                           |


|   | Prüfbedingung<br>Condition d'essai<br>Test condition | Heizleistung<br>Puis. chauff. moy.<br>Heating capacity<br>kW | elek. Leistung<br>Puis. elec. moy.<br>Input power<br>kW | COP  | Cdh   | CR   | T <sub>VL</sub><br>T <sub>OUT</sub><br>T <sub>OUT</sub><br>°C |
|---|--|--|---|------|-------|------|---|
| 1 | A7W47-55   | 5.858  | 1.994   | 2.94 | -     | -    | -   |
| A | A-7W44-52  | 4.929  | 2.239   | 2.20 | -     | 1.00 | 51.9  |
| B | A2W34-42   | 2.940  | 0.874   | 3.36 | -     | 1.00 | 42.0  |
| C | A7W28-36   | 2.786  | 0.610   | 4.57 | 0.962 | 0.71 | 37.5  |
| D | A12W22-30  | 3.382  | 0.534   | 6.34 | 0.972 | 0.26 | 33.8  |
| E | A-10W47-55   | 4.381  | 2.317   | 1.89 | -     | 1.00 | 55.1  |
| F | A-7W44-52  | 4.929  | 2.239   | 2.20 | -     | 1.00 | 51.9  |
| 1 | -  | -  | -   | -    | -     | -    | -   |
| 2 | -  | -  | -   | -    | -     | -    | -   |
| 3 | -  | -  | -   | -    | -     | -    | -   |
| 4 | -  | -  | -   | -    | -     | -    | -   |

| climate                    | average                      |
|----------------------------|------------------------------|
| Temperature application    | medium (55 °C)               |
| SCOP <sub>on</sub>         | <b>3.48</b> SCOP <b>3.47</b> |
| Labeling                   | <b>A++ / 136 %</b>           |
| P <sub>designh</sub> [kW]  | 5.7                          |
| Q <sub>H</sub> [kWh]       | 11776.2                      |
| T <sub>bivalent</sub> [°C] | -7                           |

P<sub>to</sub> W 15.0 P<sub>sb</sub> W 14.6 P<sub>ck</sub> W - P<sub>off</sub> W 14.6

Einsatzgrenzen / Limites d'utilisation / Operating range

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Temperaturbedingungen     | A-22 / Wxx-18   |
| Conditions du température | A-22 / Wxx-42.5 |
| Temperature conditions    | -               |
|                           | -               |
|                           | -               |
|                           | -               |



|                          |                       |  |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Sicherheitsprüfung nach  | EN 14511-4 clause 4.5 | bestanden / passé avec succès / passed |
| Test de sécurité aux     | EN 14511-4 clause 4.6 | bestanden / passé avec succès / passed |
| Safety test according to |                       |  |

Schallleistungspegel bei / Niveau de puissance acoustique au / Sound power level at A7/W47-55

|                    |            |                     |            |
|--------------------|------------|---------------------|------------|
| Innenmessung       |            | Aussenmessung       |            |
| Mesure intérieure  | dB(A) 33.1 | Mesure extérieure   | dB(A) 46.1 |
| Indoor measurement |            | Outdoor measurement |            |

Hinweis / Remarque / Notice

**Prüfbedingung**  
Test condition

**A7 / W30-35**

**Prüfnummer**  
Test number

**LW-652-24-11**

| Messgrößen<br>Measured variables   | Einheit<br>Unit  | Mittelwert<br>Mean value | abs. Fehler<br>absolute error | rel. Fehler<br>relative error |
|--|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1 Heizleistung</b> (heating capacity)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)        | W  | <b>6268</b>              | ± 99                          | ± 1.57%                       |
| <b>a Heizleistung</b> (heating capacity)   | W  | 6269                     | ± 99                          |                               |
| <b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)   | °C   | 7.00                     | ± 0.07                        |                               |
| <b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)  | °C   | 3.20                     | ± 0.32                        |                               |
| <b>Luftdruck</b> (air pressure)  | hPa  | 972                      | ± 19                          |                               |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)   | %  | 87.3                     | ± 2.6                         |                               |
| <b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)  | °C   | 30.01                    | ± 0.05                        |                               |
| <b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)  | °C   | 35.02                    | ± 0.05                        |                               |
| <b>Massenstrom</b> (mass flow)   | kg h <sup>-1</sup>   | 1075.5                   | ± 5.4                         |                               |
| <b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)                                       | kPa  | -0.15                    | ± 0.00                        |                               |
| <b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)   | min  | -                        |                               |                               |
| <b>Heizdauer</b> (period of heating)   | min  | -                        |                               |                               |
| <b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)                              | %  | -                        |                               |                               |
| <b>Abtauleistung</b> (defrosting output)   | W  | -                        | ± -                           | ± -                           |
| <b>e Niederdruck</b> (low pressure)  | bara   | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)   | °C   | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Hochdruck</b> (high pressure)   | bara   | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)  | °C   | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)                                     | °C   | -                        | ± -                           |                               |
| <b>2 Wirkleistung total</b> (total power input)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump) | W  | <b>1269</b>              | ± 11                          | ± 0.85%                       |
| <b>Wirkleistung</b> (power input)  | W  | 1269                     | ± 11                          |                               |
| <b>Spannung</b> (voltage)  | V  | 232.1                    | ± 0.4                         |                               |
| <b>Stromaufnahme</b> (current consumption)   | A  | 2.01                     | ± 0.04                        |                               |
| <b>Scheinleistung</b> (apparent output)  | VA   | 1396                     | ± 9                           |                               |
| <b>Leistungsfaktor cosφ</b> (power factor)   | -  | 0.91                     | ± 0.01                        |                               |
| <b>3 COP</b> (COP)   | -  | <b>4.939</b>             | ± 0.088                       | ± 1.79%                       |
| <b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)   | °C   | 21.4                     | ± 1.5                         |                               |
| <b>5 Prüfdauer</b> (test duration)   | hh:mm:ss   | 01:10:00                 |                               |                               |
| <b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)  | hh:mm:ss   | 14:07:10                 | 21.02.2024                    | 2024-02-21                    |
| <b>Prüfende</b> (end of test)  | hh:mm:ss   | 15:17:10                 | 21.02.2024                    | 2024-02-21                    |
| <b>6 Bemerkung</b> (remark)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump</li> <li>- Kompressorfrequenz / compressor speed = 63 Hz</li> <li>- Ventilatorrehzahl / fan speed = 550 rpm</li> <li>- EXV = 276 P</li> <li>- Pumpendrehzahl / pump speed = 30%</li> </ul> |                          |                               |                               |
| <b>7 Prüfer</b> (supervisor) R. Rankwiler  | <b>Prüfnorm</b> (test standard)  | EN 14511-2               | EN 14511-3                    | EN 14511-4 clause 4.6         |
|  |  | EN 14825                 |                               |                               |
|  |  |                          |                               | passed                        |
|  |  |                          |                               | passed                        |
|  |  |                          |                               | passed                        |
|  |  |                          |                               | passed                        |

**Prüfbedingung**  
Test condition

**A7 / W26-31 Tbiw warmer**

**Prüfnummer**  
Test number

**LW-652-24-11**

| Messgrößen<br>Measured variables   | Einheit<br>Unit   | Mittelwert<br>Mean value | abs. Fehler<br>absolute error | rel. Fehler<br>relative error |
|--|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1 Heizleistung</b> (heating capacity)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)        | W   | <b>3837</b>              | ± 61                          | ± 1.58%                       |
| <b>a Heizleistung</b> (heating capacity)   | W   | 3841                     | ± 61                          |                               |
| <b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)   | °C  | 7.00                     | ± 0.07                        |                               |
| <b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)  | °C  | 4.04                     | ± 0.32                        |                               |
| <b>Luftdruck</b> (air pressure)  | hPa   | 972                      | ± 19                          |                               |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)   | %   | 87.1                     | ± 2.6                         |                               |
| <b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)  | °C  | 26.00                    | ± 0.04                        |                               |
| <b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)  | °C  | 31.01                    | ± 0.05                        |                               |
| <b>Massenstrom</b> (mass flow)   | kg h <sup>-1</sup>  | 660.8                    | ± 3.3                         |                               |
| <b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)                                       | kPa   | -3.16                    | ± -0.08                       |                               |
| <b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)   | min   | -                        |                               |                               |
| <b>Heizdauer</b> (period of heating)   | min   | -                        |                               |                               |
| <b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)                              | %   | -                        |                               |                               |
| <b>Abtauleistung</b> (defrosting output)   | W   | -                        | ± -                           | ± -                           |
| <b>e Niederdruck</b> (low pressure)  | bara  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Sauggasttemperatur</b> (suction gas temperature)  | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Hochdruck</b> (high pressure)   | bara  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Heissgasttemperatur</b> (hot gas temperature)   | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)                                     | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>2 Wirkleistung total</b> (total power input)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump) | W   | <b>654</b>               | ± 9                           | ± 1.35%                       |
| <b>Wirkleistung</b> (power input)  | W   | 659                      | ± 9                           |                               |
| <b>Spannung</b> (voltage)  | V   | 233.7                    | ± 0.4                         |                               |
| <b>Stromaufnahme</b> (current consumption)   | A   | 1.12                     | ± 0.04                        |                               |
| <b>Scheinleistung</b> (apparent output)  | VA  | 783                      | ± 8                           |                               |
| <b>Leistungsfaktor cosφ</b> (power factor)   | -   | 0.84                     | ± 0.01                        |                               |
| <b>3 COP</b> (COP)   | -   | <b>5.866</b>             | ± 0.122                       | ± 2.08%                       |
| <b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)   | °C  | 20.9                     | ± 1.5                         |                               |
| <b>5 Prüfdauer</b> (test duration)   | hh:mm:ss  | 01:10:00                 |                               |                               |
| <b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)  | hh:mm:ss  | 13:40:30                 | 27.02.2024                    | 2024-02-27                    |
| <b>Prüfende</b> (end of test)  | hh:mm:ss  | 14:50:30                 | 27.02.2024                    | 2024-02-27                    |
| <b>6 Bemerkung</b> (remark)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump</li> <li>- Kompressorfrequenz / compressor speed = 38 Hz</li> <li>- Ventilatorrehzahl / fan speed = 500 rpm</li> <li>- EXV = 164 P</li> <li>- Pumpendrehzahl / pump speed = 28 %</li> </ul> |                          |                               |                               |
| <b>7 Prüfer</b> (supervisor) R. Rankwiler  | <b>Prüfnorm</b> (test standard)   | EN 14511-2               | EN 14511-3                    | EN 14511-4 clause 4.6         |
|  |   | EN 14825                 |                               |                               |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |

**Prüfbedingung**  
Test condition

**A-15 / W27.5-32.5 Tbiv colder**

**Prüfnummer**  
Test number

**LW-652-24-11**

| Messgrößen<br>Measured variables   | Einheit<br>Unit   | Mittelwert<br>Mean value | abs. Fehler<br>absolute error | rel. Fehler<br>relative error |
|--|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1 Heizleistung</b> (heating capacity)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)        | W   | <b>4533</b>              | ± 73                          | ± 1.60%                       |
| <b>a Heizleistung</b> (heating capacity)   | W   | 4541                     | ± 72                          |                               |
| <b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)   | °C  | -15.00                   | ± 0.04                        |                               |
| <b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)  | °C  | -17.98                   | ± 0.21                        |                               |
| <b>Luftdruck</b> (air pressure)  | hPa   | 972                      | ± 19                          |                               |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)   | %   | 70.5                     | ± 2.1                         |                               |
| <b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)  | °C  | 27.46                    | ± 0.04                        |                               |
| <b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)  | °C  | 32.41                    | ± 0.05                        |                               |
| <b>Massenstrom</b> (mass flow)   | kg h <sup>-1</sup>  | 788.8                    | ± 3.9                         |                               |
| <b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)                                       | kPa   | -5.67                    | ± -0.14                       |                               |
| <b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)   | min   | -                        |                               |                               |
| <b>Heizdauer</b> (period of heating)   | min   | -                        |                               |                               |
| <b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)                              | %   | -                        |                               |                               |
| <b>Abtauleistung</b> (defrosting output)   | W   | -                        | ± -                           | ± -                           |
| <b>e Niederdruck</b> (low pressure)  | bara  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)   | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Hochdruck</b> (high pressure)   | bara  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)  | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)                                     | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>2 Wirkleistung total</b> (total power input)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump) | W   | <b>1800</b>              | ± 13                          | ± 0.74%                       |
| <b>Wirkleistung</b> (power input)  | W   | 1809                     | ± 13                          |                               |
| <b>Spannung</b> (voltage)  | V   | 234.9                    | ± 0.4                         |                               |
| <b>Stromaufnahme</b> (current consumption)   | A   | 2.73                     | ± 0.04                        |                               |
| <b>Scheinleistung</b> (apparent output)  | VA  | 1925                     | ± 9                           |                               |
| <b>Leistungsfaktor cosφ</b> (power factor)   | -   | 0.94                     | ± 0.01                        |                               |
| <b>3 COP</b> (COP)   | -   | <b>2.519</b>             | ± 0.044                       | ± 1.76%                       |
| <b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)   | °C  | 19.6                     | ± 1.5                         |                               |
| <b>5 Prüfdauer</b> (test duration)   | hh:mm:ss  | 01:10:00                 |                               |                               |
| <b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)  | hh:mm:ss  | 02:42:10                 | 28.02.2024                    | 2024-02-28                    |
| <b>Prüfende</b> (end of test)  | hh:mm:ss  | 03:52:10                 | 28.02.2024                    | 2024-02-28                    |
| <b>6 Bemerkung</b> (remark)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump</li> <li>- Kompressorfrequenz / compressor speed = 94 Hz</li> <li>- Ventilatorrehzahl / fan speed = 580 rpm</li> <li>- EXV = 190 P</li> <li>- Pumpendrehzahl / pump speed = 34 %</li> </ul> |                          |                               |                               |
| <b>7 Prüfer</b> (supervisor) R. Rankwiler  | <b>Prüfnorm</b> (test standard)   | EN 14511-2               | EN 14511-3                    | EN 14511-4 clause 4.6         |
|  |   | EN 14825                 |                               |                               |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |



**Prüfbedingung**  
Test condition

**A-7 / W29-34 Tbiv**

**Prüfnummer**  
Test number

**LW-652-24-11**

| Messgrößen<br>Measured variables   | Einheit<br>Unit  | Mittelwert<br>Mean value | abs. Fehler<br>absolute error | rel. Fehler<br>relative error |
|--|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1 Heizleistung</b> (heating capacity)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)        | W  | <b>5677</b>              | ± 93                          | ± 1.64%                       |
| <b>a Heizleistung</b> (heating capacity)   | W  | 5685                     | ± 93                          |                               |
| <b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)   | °C   | -6.91                    | ± 0.05                        |                               |
| <b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)  | °C   | -10.59                   | ± 0.25                        |                               |
| <b>Luftdruck</b> (air pressure)  | hPa  | 972                      | ± 19                          |                               |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)   | %  | 73.4                     | ± 2.2                         |                               |
| <b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)  | °C   | 28.99                    | ± 0.04                        |                               |
| <b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)  | °C   | 33.74                    | ± 0.05                        |                               |
| <b>Massenstrom</b> (mass flow)   | kg h <sup>-1</sup>   | 1029.8                   | ± 5.1                         |                               |
| <b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)                                       | kPa  | -3.90                    | ± -0.10                       |                               |
| <b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)   | min  | 3.0                      |                               |                               |
| <b>Heizdauer</b> (period of heating)   | min  | 110.5                    |                               |                               |
| <b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)                              | %  | 2.6                      |                               |                               |
| <b>Abtauleistung</b> (defrosting output)   | W  | 6262                     | ± 113                         | ± 1.80%                       |
| <b>e Niederdruck</b> (low pressure)  | bara   | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)   | °C   | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Hochdruck</b> (high pressure)   | bara   | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)  | °C   | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)                                     | °C   | -                        | ± -                           |                               |
| <b>2 Wirkleistung total</b> (total power input)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump) | W  | <b>1859</b>              | ± 13                          | ± 0.73%                       |
| <b>Wirkleistung</b> (power input)  | W  | 1868                     | ± 13                          |                               |
| <b>Spannung</b> (voltage)  | V  | 233.1                    | ± 0.4                         |                               |
| <b>Stromaufnahme</b> (current consumption)   | A  | 2.84                     | ± 0.04                        |                               |
| <b>Scheinleistung</b> (apparent output)  | VA   | 1981                     | ± 9                           |                               |
| <b>Leistungsfaktor cosφ</b> (power factor)   | -  | 0.94                     | ± 0.01                        |                               |
| <b>3 COP</b> (COP)   | -  | <b>3.054</b>             | ± 0.055                       | ± 1.79%                       |
| <b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)   | °C   | 20.9                     | ± 1.5                         |                               |
| <b>5 Prüfdauer</b> (test duration)   | hh:mm:ss   | 01:53:30                 |                               |                               |
| <b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)  | hh:mm:ss   | 17:12:00                 | 22.02.2024                    | 2024-02-22                    |
| <b>Prüfende</b> (end of test)  | hh:mm:ss   | 19:05:30                 | 22.02.2024                    | 2024-02-22                    |
| <b>6 Bemerkung</b> (remark)  | - Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump<br>- Kompressorfrequenz / compressor speed = 94 Hz<br>- Ventilatorrehzahl / fan speed = 580 rpm<br>- EXV = 232 P<br>- Pumpendrehzahl / pump speed = 35 %<br>- heating time = 110min |                          |                               |                               |
| <b>7 Prüfer</b> (supervisor) R. Rankwiler  | <b>Prüfnorm</b> (test standard)  | EN 14511-2               | EN 14511-3                    | EN 14511-4 clause 4.6         |
|  |  | EN 14825                 |                               |                               |
|  |  |                          |                               | passed                        |
|  |  |                          |                               | passed                        |
|  |  |                          |                               | passed                        |
|  |  |                          |                               | passed                        |

**Prüfbedingung**  
Test condition

**A2 / W25-30 B**

**Prüfnummer**  
Test number

**LW-652-24-11**

| Messgrößen<br>Measured variables   | Einheit<br>Unit   | Mittelwert<br>Mean value | abs. Fehler<br>absolute error | rel. Fehler<br>relative error |
|--|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1 Heizleistung</b> (heating capacity)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)        | W   | <b>3692</b>              | ± 60                          | ± 1.63%                       |
| <b>a Heizleistung</b> (heating capacity)   | W   | 3698                     | ± 60                          |                               |
| <b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)   | °C  | 2.02                     | ± 0.06                        |                               |
| <b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)  | °C  | -0.67                    | ± 0.30                        |                               |
| <b>Luftdruck</b> (air pressure)  | hPa   | 972                      | ± 19                          |                               |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)   | %   | 84.2                     | ± 2.5                         |                               |
| <b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)  | °C  | 25.01                    | ± 0.04                        |                               |
| <b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)  | °C  | 29.82                    | ± 0.04                        |                               |
| <b>Massenstrom</b> (mass flow)   | kg h <sup>-1</sup>  | 660.8                    | ± 3.3                         |                               |
| <b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)                                       | kPa   | -4.25                    | ± -0.11                       |                               |
| <b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)   | min   | 3.0                      |                               |                               |
| <b>Heizdauer</b> (period of heating)   | min   | 123.2                    |                               |                               |
| <b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)                              | %   | 2.4                      |                               |                               |
| <b>Abtauleistung</b> (defrosting output)   | W   | 4357                     | ± 78                          | ± 1.78%                       |
| <b>e Niederdruck</b> (low pressure)  | bara  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Sauggasttemperatur</b> (suction gas temperature)  | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Hochdruck</b> (high pressure)   | bara  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Heissgasttemperatur</b> (hot gas temperature)   | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)                                     | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>2 Wirkleistung total</b> (total power input)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump) | W   | <b>780</b>               | ± 9                           | ± 1.21%                       |
| <b>Wirkleistung</b> (power input)  | W   | 786                      | ± 9                           |                               |
| <b>Spannung</b> (voltage)  | V   | 232.8                    | ± 0.4                         |                               |
| <b>Stromaufnahme</b> (current consumption)   | A   | 1.30                     | ± 0.04                        |                               |
| <b>Scheinleistung</b> (apparent output)  | VA  | 906                      | ± 8                           |                               |
| <b>Leistungsfaktor cosφ</b> (power factor)   | -   | 0.87                     | ± 0.01                        |                               |
| <b>3 COP</b> (COP)   | -   | <b>4.736</b>             | ± 0.096                       | ± 2.03%                       |
| <b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)   | °C  | 20.8                     | ± 1.5                         |                               |
| <b>5 Prüfdauer</b> (test duration)   | hh:mm:ss  | 02:06:10                 |                               |                               |
| <b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)  | hh:mm:ss  | 10:23:30                 | 27.02.2024                    | 2024-02-27                    |
| <b>Prüfende</b> (end of test)  | hh:mm:ss  | 12:29:40                 | 27.02.2024                    | 2024-02-27                    |
| <b>6 Bemerkung</b> (remark)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump</li> <li>- Kompressorfrequenz / compressor speed = 45 Hz</li> <li>- Ventilatorrehzahl / fan speed = 580 rpm</li> <li>- EXV = 160 P</li> <li>- Pumpendrehzahl / pump speed = 30 %</li> </ul> |                          |                               |                               |
| <b>7 Prüfer</b> (supervisor) R. Rankwiler  | <b>Prüfnorm</b> (test standard)   | EN 14511-2               | EN 14511-3                    | EN 14511-4 clause 4.6         |
|  |   | EN 14825                 |                               |                               |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |

**Prüfbedingung**  
Test condition

**A7 / W22-27 C**

**Prüfnummer**  
Test number

**LW-652-24-11**

| Messgrößen<br>Measured variables   | Einheit<br>Unit  | Mittelwert<br>Mean value | abs. Fehler<br>absolute error | rel. Fehler<br>relative error |
|--|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1 Heizleistung</b> (heating capacity)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)        | W  | <b>2632</b>              | ± 42                          | ± 1.59%                       |
| <b>a Heizleistung</b> (heating capacity)   | W  | 2637                     | ± 42                          |                               |
| <b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)   | °C   | 7.00                     | ± 0.07                        |                               |
| <b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)  | °C   | 4.12                     | ± 0.32                        |                               |
| <b>Luftdruck</b> (air pressure)  | hPa  | 972                      | ± 19                          |                               |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)   | %  | 87.1                     | ± 2.6                         |                               |
| <b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)  | °C   | 22.58                    | ± 0.04                        |                               |
| <b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)  | °C   | 27.59                    | ± 0.04                        |                               |
| <b>Massenstrom</b> (mass flow)   | kg h <sup>-1</sup>   | 453.1                    | ± 2.3                         |                               |
| <b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)                                       | kPa  | -5.63                    | ± -0.14                       |                               |
| <b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)   | min  | -                        |                               |                               |
| <b>Heizdauer</b> (period of heating)   | min  | -                        |                               |                               |
| <b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)                              | %  | -                        |                               |                               |
| <b>Abtauleistung</b> (defrosting output)   | W  | -                        | ± -                           | ± -                           |
| <b>e Niederdruck</b> (low pressure)  | bara   | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)   | °C   | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Hochdruck</b> (high pressure)   | bara   | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)  | °C   | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)                                     | °C   | -                        | ± -                           |                               |
| <b>2 Wirkleistung total</b> (total power input)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump) | W  | <b>402</b>               | ± 7                           | ± 1.85%                       |
| <b>Wirkleistung</b> (power input)  | W  | 408                      | ± 7                           |                               |
| <b>Spannung</b> (voltage)  | V  | 232.4                    | ± 0.4                         |                               |
| <b>Stromaufnahme</b> (current consumption)   | A  | 0.80                     | ± 0.04                        |                               |
| <b>Scheinleistung</b> (apparent output)  | VA   | 559                      | ± 7                           |                               |
| <b>Leistungsfaktor cosφ</b> (power factor)   | -  | 0.73                     | ± 0.01                        |                               |
| <b>3 COP</b> (COP)   | -  | <b>6.543</b>             | ± 0.159                       | ± 2.44%                       |
| <b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)   | °C   | 20.9                     | ± 1.5                         |                               |
| <b>5 Prüfdauer</b> (test duration)   | hh:mm:ss   | 01:10:00                 |                               |                               |
| <b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)  | hh:mm:ss   | 13:16:30                 | 26.02.2024                    | 2024-02-26                    |
| <b>Prüfende</b> (end of test)  | hh:mm:ss   | 14:26:30                 | 26.02.2024                    | 2024-02-26                    |
| <b>6 Bemerkung</b> (remark)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump</li> <li>- Kompressorfrequenz / compressor speed = 26 Hz</li> <li>- Ventilatorrehzahl / fan speed = 380 rpm</li> <li>- EXV = 122 P</li> <li>- Pumpendrehzahl / pump speed = 30%</li> </ul> |                          |                               |                               |
| <b>7 Prüfer</b> (supervisor) R. Rankwiler  | <b>Prüfnorm</b> (test standard)  | EN 14511-2               | EN 14511-3                    | EN 14511-4 clause 4.6         |
|  |  | EN 14825                 |                               |                               |
|  |  |                          |                               | passed                        |
|  |  |                          |                               | passed                        |
|  |  |                          |                               | passed                        |
|  |  |                          |                               | passed                        |

**Prüfbedingung**  
Test condition

**A12 / W19-24 D**

**Prüfnummer**  
Test number

**LW-652-24-11**

| Messgrößen<br>Measured variables   | Einheit<br>Unit   | Mittelwert<br>Mean value | abs. Fehler<br>absolute error | rel. Fehler<br>relative error |
|--|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1 Heizleistung</b> (heating capacity)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)        | W   | <b>3152</b>              | ± 50                          | ± 1.59%                       |
| <b>a Heizleistung</b> (heating capacity)   | W   | 3155                     | ± 50                          |                               |
| <b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)   | °C  | 12.00                    | ± 0.07                        |                               |
| <b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)  | °C  | 8.87                     | ± 0.34                        |                               |
| <b>Luftdruck</b> (air pressure)  | hPa   | 972                      | ± 19                          |                               |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)   | %   | 89.1                     | ± 2.7                         |                               |
| <b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)  | °C  | 22.41                    | ± 0.04                        |                               |
| <b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)  | °C  | 27.40                    | ± 0.04                        |                               |
| <b>Massenstrom</b> (mass flow)   | kg h <sup>-1</sup>  | 544.7                    | ± 2.7                         |                               |
| <b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)                                       | kPa   | -2.53                    | ± -0.06                       |                               |
| <b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)   | min   | -                        |                               |                               |
| <b>Heizdauer</b> (period of heating)   | min   | -                        |                               |                               |
| <b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)                              | %   | -                        |                               |                               |
| <b>Abtauleistung</b> (defrosting output)   | W   | -                        | ± -                           | ± -                           |
| <b>e Niederdruck</b> (low pressure)  | bara  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)   | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Hochdruck</b> (high pressure)   | bara  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)  | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)                                     | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>2 Wirkleistung total</b> (total power input)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump) | W   | <b>365</b>               | ± 7                           | ± 1.93%                       |
| <b>Wirkleistung</b> (power input)  | W   | 369                      | ± 7                           |                               |
| <b>Spannung</b> (voltage)  | V   | 232.4                    | ± 0.4                         |                               |
| <b>Stromaufnahme</b> (current consumption)   | A   | 0.75                     | ± 0.04                        |                               |
| <b>Scheinleistung</b> (apparent output)  | VA  | 520                      | ± 7                           |                               |
| <b>Leistungsfaktor cosφ</b> (power factor)   | -   | 0.71                     | ± 0.01                        |                               |
| <b>3 COP</b> (COP)   | -   | <b>8.628</b>             | ± 0.216                       | ± 2.50%                       |
| <b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)   | °C  | 21.0                     | ± 1.5                         |                               |
| <b>5 Prüfdauer</b> (test duration)   | hh:mm:ss  | 01:10:00                 |                               |                               |
| <b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)  | hh:mm:ss  | 17:11:10                 | 01.03.2024                    | 2024-03-01                    |
| <b>Prüfende</b> (end of test)  | hh:mm:ss  | 18:21:10                 | 01.03.2024                    | 2024-03-01                    |
| <b>6 Bemerkung</b> (remark)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump</li> <li>- Kompressorfrequenz / compressor speed = 26 Hz</li> <li>- Ventilatorrehzahl / fan speed = 350 rpm</li> <li>- EXV = 160 P</li> <li>- Pumpendrehzahl / pump speed = 25 %</li> </ul> |                          |                               |                               |
| <b>7 Prüfer</b> (supervisor) R. Rankwiler  | <b>Prüfnorm</b> (test standard)   | EN 14511-2               | EN 14511-3                    | EN 14511-4 clause 4.6         |
|  |   | EN 14825                 |                               |                               |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |

**Prüfbedingung**  
Test condition

**A-10 / W30-35 E**

**Prüfnummer**  
Test number

**LW-652-24-11**

| Messgrößen<br>Measured variables   | Einheit<br>Unit   | Mittelwert<br>Mean value | abs. Fehler<br>absolute error | rel. Fehler<br>relative error |
|--|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1 Heizleistung</b> (heating capacity)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)        | W   | <b>5292</b>              | ± 83                          | ± 1.57%                       |
| <b>a Heizleistung</b> (heating capacity)   | W   | 5296                     | ± 83                          |                               |
| <b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)   | °C  | -10.00                   | ± 0.05                        |                               |
| <b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)  | °C  | -13.46                   | ± 0.23                        |                               |
| <b>Luftdruck</b> (air pressure)  | hPa   | 972                      | ± 19                          |                               |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)   | %   | 69.4                     | ± 2.1                         |                               |
| <b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)  | °C  | 30.00                    | ± 0.05                        |                               |
| <b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)  | °C  | 35.04                    | ± 0.05                        |                               |
| <b>Massenstrom</b> (mass flow)   | kg h <sup>-1</sup>  | 905.0                    | ± 4.5                         |                               |
| <b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)                                       | kPa   | -2.09                    | ± -0.05                       |                               |
| <b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)   | min   | -                        |                               |                               |
| <b>Heizdauer</b> (period of heating)   | min   | -                        |                               |                               |
| <b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)                              | %   | -                        |                               |                               |
| <b>Abtauleistung</b> (defrosting output)   | W   | -                        | ± -                           | ± -                           |
| <b>e Niederdruck</b> (low pressure)  | bara  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Sauggasttemperatur</b> (suction gas temperature)  | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Hochdruck</b> (high pressure)   | bara  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Heissgasttemperatur</b> (hot gas temperature)   | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)                                     | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>2 Wirkleistung total</b> (total power input)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump) | W   | <b>1850</b>              | ± 13                          | ± 0.71%                       |
| <b>Wirkleistung</b> (power input)  | W   | 1855                     | ± 13                          |                               |
| <b>Spannung</b> (voltage)  | V   | 232.9                    | ± 0.4                         |                               |
| <b>Stromaufnahme</b> (current consumption)   | A   | 2.82                     | ± 0.04                        |                               |
| <b>Scheinleistung</b> (apparent output)  | VA  | 1966                     | ± 9                           |                               |
| <b>Leistungsfaktor cosφ</b> (power factor)   | -   | 0.94                     | ± 0.01                        |                               |
| <b>3 COP</b> (COP)   | -   | <b>2.860</b>             | ± 0.049                       | ± 1.73%                       |
| <b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)   | °C  | 20.7                     | ± 1.5                         |                               |
| <b>5 Prüfdauer</b> (test duration)   | hh:mm:ss  | 01:10:00                 |                               |                               |
| <b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)  | hh:mm:ss  | 10:31:10                 | 23.02.2024                    | 2024-02-23                    |
| <b>Prüfende</b> (end of test)  | hh:mm:ss  | 11:41:10                 | 23.02.2024                    | 2024-02-23                    |
| <b>6 Bemerkung</b> (remark)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump</li> <li>- Kompressorfrequenz / compressor speed = 91 Hz</li> <li>- Ventilatorrehzahl / fan speed = 600 rpm</li> <li>- EXV = 204 P</li> <li>- Pumpendrehzahl / pump speed = 30 %</li> </ul> |                          |                               |                               |
| <b>7 Prüfer</b> (supervisor) R. Rankwiler  | <b>Prüfnorm</b> (test standard)   | EN 14511-2               | EN 14511-3                    | EN 14511-4 clause 4.6         |
|  |   | EN 14825                 |                               |                               |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |

**Prüfbedingung**  
Test condition

**A7 / W47-55**

**Prüfnummer**  
Test number

**LW-652-24-11**

| Messgrößen<br>Measured variables   | Einheit<br>Unit   | Mittelwert<br>Mean value | abs. Fehler<br>absolute error | rel. Fehler<br>relative error |
|--|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1 Heizleistung</b> (heating capacity)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)        | W   | <b>5858</b>              | ± 71                          | ± 1.21%                       |
| <b>a Heizleistung</b> (heating capacity)   | W   | 5864                     | ± 71                          |                               |
| <b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)   | °C  | 7.00                     | ± 0.07                        |                               |
| <b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)  | °C  | 3.90                     | ± 0.32                        |                               |
| <b>Luftdruck</b> (air pressure)  | hPa   | 972                      | ± 19                          |                               |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)   | %   | 87.1                     | ± 2.6                         |                               |
| <b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)  | °C  | 46.98                    | ± 0.05                        |                               |
| <b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)  | °C  | 55.03                    | ± 0.06                        |                               |
| <b>Massenstrom</b> (mass flow)   | kg h <sup>-1</sup>  | 627.3                    | ± 3.1                         |                               |
| <b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)                                       | kPa   | -4.58                    | ± -0.11                       |                               |
| <b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)   | min   | -                        |                               |                               |
| <b>Heizdauer</b> (period of heating)   | min   | -                        |                               |                               |
| <b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)                              | %   | -                        |                               |                               |
| <b>Abtauleistung</b> (defrosting output)   | W   | -                        | ± -                           | ± -                           |
| <b>e Niederdruck</b> (low pressure)  | bara  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Sauggasttemperatur</b> (suction gas temperature)  | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Hochdruck</b> (high pressure)   | bara  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Heissgasttemperatur</b> (hot gas temperature)   | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)                                     | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>2 Wirkleistung total</b> (total power input)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump) | W   | <b>1994</b>              | ± 14                          | ± 0.70%                       |
| <b>Wirkleistung</b> (power input)  | W   | 2001                     | ± 14                          |                               |
| <b>Spannung</b> (voltage)  | V   | 232.5                    | ± 0.4                         |                               |
| <b>Stromaufnahme</b> (current consumption)   | A   | 3.05                     | ± 0.04                        |                               |
| <b>Scheinleistung</b> (apparent output)  | VA  | 2126                     | ± 9                           |                               |
| <b>Leistungsfaktor cosφ</b> (power factor)   | -   | 0.94                     | ± 0.01                        |                               |
| <b>3 COP</b> (COP)   | -   | <b>2.937</b>             | ± 0.041                       | ± 1.40%                       |
| <b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)   | °C  | 20.8                     | ± 1.5                         |                               |
| <b>5 Prüfdauer</b> (test duration)   | hh:mm:ss  | 01:10:00                 |                               |                               |
| <b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)  | hh:mm:ss  | 07:20:50                 | 22.02.2024                    | 2024-02-22                    |
| <b>Prüfende</b> (end of test)  | hh:mm:ss  | 08:30:50                 | 22.02.2024                    | 2024-02-22                    |
| <b>6 Bemerkung</b> (remark)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump</li> <li>- Kompressorfrequenz / compressor speed = 66 Hz</li> <li>- Ventilatorrehzahl / fan speed = 550 rpm</li> <li>- EXV = 192 P</li> <li>- Pumpendrehzahl / pump speed = 30 %</li> </ul> |                          |                               |                               |
| <b>7 Prüfer</b> (supervisor) R. Rankwiler  | <b>Prüfnorm</b> (test standard)   | EN 14511-2               | EN 14511-3                    | EN 14511-4 clause 4.6         |
|  |   | EN 14825                 |                               |                               |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |

**Prüfbedingung**  
Test condition

**A-7 / W44-52 Tbiv**

**Prüfnummer**  
Test number

**LW-652-24-11**

| Messgrößen<br>Measured variables   | Einheit<br>Unit   | Mittelwert<br>Mean value | abs. Fehler<br>absolute error | rel. Fehler<br>relative error |
|--|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1 Heizleistung</b> (heating capacity)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)        | W   | <b>4929</b>              | ± 60                          | ± 1.22%                       |
| <b>a Heizleistung</b> (heating capacity)   | W   | 4935                     | ± 60                          |                               |
| <b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)   | °C  | -7.00                    | ± 0.05                        |                               |
| <b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)  | °C  | -10.11                   | ± 0.25                        |                               |
| <b>Luftdruck</b> (air pressure)  | hPa   | 972                      | ± 19                          |                               |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)   | %   | 72.9                     | ± 2.2                         |                               |
| <b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)  | °C  | 43.99                    | ± 0.05                        |                               |
| <b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)  | °C  | 51.88                    | ± 0.06                        |                               |
| <b>Massenstrom</b> (mass flow)   | kg h <sup>-1</sup>  | 538.6                    | ± 2.7                         |                               |
| <b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)                                       | kPa   | -5.19                    | ± -0.13                       |                               |
| <b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)   | min   | -                        |                               |                               |
| <b>Heizdauer</b> (period of heating)   | min   | -                        |                               |                               |
| <b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)                              | %   | -                        |                               |                               |
| <b>Abtauleistung</b> (defrosting output)   | W   | -                        | ± -                           | ± -                           |
| <b>e Niederdruck</b> (low pressure)  | bara  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)   | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Hochdruck</b> (high pressure)   | bara  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)  | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)                                     | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>2 Wirkleistung total</b> (total power input)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump) | W   | <b>2239</b>              | ± 15                          | ± 0.66%                       |
| <b>Wirkleistung</b> (power input)  | W   | 2245                     | ± 15                          |                               |
| <b>Spannung</b> (voltage)  | V   | 233.4                    | ± 0.4                         |                               |
| <b>Stromaufnahme</b> (current consumption)   | A   | 3.38                     | ± 0.04                        |                               |
| <b>Scheinleistung</b> (apparent output)  | VA  | 2366                     | ± 9                           |                               |
| <b>Leistungsfaktor cosφ</b> (power factor)   | -   | 0.95                     | ± 0.01                        |                               |
| <b>3 COP</b> (COP)   | -   | <b>2.202</b>             | ± 0.031                       | ± 1.39%                       |
| <b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)   | °C  | 21.0                     | ± 1.5                         |                               |
| <b>5 Prüfdauer</b> (test duration)   | hh:mm:ss  | 01:10:00                 |                               |                               |
| <b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)  | hh:mm:ss  | 12:03:00                 | 22.02.2024                    | 2024-02-22                    |
| <b>Prüfende</b> (end of test)  | hh:mm:ss  | 13:13:00                 | 22.02.2024                    | 2024-02-22                    |
| <b>6 Bemerkung</b> (remark)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump</li> <li>- Kompressorfrequenz / compressor speed = 85 Hz</li> <li>- Ventilatorrehzahl / fan speed = 580 rpm</li> <li>- EXV = 166 P</li> <li>- Pumpendrehzahl / pump speed = 30 %</li> </ul> |                          |                               |                               |
| <b>7 Prüfer</b> (supervisor) R. Rankwiler  | <b>Prüfnorm</b> (test standard)   | EN 14511-2               | EN 14511-3                    | EN 14511-4 clause 4.6         |
|  |   | EN 14825                 |                               |                               |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |

**Prüfbedingung**  
Test condition

**A2 / W34-42 B**

**Prüfnummer**  
Test number

**LW-652-24-11**

| Messgrößen<br>Measured variables   | Einheit<br>Unit  | Mittelwert<br>Mean value | abs. Fehler<br>absolute error | rel. Fehler<br>relative error |
|--|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1 Heizleistung</b> (heating capacity)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)        | W  | <b>2940</b>              | ± 40                          | ± 1.37%                       |
| <b>a Heizleistung</b> (heating capacity)   | W  | 2944                     | ± 40                          |                               |
| <b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)   | °C   | 2.00                     | ± 0.06                        |                               |
| <b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)  | °C   | -0.23                    | ± 0.30                        |                               |
| <b>Luftdruck</b> (air pressure)  | hPa  | 972                      | ± 19                          |                               |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)   | %  | 84.6                     | ± 2.5                         |                               |
| <b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)  | °C   | 35.66                    | ± 0.05                        |                               |
| <b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)  | °C   | 41.98                    | ± 0.05                        |                               |
| <b>Massenstrom</b> (mass flow)   | kg h <sup>-1</sup>   | 401.3                    | ± 2.0                         |                               |
| <b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)                                       | kPa  | -4.84                    | ± -0.12                       |                               |
| <b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)   | min  | -                        |                               |                               |
| <b>Heizdauer</b> (period of heating)   | min  | -                        |                               |                               |
| <b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)                              | %  | -                        |                               |                               |
| <b>Abtauleistung</b> (defrosting output)   | W  | -                        | ± -                           | ± -                           |
| <b>e Niederdruck</b> (low pressure)  | bara   | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)   | °C   | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Hochdruck</b> (high pressure)   | bara   | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)  | °C   | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)                                     | °C   | -                        | ± -                           |                               |
| <b>2 Wirkleistung total</b> (total power input)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump) | W  | <b>874</b>               | ± 10                          | ± 1.11%                       |
| <b>Wirkleistung</b> (power input)  | W  | 879                      | ± 10                          |                               |
| <b>Spannung</b> (voltage)  | V  | 234.1                    | ± 0.4                         |                               |
| <b>Stromaufnahme</b> (current consumption)   | A  | 1.41                     | ± 0.04                        |                               |
| <b>Scheinleistung</b> (apparent output)  | VA   | 992                      | ± 8                           |                               |
| <b>Leistungsfaktor cosφ</b> (power factor)   | -  | 0.89                     | ± 0.01                        |                               |
| <b>3 COP</b> (COP)   | -  | <b>3.362</b>             | ± 0.059                       | ± 1.77%                       |
| <b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)   | °C   | 20.2                     | ± 1.5                         |                               |
| <b>5 Prüfdauer</b> (test duration)   | hh:mm:ss   | 01:10:00                 |                               |                               |
| <b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)  | hh:mm:ss   | 03:59:40                 | 27.02.2024                    | 2024-02-27                    |
| <b>Prüfende</b> (end of test)  | hh:mm:ss   | 05:09:40                 | 27.02.2024                    | 2024-02-27                    |
| <b>6 Bemerkung</b> (remark)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump</li> <li>- Kompressorfrequenz / compressor speed = 36 Hz</li> <li>- Ventilatorrehzahl / fan speed = 580 rpm</li> <li>- EXV = 102 P</li> <li>- Pumpendrehzahl / pump speed = 28%</li> </ul> |                          |                               |                               |
| <b>7 Prüfer</b> (supervisor) R. Rankwiler  | <b>Prüfnorm</b> (test standard)  | EN 14511-2               | EN 14511-3                    | EN 14511-4 clause 4.6         |
|  |  | EN 14825                 |                               |                               |
|  |  |                          |                               | passed                        |
|  |  |                          |                               | passed                        |
|  |  |                          |                               | passed                        |
|  |  |                          |                               | passed                        |



**Prüfbedingung**  
Test condition

**A7 / W28-36 C**

**Prüfnummer**  
Test number

**LW-652-24-11**

| Messgrößen<br>Measured variables   | Einheit<br>Unit  | Mittelwert<br>Mean value        | abs. Fehler<br>absolute error                                 | rel. Fehler<br>relative error        |
|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| <b>1 Heizleistung</b> (heating capacity)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)        | W  | <b>2786</b>                     | ± 40  | ± 1.42%                              |
| <b>a Heizleistung</b> (heating capacity)   | W  | 2791                            | ± 39  |                                      |
| <b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)   | °C   | 7.00                            | ± 0.07  |                                      |
| <b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)  | °C   | 4.27                            | ± 0.32  |                                      |
| <b>Luftdruck</b> (air pressure)  | hPa  | 972                             | ± 19  |                                      |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)   | %  | 87.1                            | ± 2.6   |                                      |
| <b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)  | °C   | 31.49                           | ± 0.05  |                                      |
| <b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)  | °C   | 37.48                           | ± 0.05  |                                      |
| <b>Massenstrom</b> (mass flow)   | kg h <sup>-1</sup>   | 401.3                           | ± 2.0   |                                      |
| <b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)                                       | kPa  | -5.95                           | ± -0.15   |                                      |
| <b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)   | min  | -                               |   |                                      |
| <b>Heizdauer</b> (period of heating)   | min  | -                               |   |                                      |
| <b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)                              | %  | -                               |   |                                      |
| <b>Abtauleistung</b> (defrosting output)   | W  | -                               | ± -   | ± -                                  |
| <b>e Niederdruck</b> (low pressure)  | bara   | -                               | ± -   |                                      |
| <b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)   | °C   | -                               | ± -   |                                      |
| <b>Hochdruck</b> (high pressure)   | bara   | -                               | ± -   |                                      |
| <b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)  | °C   | -                               | ± -   |                                      |
| <b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)                                     | °C   | -                               | ± -   |                                      |
| <b>2 Wirkleistung total</b> (total power input)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump) | W  | <b>610</b>                      | ± 9   | ± 1.44%                              |
| <b>Wirkleistung</b> (power input)  | W  | 615                             | ± 9   |                                      |
| <b>Spannung</b> (voltage)  | V  | 233.2                           | ± 0.4   |                                      |
| <b>Stromaufnahme</b> (current consumption)   | A  | 1.05                            | ± 0.04  |                                      |
| <b>Scheinleistung</b> (apparent output)  | VA   | 732                             | ± 8   |                                      |
| <b>Leistungsfaktor cosφ</b> (power factor)   | -  | 0.84                            | ± 0.01  |                                      |
| <b>3 COP</b> (COP)   | -  | <b>4.570</b>                    | ± 0.092   | ± 2.02%                              |
| <b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)   | °C   | 20.9                            | ± 1.5   |                                      |
| <b>5 Prüfdauer</b> (test duration)   | hh:mm:ss   | 01:10:00                        |   |                                      |
| <b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)  | hh:mm:ss   | 08:39:00                        | 26.02.2024  | 2024-02-26                           |
| <b>Prüfende</b> (end of test)  | hh:mm:ss   | 09:49:00                        | 26.02.2024  | 2024-02-26                           |
| <b>6 Bemerkung</b> (remark)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump</li> <li>- Kompressorfrequenz / compressor speed = 30 Hz</li> <li>- Ventilatorrehzahl / fan speed = 400 rpm</li> </ul> |                                 |   |                                      |
| <b>7 Prüfer</b> (supervisor)   | R. Rankwiler   | <b>Prüfnorm</b> (test standard) | EN 14511-2<br>EN 14511-3<br>EN 14511-4 clause 4.6<br>EN 14825 | passed<br>passed<br>passed<br>passed |

**Prüfbedingung**  
Test condition

**A12 / W22-30 D**

**Prüfnummer**  
Test number

**LW-652-24-11**

| Messgrößen<br>Measured variables  | Einheit<br>Unit                 | Mittelwert<br>Mean value | abs. Fehler<br>absolute error                                 | rel. Fehler<br>relative error        |
|---|---------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|
| <b>1 Heizleistung</b> (heating capacity)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)   | W                               | <b>3382</b>              | ± 43  | ± 1.27%                              |
| <b>a Heizleistung</b> (heating capacity)  | W                               | 3385                     | ± 43  |                                      |
| <b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)  | °C                              | 12.00                    | ± 0.07  |                                      |
| <b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)   | °C                              | 9.23                     | ± 0.35  |                                      |
| <b>Luftdruck</b> (air pressure)   | hPa                             | 972                      | ± 19  |                                      |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)  | %                               | 89.1                     | ± 2.7   |                                      |
| <b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)   | °C                              | 26.49                    | ± 0.04  |                                      |
| <b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)   | °C                              | 33.75                    | ± 0.05  |                                      |
| <b>Massenstrom</b> (mass flow)  | kg h <sup>-1</sup>              | 401.4                    | ± 2.0   |                                      |
| <b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)  | kPa                             | -3.36                    | ± -0.08   |                                      |
| <b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)  | min                             | -                        |   |                                      |
| <b>Heizdauer</b> (period of heating)  | min                             | -                        |   |                                      |
| <b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)   | %                               | -                        |   |                                      |
| <b>Abtauleistung</b> (defrosting output)  | W                               | -                        | ± -   | ± -                                  |
| <b>e Niederdruck</b> (low pressure)   | bara                            | -                        | ± -   |                                      |
| <b>Sauggasttemperatur</b> (suction gas temperature)   | °C                              | -                        | ± -   |                                      |
| <b>Hochdruck</b> (high pressure)  | bara                            | -                        | ± -   |                                      |
| <b>Heissgasttemperatur</b> (hot gas temperature)  | °C                              | -                        | ± -   |                                      |
| <b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)  | °C                              | -                        | ± -   |                                      |
| <b>2 Wirkleistung total</b> (total power input)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)  | W                               | <b>534</b>               | ± 8   | ± 1.56%                              |
| <b>Wirkleistung</b> (power input)   | W                               | 537                      | ± 8   |                                      |
| <b>Spannung</b> (voltage)   | V                               | 232.4                    | ± 0.4   |                                      |
| <b>Stromaufnahme</b> (current consumption)  | A                               | 0.94                     | ± 0.04  |                                      |
| <b>Scheinleistung</b> (apparent output)   | VA                              | 653                      | ± 8   |                                      |
| <b>Leistungsfaktor cosφ</b> (power factor)  | -                               | 0.82                     | ± 0.01  |                                      |
| <b>3 COP</b> (COP)  | -                               | <b>6.337</b>             | ± 0.128   | ± 2.01%                              |
| <b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)  | °C                              | 20.8                     | ± 1.5   |                                      |
| <b>5 Prüfdauer</b> (test duration)  | hh:mm:ss                        | 01:10:00                 |   |                                      |
| <b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)   | hh:mm:ss                        | 10:27:10                 | 01.03.2024  | 2024-03-01                           |
| <b>Prüfende</b> (end of test)   | hh:mm:ss                        | 11:37:10                 | 01.03.2024  | 2024-03-01                           |
| <b>6 Bemerkung</b> (remark)<br>- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump<br>- Kompressorfrequenz / compressor speed = 30 Hz<br>- Ventilatorrehzahl / fan speed = 400 rpm |                                 |                          | - EXV = 140 P<br>- Pumpendrehzahl / pump speed = 25 %         |                                      |
| <b>7 Prüfer</b> (supervisor) R. Rankwiler   | <b>Prüfnorm</b> (test standard) |                          | EN 14511-2<br>EN 14511-3<br>EN 14511-4 clause 4.6<br>EN 14825 | passed<br>passed<br>passed<br>passed |

**Prüfbedingung**  
Test condition

**A-10 / W47-55 E**

**Prüfnummer**  
Test number

**LW-652-24-11**

| Messgrößen<br>Measured variables   | Einheit<br>Unit   | Mittelwert<br>Mean value | abs. Fehler<br>absolute error | rel. Fehler<br>relative error |
|--|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1 Heizleistung</b> (heating capacity)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)        | W   | <b>4381</b>              | ± 53                          | ± 1.21%                       |
| <b>a Heizleistung</b> (heating capacity)   | W   | 4386                     | ± 53                          |                               |
| <b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)   | °C  | -10.00                   | ± 0.05                        |                               |
| <b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)  | °C  | -12.46                   | ± 0.24                        |                               |
| <b>Luftdruck</b> (air pressure)  | hPa   | 972                      | ± 19                          |                               |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)   | %   | 69.3                     | ± 2.1                         |                               |
| <b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)  | °C  | 46.98                    | ± 0.05                        |                               |
| <b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)  | °C  | 55.10                    | ± 0.06                        |                               |
| <b>Massenstrom</b> (mass flow)   | kg h <sup>-1</sup>  | 465.5                    | ± 2.3                         |                               |
| <b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)                                       | kPa   | -5.64                    | ± -0.14                       |                               |
| <b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)   | min   | -                        |                               |                               |
| <b>Heizdauer</b> (period of heating)   | min   | -                        |                               |                               |
| <b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)                              | %   | -                        |                               |                               |
| <b>Abtauleistung</b> (defrosting output)   | W   | -                        | ± -                           | ± -                           |
| <b>e Niederdruck</b> (low pressure)  | bara  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)   | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Hochdruck</b> (high pressure)   | bara  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)  | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)                                     | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>2 Wirkleistung total</b> (total power input)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump) | W   | <b>2317</b>              | ± 15                          | ± 0.66%                       |
| <b>Wirkleistung</b> (power input)  | W   | 2323                     | ± 15                          |                               |
| <b>Spannung</b> (voltage)  | V   | 232.4                    | ± 0.4                         |                               |
| <b>Stromaufnahme</b> (current consumption)   | A   | 3.50                     | ± 0.04                        |                               |
| <b>Scheinleistung</b> (apparent output)  | VA  | 2437                     | ± 9                           |                               |
| <b>Leistungsfaktor cosφ</b> (power factor)   | -   | 0.95                     | ± 0.01                        |                               |
| <b>3 COP</b> (COP)   | -   | <b>1.891</b>             | ± 0.026                       | ± 1.38%                       |
| <b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)   | °C  | 20.7                     | ± 1.5                         |                               |
| <b>5 Prüfdauer</b> (test duration)   | hh:mm:ss  | 01:10:00                 |                               |                               |
| <b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)  | hh:mm:ss  | 14:31:10                 | 23.02.2024                    | 2024-02-23                    |
| <b>Prüfende</b> (end of test)  | hh:mm:ss  | 15:41:10                 | 23.02.2024                    | 2024-02-23                    |
| <b>6 Bemerkung</b> (remark)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump</li> <li>- Kompressorfrequenz / compressor speed = 86 Hz</li> <li>- Ventilatorrehzahl / fan speed = 580 rpm</li> <li>- EXV = 148 P</li> <li>- Pumpendrehzahl / pump speed = 30 %</li> </ul> |                          |                               |                               |
| <b>7 Prüfer</b> (supervisor) R. Rankwiler  | <b>Prüfnorm</b> (test standard)   | EN 14511-2               | EN 14511-3                    | EN 14511-4 clause 4.6         |
|  |   | EN 14825                 |                               |                               |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |

**Prüfbedingung**  
Test condition

**A2 / W22-27 B colder**


**Prüfnummer**  
Test number

**LW-652-24-11**


| Messgrößen<br>Measured variables   | Einheit<br>Unit   | Mittelwert<br>Mean value | abs. Fehler<br>absolute error | rel. Fehler<br>relative error |
|--|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1 Heizleistung</b> (heating capacity)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)        | W   | <b>2598</b>              | ± 41                          | ± 1.58%                       |
| <b>a Heizleistung</b> (heating capacity)   | W   | 2602                     | ± 41                          |                               |
| <b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)   | °C  | 2.00                     | ± 0.06                        |                               |
| <b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)  | °C  | -0.37                    | ± 0.30                        |                               |
| <b>Luftdruck</b> (air pressure)  | hPa   | 972                      | ± 19                          |                               |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)   | %   | 83.4                     | ± 2.5                         |                               |
| <b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)  | °C  | 23.01                    | ± 0.04                        |                               |
| <b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)  | °C  | 28.03                    | ± 0.04                        |                               |
| <b>Massenstrom</b> (mass flow)   | kg h <sup>-1</sup>  | 447.1                    | ± 2.2                         |                               |
| <b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)                                       | kPa   | -4.60                    | ± -0.12                       |                               |
| <b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)   | min   | -                        |                               |                               |
| <b>Heizdauer</b> (period of heating)   | min   | -                        |                               |                               |
| <b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)                              | %   | -                        |                               |                               |
| <b>Abtauleistung</b> (defrosting output)   | W   | -                        | ± -                           | ± -                           |
| <b>e Niederdruck</b> (low pressure)  | bara  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)   | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Hochdruck</b> (high pressure)   | bara  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)  | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)                                     | °C  | -                        | ± -                           |                               |
| <b>2 Wirkleistung total</b> (total power input)<br>inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump) | W   | <b>504</b>               | ± 8                           | ± 1.59%                       |
| <b>Wirkleistung</b> (power input)  | W   | 509                      | ± 8                           |                               |
| <b>Spannung</b> (voltage)  | V   | 231.4                    | ± 0.4                         |                               |
| <b>Stromaufnahme</b> (current consumption)   | A   | 0.94                     | ± 0.04                        |                               |
| <b>Scheinleistung</b> (apparent output)  | VA  | 649                      | ± 7                           |                               |
| <b>Leistungsfaktor cosφ</b> (power factor)   | -   | 0.78                     | ± 0.01                        |                               |
| <b>3 COP</b> (COP)   | -   | <b>5.155</b>             | ± 0.116                       | ± 2.24%                       |
| <b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)   | °C  | 20.8                     | ± 1.5                         |                               |
| <b>5 Prüfdauer</b> (test duration)   | hh:mm:ss  | 01:10:00                 |                               |                               |
| <b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)  | hh:mm:ss  | 15:42:20                 | 29.02.2024                    | 2024-02-29                    |
| <b>Prüfende</b> (end of test)  | hh:mm:ss  | 16:52:20                 | 29.02.2024                    | 2024-02-29                    |
| <b>6 Bemerkung</b> (remark)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump</li> <li>- Kompressorfrequenz / compressor speed = 30 Hz</li> <li>- Ventilatorrehzahl / fan speed = 580 rpm</li> <li>- EXV = 114 P</li> <li>- Pumpendrehzahl / pump speed = 28 %</li> </ul> |                          |                               |                               |
| <b>7 Prüfer</b> (supervisor) R. Rankwiler  | <b>Prüfnorm</b> (test standard)   | EN 14511-2               | EN 14511-3                    | EN 14511-4 clause 4.6         |
|  |   | EN 14825                 |                               |                               |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |
|  |   |                          |                               | passed                        |

|  | Einheit<br>Unit | Bemerkungen<br>Remarks                           |
|--|-----------------|--|
| 1 <b>Quelle ein/aus (Lüfter ausgeschaltet)</b><br>source on/off (fan off)                | hh:mm           | 10:42 - 11:18<br>Prüfung bestanden (test passed) |
| 2 <b>Senke ein/aus (Umwälzpumpe ausgeschaltet)</b><br>sink on/off (circulation pump off) | hh:mm           | 11:48 - 12:18<br>Prüfung bestanden (test passed) |
| 3 <b>Netz ein/aus (Stromausfall)</b><br>electric circuit on/off (power outage)           | hh:mm           | 13:01<br>Prüfung bestanden (test passed)         |

**Quellentemperatur (source temperature)**



**Senkentemperatur (sink temperature)**



|                                       |          |          |            |            |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|------------|
| 4 <b>Prüfdauer</b> (test duration)    | hh:mm:ss | 03:08:50 |            |            |
| <b>Prüfbeginn</b> (beginning of test) | hh:mm:ss | 10:22:00 | 04.03.2024 | 2024-03-04 |
| <b>Prüfende</b> (end of test)         | hh:mm:ss | 13:30:50 | 04.03.2024 | 2024-03-04 |

5 **Bemerkung** (remark)

6 **Prüfer** (supervisor) R. Rankwiler, Messtechniker **Prüfnorm** (test standard) EN 14511-4 cause 4.4 passed  
EN 14511-4 cause 4.5 passed



Von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle akkreditierte Prüfstelle  
Laboratoire d'essai accrédité par le Service d'Accréditation Suisse  
Testing Laboratory accredited by the Swiss Accreditation Service

Akkreditierungs-Nr.  
No. d'accréditation STS 0499  
Accreditation No.

The Swiss Testing Service is one of the signatories to the EAL  
Multilateral Agreement for the recognition of test certificates

Prüfnummer LW-652-24-11  
No. d'essai -  
Test No. Version 1

---

**Prüfzertifikat - Schalleistungspegel**  
**Certificat d'essai - Niveau de puissance acoustique**  
**Test certificate - Sound power level**

---

|  |  |                                       |                    |
|--|--|---------------------------------------|--------------------|
| Auftraggeber   | MBT/ GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co.,Ltd. | Datum der Prüfung                     |                    |
| Client   | Penglai Industry Road, Beijiao,                        | Date du test                          | 05.03.2024         |
| Customer   | CN - Shunde, Foshan, Guangdong, 528311                 | Date of test                          |                    |
| Gerät  | MBT/ GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co.,Ltd  | Messobjekt                            | Innenmessung       |
| Type   | MHA-V6W/D2N8-B & HB-A60/CD30GN8-B                      | Object de mesure                      | Mesure interieure  |
| Type   | SN: 341H554250832040100023 & 341H08501092C010100C      | Measuring object                      | Indoor measurement |
| Prüfbedingung  | <b>A7 / W47-55 ErP</b>                                 | Genauigkeitsklasse                    |                    |
| Condition d'essai                                    | compressor speed = 34 Hz                               | Precision classe                      | 2                  |
| Test condition                                       | fan speed = 300 rpm                                    | Accuracy class                        |                    |
| Schalleistungspegel                                  |  | Messunsicherheit                      |                    |
| Niveau de puissance acoustique dB(A)                 | 33.1   | Ecart type                            | dB ± 1.5           |
| Sound power level                                    |  | Standard deviation                    |                    |
| Messung wurde gemäss der folgenden Norm durchgeführt |  | EN ISO 9614-1 and EN 12102-1          |                    |
| Mesures exécutées conformément aux normes            |  | NF 414 rev13 / RS 6C003-2018 LCP Rev1 |                    |
| Measurement regarding the following standard         |  | EHPA test regulation V2.4             |                    |

Dieses Prüfzertifikat darf ohne schriftliche Zustimmung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden.  
Ce certificat d'essai ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire d'essai.  
This test certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of the testing laboratory.

Stempel und Datum  
Timbre et date  
Stamp and date

 05.03.2024

Prüfer  
Contrôleur  
Supervisor

  
R. Rankwiler, Messtechniker

Messort  
Site de mesure  
Measuring site

Wärmepumpen-Testzentrum WPZ  
Werdenbergstrasse 4  
CH-9471 Buchs (Switzerland)



Verwendete Messgeräte / Employer d'appareillage de mesure / Measuring instruments in use

| Bezeichnung / Description / Description   | Gerät / Type / Type  | Seriennr. / No. de Série / Serial no. |
|---|--|---------------------------------------|
| Real Time Analyzer  | 01 dB-Metravib<br>PCMCIA-Card  | #1912<br>#0001912                     |
| Auswertesoftware<br>Utilisation de software<br>Analysis software                                  | dBFA<br>Excel-Sheet  | Version 4.7.01<br>Version 1.0/me      |
| Intensitätssonde<br>Sonde de intensité<br>Intensity sonde   | G.R.A.S Typ 50AI-B   | 38213                                 |
| Mikrofonpaar<br>Couple de microphone<br>Couple of microphone                                      | Typ 40 AK  | 49855<br>49876                        |
| Vorverstärker<br>Amplificateur d'entrée<br>Pre-amplifier  | Typ 26AA   | 48806<br>48807                        |
| Zuordnung   | Kanal A - Vorverstärker 48806 - Mikrofon 49855<br>Kanal B - Vorverstärker 48807 - Mikrofon 49876                       |                                       |
| Attribution   | Canal A - Amplificateur d'entrée 48806 - Microphone 49855<br>Canal B - Amplificateur d'entrée 48807 - Microphone 49876 |                                       |
| Attribution   | Channel A - Pre-amplifier 48806 - Microphone 49855<br>Channel B - Pre-amplifier 48807 - Microphone 49876               |                                       |
| Zubehör<br>Accessoire<br>Accessory  | Windschirm (Ellipsoid)<br>Abat-vent (ellipsoïde)<br>Wind deflector (ellipsoid)   | -<br>-<br>-                           |
| Kabel 5 m<br>Câble 5 m<br>Cable 5m  | AC0002   | -                                     |
| Schallintensitätskalibrator<br>Calibratore d'intensité acoustique<br>Sound intensity calibrator   | G.R.A.S Typ 51AB   | 49049                                 |
| Akustischer Kalibrator Klasse 1<br>Calibratore acoustique classe 1<br>Acoustic calibrator class 1 | Nor1251  | 29926                                 |



Messresultate mit Genauigkeitsklasse 1 / Résultat de mesure avec precision classe 1 / Measurement result with accuracy class 1

| Third band<br>[dB]     | L <sub>w</sub><br>[dB] | Criteria 1     |                |                                 | Criteria 2     |                                     | Criteria 3                           | All criterias<br>passed? | L <sub>w,A</sub><br>[dB(A)] |            |
|------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|
|                        |                        | F <sub>2</sub> | L <sub>d</sub> | L <sub>d</sub> > F <sub>2</sub> | F <sub>3</sub> | F <sub>3</sub> - F <sub>2</sub> ≤ 3 | N - CF <sub>4</sub> <sup>2</sup> ≥ 0 |                          |                             |            |
| 50                     | NEGATIV                | 3.5            | 16.6           | OK                              | 8.6            | -                                   | -                                    | no                       | NEGATIV                     | s          |
| 63                     | NEGATIV                | 2.4            | 14.9           | OK                              | 6.9            | -                                   | -                                    | no                       | NEGATIV                     | s          |
| 80                     | 34.9                   | 2.6            | 13.8           | OK                              | 8.3            | -                                   | -                                    | no                       | 12.4                        | w          |
| 100                    | NEGATIV                | 6.9            | 16.6           | OK                              | 12.4           | -                                   | -                                    | no                       | NEGATIV                     | s          |
| 125                    | 34.2                   | 7.5            | 16.5           | OK                              | 10.0           | OK                                  | -                                    | no                       | 18.1                        | u          |
| 160                    | NEGATIV                | 8.4            | 16.6           | OK                              | 14.1           | -                                   | OK                                   | no                       | NEGATIV                     | s          |
| 200                    | 27.8                   | 10.6           | 16.6           | OK                              | 12.2           | OK                                  | -                                    | no                       | 16.9                        | u          |
| 250                    | 36.0                   | 6.1            | 16.6           | OK                              | 6.1            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 27.4                        | <<< passed |
| 315                    | 21.6                   | 11.6           | 16.6           | OK                              | 17.3           | -                                   | -                                    | no                       | 15.0                        | u          |
| 400                    | 28.9                   | 9.9            | 16.6           | OK                              | 11.0           | OK                                  | OK                                   | yes                      | 24.1                        | <<< passed |
| 500                    | 24.3                   | 10.0           | 16.6           | OK                              | 12.8           | OK                                  | -                                    | no                       | 21.1                        | u          |
| 630                    | 23.1                   | 6.1            | 16.6           | OK                              | 13.5           | -                                   | -                                    | no                       | 21.2                        | u          |
| 800                    | 22.6                   | 6.5            | 16.6           | OK                              | 6.5            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 21.8                        | u          |
| 1k                     | 24.3                   | 4.6            | 16.6           | OK                              | 6.4            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 24.3                        | <<< passed |
| 1.25k                  | 23.2                   | 5.3            | 16.6           | OK                              | 5.3            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 23.8                        | <<< passed |
| 1.6k                   | 14.2                   | 8.3            | 16.6           | OK                              | 12.2           | -                                   | -                                    | no                       | 15.2                        | u          |
| 2k                     | 7.4                    | 7.3            | 16.6           | OK                              | 15.7           | -                                   | -                                    | no                       | 8.6                         | u          |
| 2.5k                   | 13.5                   | 7.7            | 16.6           | OK                              | 7.9            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 14.8                        | u          |
| 3.15k                  | 17.8                   | 5.3            | 16.6           | OK                              | 5.3            | OK                                  | -                                    | no                       | 19.0                        | u          |
| 4k                     | 9.0                    | 7.0            | 16.6           | OK                              | 10.8           | -                                   | -                                    | no                       | 10.0                        | u          |
| 5k                     | 11.9                   | 10.0           | 16.6           | OK                              | 10.9           | OK                                  | -                                    | no                       | 12.4                        | u          |
| 6.3k                   | 13.4                   | 5.2            | 15.2           | OK                              | 8.2            | OK                                  | -                                    | no                       | 13.3                        | w          |
| <b>L<sub>w,A</sub></b> |                        |                |                |                                 |                |                                     |                                      |                          | <b>33.1</b>                 |            |

Legende / Legend

- <<< passed      Terzbänder mit dieser Bezeichnung sind für die Genauigkeit des A-bewerteten Gesamtschalleistungspegel L<sub>w,A</sub> massgebend.  
Mit "<<< passed" ist die geforderte Genauigkeitsklasse erfüllt.  
Third bands with this description are significant for accuracy of A-weighted total sound power level L<sub>w,A</sub>.  
Required accuracy class is passed with "<<< passed".
- <<< no passed      Terzbänder mit dieser Bezeichnung sind für die Genauigkeit des A-bewerteten Gesamtschalleistungspegel L<sub>w,A</sub> massgebend.  
Mit "<<< no passed" ist die geforderte Genauigkeitsklasse nicht erfüllt.  
Third bands with this description are significant for accuracy of A-weighted total sound power level L<sub>w,A</sub>.  
Required accuracy class isn't passed with "<<< no passed".
- u      Terzbänder mit dieser Bezeichnung sind für die Genauigkeit des A-bewerteten Gesamtschalleistungspegel L<sub>w,A</sub> unbedeutend, werden aber bei der Berechnung des L<sub>w,A</sub> berücksichtigt.  
Third bands with this description aren't significant for accuracy of A-weighted total sound power level L<sub>w,A</sub>, but shall be regarded on Calculation of L<sub>w,A</sub>.
- s and w      Terzbänder mit dieser Bezeichnung werden bei der Berechnung des L<sub>w,A</sub> nicht berücksichtigt.  
Third bands with this description shall not be regarded on Calculation of L<sub>w,A</sub>.





Messresultate mit Genauigkeitsklasse 2 / Résultat de mesure avec précision classe 2 / Measurement result with accuracy class 2


| Third band<br>[dB]     | L <sub>w</sub><br>[dB] | Criteria 1     |                |                                 | Criteria 2     |                                     | Criteria 3                           | All criterias<br>passed? | L <sub>w,A</sub><br>[dB(A)] |            |
|------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|
|                        |                        | F <sub>2</sub> | L <sub>d</sub> | L <sub>d</sub> > F <sub>2</sub> | F <sub>3</sub> | F <sub>3</sub> - F <sub>2</sub> ≤ 3 | N - CF <sub>4</sub> <sup>2</sup> ≥ 0 |                          |                             |            |
| 50                     | NEGATIV                | 3.5            | 16.6           | OK                              | 8.6            | -                                   | -                                    | no                       | NEGATIV                     | s          |
| 63                     | NEGATIV                | 2.4            | 14.9           | OK                              | 6.9            | -                                   | -                                    | no                       | NEGATIV                     | s          |
| 80                     | 34.9                   | 2.6            | 13.8           | OK                              | 8.3            | -                                   | -                                    | no                       | 12.4                        | w          |
| 100                    | NEGATIV                | 6.9            | 16.6           | OK                              | 12.4           | -                                   | -                                    | no                       | NEGATIV                     | s          |
| 125                    | 34.2                   | 7.5            | 16.5           | OK                              | 10.0           | OK                                  | -                                    | no                       | 18.1                        | u          |
| 160                    | NEGATIV                | 8.4            | 16.6           | OK                              | 14.1           | -                                   | -                                    | no                       | NEGATIV                     | s          |
| 200                    | 27.8                   | 10.6           | 16.6           | OK                              | 12.2           | OK                                  | -                                    | no                       | 16.9                        | u          |
| 250                    | 36.0                   | 6.1            | 16.6           | OK                              | 6.1            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 27.4                        | <<< passed |
| 315                    | 21.6                   | 11.6           | 16.6           | OK                              | 17.3           | -                                   | -                                    | no                       | 15.0                        | u          |
| 400                    | 28.9                   | 9.9            | 16.6           | OK                              | 11.0           | OK                                  | OK                                   | yes                      | 24.1                        | <<< passed |
| 500                    | 24.3                   | 10.0           | 16.6           | OK                              | 12.8           | OK                                  | -                                    | no                       | 21.1                        | u          |
| 630                    | 23.1                   | 6.1            | 16.6           | OK                              | 13.5           | -                                   | -                                    | no                       | 21.2                        | u          |
| 800                    | 22.6                   | 6.5            | 16.6           | OK                              | 6.5            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 21.8                        | u          |
| 1k                     | 24.3                   | 4.6            | 16.6           | OK                              | 6.4            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 24.3                        | <<< passed |
| 1.25k                  | 23.2                   | 5.3            | 16.6           | OK                              | 5.3            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 23.8                        | <<< passed |
| 1.6k                   | 14.2                   | 8.3            | 16.6           | OK                              | 12.2           | -                                   | -                                    | no                       | 15.2                        | u          |
| 2k                     | 7.4                    | 7.3            | 16.6           | OK                              | 15.7           | -                                   | -                                    | no                       | 8.6                         | u          |
| 2.5k                   | 13.5                   | 7.7            | 16.6           | OK                              | 7.9            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 14.8                        | u          |
| 3.15k                  | 17.8                   | 5.3            | 16.6           | OK                              | 5.3            | OK                                  | -                                    | no                       | 19.0                        | u          |
| 4k                     | 9.0                    | 7.0            | 16.6           | OK                              | 10.8           | -                                   | -                                    | no                       | 10.0                        | u          |
| 5k                     | 11.9                   | 10.0           | 16.6           | OK                              | 10.9           | OK                                  | -                                    | no                       | 12.4                        | u          |
| 6.3k                   | 13.4                   | 5.2            | 15.2           | OK                              | 8.2            | OK                                  | -                                    | no                       | 13.3                        | w          |
| <b>L<sub>w,A</sub></b> |                        |                |                |                                 |                |                                     |                                      |                          | <b>33.1</b>                 |            |

Legende / Legend

- <<< passed      Terzbänder mit dieser Bezeichnung sind für die Genauigkeit des A-bewerteten Gesamtschalleistungspegel L<sub>w,A</sub> massgebend.  
Mit "<<< passed" ist die geforderte Genauigkeitsklasse erfüllt.  
Third bands with this description are significant for accuracy of A-weighted total sound power level L<sub>w,A</sub>.  
Required accuracy class is passed with "<<< passed".
- <<< no passed      Terzbänder mit dieser Bezeichnung sind für die Genauigkeit des A-bewerteten Gesamtschalleistungspegel L<sub>w,A</sub> massgebend.  
Mit "<<< no passed" ist die geforderte Genauigkeitsklasse nicht erfüllt.  
Third bands with this description are significant for accuracy of A-weighted total sound power level L<sub>w,A</sub>.  
Required accuracy class isn't passed with "<<< no passed".
- u      Terzbänder mit dieser Bezeichnung sind für die Genauigkeit des A-bewerteten Gesamtschalleistungspegel L<sub>w,A</sub> unbedeutend, werden aber bei der Berechnung des L<sub>w,A</sub> berücksichtigt.  
Third bands with this description aren't significant for accuracy of A-weighted total sound power level L<sub>w,A</sub>, but shall be regarded on Calculation of L<sub>w,A</sub>.
- s and w      Terzbänder mit dieser Bezeichnung werden bei der Berechnung des L<sub>w,A</sub> nicht berücksichtigt.  
Third bands with this description shall not be regarded on Calculation of L<sub>w,A</sub>.



Spektrum Schalleistungspegel / Niveau de puissance acoustique du spectre /  
Spectrum Sound power level LW






Hüllfläche / Face de mesure / Measurement surface

Abstand zur Hüllfläche

Distance à la face de mesure min 0.1

Distance to measurement surface



Prüfling / Échantillon / Device

B x H x T

I x H x L

W x H x D

0.42 x 0.79 x 0.28

Segmente / Segments / Segments

I & III S= 0.475 m<sup>2</sup>

II & IV S= 0.614 m<sup>2</sup>

V & VI S= 0.298 m<sup>2</sup>

Gesamte Hüllfläche

Surface de mesure totale 2.773 m<sup>2</sup>

Total measurement surface

Alle Angaben in Meter

Toutes les indications en mètres

All dimensions are given in meters

Bemerkung



Von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle akkreditierte Prüfstelle  
Laboratoire d'essai accrédité par le Service d'Accréditation Suisse  
Testing Laboratory accredited by the Swiss Accreditation Service

Akkreditierungs-Nr.  
No. d'accréditation STS 0499  
Accreditation No.

The Swiss Testing Service is one of the signatories to the EAL  
Multilateral Agreement for the recognition of test certificates

Prüfnummer LW-652-24-11  
No. d'essai -  
Test No. Version 1

---

**Prüfzertifikat - Schalleistungspegel**  
**Certificat d'essai - Niveau de puissance acoustique**  
**Test certificate - Sound power level**

---

|  |  |                                       |                     |
|--|--|---------------------------------------|---------------------|
| Auftraggeber   | MBT/ GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co.,Ltd. | Datum der Prüfung                     |                     |
| Client   | Penglai Industry Road, Beijiao,                        | Date du test                          | 05.03.2024          |
| Customer   | CN - Shunde, Foshan, Guangdong, 528311                 | Date of test                          |                     |
| Gerät  | MBT/ GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co.,Ltd  | Messobjekt                            | Aussenmessung       |
| Type   | MHA-V6W/D2N8-B & HB-A60/CD30GN8-B                      | Object de mesure                      | Mesure extérieure   |
| Type   | SN: 341H554250832040100023 & 341H08501092C010100C      | Measuring object                      | Outdoor measurement |
| Prüfbedingung  | <b>A7 / W47-55 ErP</b>                                 | Genauigkeitsklasse                    |                     |
| Condition d'essai                                    | compressor speed = 34 Hz                               | Precision classe                      | 2                   |
| Test condition                                       | fan speed = 300 rpm                                    | Accuracy class                        |                     |
| Schalleistungspegel                                  |  | Messunsicherheit                      |                     |
| Niveau de puissance acoustique dB(A)                 | 46.1   | Ecart type                            | dB ± 1.5            |
| Sound power level                                    |  | Standard deviation                    |                     |
| Messung wurde gemäss der folgenden Norm durchgeführt |  | EN ISO 9614-1 and EN 12102-1          |                     |
| Mesures exécutées conformément aux normes            |  | NF 414 rev13 / RS 6C003-2018 LCP Rev1 |                     |
| Measurement regarding the following standard         |  | EHPA test regulation V2.4             |                     |

Dieses Prüfzertifikat darf ohne schriftliche Zustimmung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden.  
Ce certificat d'essai ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire d'essai.  
This test certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of the testing laboratory.

Stempel und Datum  
Timbre et date  
Stamp and date

  
05.03.2024

Prüfer  
Contrôleur  
Supervisor

  
R. Rankwiler, Messtechniker

Messort  
Site de mesure  
Measuring site

Wärmepumpen-Testzentrum WPZ  
Werdenbergstrasse 4  
CH-9471 Buchs (Switzerland)



Verwendete Messgeräte / Employer d'appareillage de mesure / Measuring instruments in use

| Bezeichnung / Description / Description   | Gerät / Type / Type  | Seriennr. / No. de Série / Serial no. |
|---|--|---------------------------------------|
| Real Time Analyzer  | 01 dB-Metravib<br>PCMCIA-Card  | #1912<br>#0001912                     |
| Auswertesoftware<br>Utilisation de software<br>Analysis software                                  | dBFA<br>Excel-Sheet  | Version 4.7.01<br>Version 1.0/me      |
| Intensitätssonde<br>Sonde de intensité<br>Intensity sonde   | G.R.A.S Typ 50AI-B   | 38213                                 |
| Mikrofonpaar<br>Couple de microphone<br>Couple of microphone                                      | Typ 40 AK  | 49855<br>49876                        |
| Vorverstärker<br>Amplificateur d'entrée<br>Pre-amplifier  | Typ 26AA   | 48806<br>48807                        |
| Zuordnung   | Kanal A - Vorverstärker 48806 - Mikrofon 49855<br>Kanal B - Vorverstärker 48807 - Mikrofon 49876                       |                                       |
| Attribution   | Canal A - Amplificateur d'entrée 48806 - Microphone 49855<br>Canal B - Amplificateur d'entrée 48807 - Microphone 49876 |                                       |
| Attribution   | Channel A - Pre-amplifier 48806 - Microphone 49855<br>Channel B - Pre-amplifier 48807 - Microphone 49876               |                                       |
| Zubehör<br>Accessoire<br>Accessory  | Windschirm (Ellipsoid)<br>Abat-vent (ellipsoïde)<br>Wind deflector (ellipsoid)   | -<br>-<br>-                           |
| Kabel 5 m<br>Câble 5 m<br>Cable 5m  | AC0002   | -                                     |
| Schallintensitätskalibrator<br>Calibratore d'intensité acoustique<br>Sound intensity calibrator   | G.R.A.S Typ 51AB   | 49049                                 |
| Akustischer Kalibrator Klasse 1<br>Calibratore acoustique classe 1<br>Acoustic calibrator class 1 | Nor1251  | 29926                                 |



Messresultate mit Genauigkeitsklasse 1 / Résultat de mesure avec précision classe 1 / Measurement result with accuracy class 1

| Third band<br>[dB]     | L <sub>w</sub><br>[dB] | Criteria 1     |                |                                 | Criteria 2     |                                     | Criteria 3                           | All criterias<br>passed? | L <sub>w,A</sub><br>[dB(A)] |            |
|------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|
|                        |                        | F <sub>2</sub> | L <sub>d</sub> | L <sub>d</sub> > F <sub>2</sub> | F <sub>3</sub> | F <sub>3</sub> - F <sub>2</sub> ≤ 3 | N - CF <sub>4</sub> <sup>2</sup> ≥ 0 |                          |                             |            |
| 50                     | 49.7                   | 5.3            | 16.6           | OK                              | 10.6           | -                                   | -                                    | no                       | 19.5                        | w          |
| 63                     | NEGATIV                | 1.9            | 14.9           | OK                              | 5.9            | -                                   | -                                    | no                       | NEGATIV                     | s          |
| 80                     | 43.0                   | 0.2            | 13.8           | OK                              | 4.3            | -                                   | -                                    | no                       | 20.5                        | w          |
| 100                    | 45.4                   | 3.7            | 16.6           | OK                              | 4.9            | OK                                  | -                                    | no                       | 26.3                        | u          |
| 125                    | 37.2                   | 3.3            | 16.5           | OK                              | 7.8            | -                                   | -                                    | no                       | 21.1                        | u          |
| 160                    | 41.1                   | 2.4            | 16.6           | OK                              | 2.4            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 27.7                        | u          |
| 200                    | 42.6                   | 3.1            | 16.6           | OK                              | 3.3            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 31.7                        | u          |
| 250                    | 42.6                   | 3.7            | 16.6           | OK                              | 3.7            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 34.0                        | u          |
| 315                    | 38.4                   | 3.7            | 16.6           | OK                              | 3.7            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 31.8                        | u          |
| 400                    | 39.5                   | 3.7            | 16.6           | OK                              | 3.7            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 34.7                        | u          |
| 500                    | 38.6                   | 3.8            | 16.6           | OK                              | 3.8            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 35.4                        | u          |
| 630                    | 36.3                   | 4.0            | 16.6           | OK                              | 4.0            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 34.4                        | u          |
| 800                    | 32.9                   | 3.3            | 16.6           | OK                              | 3.3            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 32.1                        | u          |
| 1k                     | 36.3                   | 3.5            | 16.6           | OK                              | 3.5            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 36.3                        | <<< passed |
| 1.25k                  | 40.9                   | 3.5            | 16.6           | OK                              | 3.5            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 41.5                        | <<< passed |
| 1.6k                   | 32.3                   | 3.7            | 16.6           | OK                              | 6.1            | OK                                  | -                                    | no                       | 33.3                        | u          |
| 2k                     | 28.9                   | 3.3            | 16.6           | OK                              | 3.3            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 30.1                        | u          |
| 2.5k                   | 26.3                   | 3.4            | 16.6           | OK                              | 3.4            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 27.6                        | u          |
| 3.15k                  | 28.2                   | 2.5            | 16.6           | OK                              | 2.5            | OK                                  | -                                    | no                       | 29.4                        | u          |
| 4k                     | 19.5                   | 5.0            | 16.6           | OK                              | 5.0            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 20.5                        | u          |
| 5k                     | 21.5                   | 5.6            | 16.6           | OK                              | 5.6            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 22.0                        | w          |
| 6.3k                   | 17.8                   | 8.6            | 15.2           | OK                              | 9.4            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 17.7                        | w          |
| <b>L<sub>w,A</sub></b> |                        |                |                |                                 |                |                                     |                                      |                          | <b>46.1</b>                 |            |

Legende / Legend

- <<< passed      Terzbänder mit dieser Bezeichnung sind für die Genauigkeit des A-bewerteten Gesamtschalleistungspegel L<sub>w,A</sub> massgebend.  
Mit "<<< passed" ist die geforderte Genauigkeitsklasse erfüllt.  
Third bands with this description are significant for accuracy of A-weighted total sound power level L<sub>w,A</sub>.  
Required accuracy class is passed with "<<< passed".
- <<< no passed      Terzbänder mit dieser Bezeichnung sind für die Genauigkeit des A-bewerteten Gesamtschalleistungspegel L<sub>w,A</sub> massgebend.  
Mit "<<< no passed" ist die geforderte Genauigkeitsklasse nicht erfüllt.  
Third bands with this description are significant for accuracy of A-weighted total sound power level L<sub>w,A</sub>.  
Required accuracy class isn't passed with "<<< no passed".
- u      Terzbänder mit dieser Bezeichnung sind für die Genauigkeit des A-bewerteten Gesamtschalleistungspegel L<sub>w,A</sub> unbedeutend, werden aber bei der Berechnung des L<sub>w,A</sub> berücksichtigt.  
Third bands with this description aren't significant for accuracy of A-weighted total sound power level L<sub>w,A</sub>, but shall be regarded on Calculation of L<sub>w,A</sub>.
- s and w      Terzbänder mit dieser Bezeichnung werden bei der Berechnung des L<sub>w,A</sub> nicht berücksichtigt.  
Third bands with this description shall not be regarded on Calculation of L<sub>w,A</sub>.



Messresultate mit Genauigkeitsklasse 2 / Résultat de mesure avec précision classe 2 / Measurement result with accuracy class 2


| Third band<br>[dB]     | L <sub>w</sub><br>[dB] | Criteria 1     |                |                                 | Criteria 2     |                                     | Criteria 3                           | All criterias<br>passed? | L <sub>w,A</sub><br>[dB(A)] |            |
|------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|
|                        |                        | F <sub>2</sub> | L <sub>d</sub> | L <sub>d</sub> > F <sub>2</sub> | F <sub>3</sub> | F <sub>3</sub> - F <sub>2</sub> ≤ 3 | N - CF <sub>4</sub> <sup>2</sup> ≥ 0 |                          |                             |            |
| 50                     | 49.7                   | 5.3            | 16.6           | OK                              | 10.6           | -                                   | -                                    | no                       | 19.5                        | w          |
| 63                     | NEGATIV                | 1.9            | 14.9           | OK                              | 5.9            | -                                   | -                                    | no                       | NEGATIV                     | s          |
| 80                     | 43.0                   | 0.2            | 13.8           | OK                              | 4.3            | -                                   | -                                    | no                       | 20.5                        | w          |
| 100                    | 45.4                   | 3.7            | 16.6           | OK                              | 4.9            | OK                                  | -                                    | no                       | 26.3                        | u          |
| 125                    | 37.2                   | 3.3            | 16.5           | OK                              | 7.8            | -                                   | -                                    | no                       | 21.1                        | u          |
| 160                    | 41.1                   | 2.4            | 16.6           | OK                              | 2.4            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 27.7                        | u          |
| 200                    | 42.6                   | 3.1            | 16.6           | OK                              | 3.3            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 31.7                        | u          |
| 250                    | 42.6                   | 3.7            | 16.6           | OK                              | 3.7            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 34.0                        | u          |
| 315                    | 38.4                   | 3.7            | 16.6           | OK                              | 3.7            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 31.8                        | u          |
| 400                    | 39.5                   | 3.7            | 16.6           | OK                              | 3.7            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 34.7                        | u          |
| 500                    | 38.6                   | 3.8            | 16.6           | OK                              | 3.8            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 35.4                        | u          |
| 630                    | 36.3                   | 4.0            | 16.6           | OK                              | 4.0            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 34.4                        | u          |
| 800                    | 32.9                   | 3.3            | 16.6           | OK                              | 3.3            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 32.1                        | u          |
| 1k                     | 36.3                   | 3.5            | 16.6           | OK                              | 3.5            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 36.3                        | <<< passed |
| 1.25k                  | 40.9                   | 3.5            | 16.6           | OK                              | 3.5            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 41.5                        | <<< passed |
| 1.6k                   | 32.3                   | 3.7            | 16.6           | OK                              | 6.1            | OK                                  | -                                    | no                       | 33.3                        | u          |
| 2k                     | 28.9                   | 3.3            | 16.6           | OK                              | 3.3            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 30.1                        | u          |
| 2.5k                   | 26.3                   | 3.4            | 16.6           | OK                              | 3.4            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 27.6                        | u          |
| 3.15k                  | 28.2                   | 2.5            | 16.6           | OK                              | 2.5            | OK                                  | -                                    | no                       | 29.4                        | u          |
| 4k                     | 19.5                   | 5.0            | 16.6           | OK                              | 5.0            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 20.5                        | u          |
| 5k                     | 21.5                   | 5.6            | 16.6           | OK                              | 5.6            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 22.0                        | w          |
| 6.3k                   | 17.8                   | 8.6            | 15.2           | OK                              | 9.4            | OK                                  | OK                                   | yes                      | 17.7                        | w          |
| <b>L<sub>w,A</sub></b> |                        |                |                |                                 |                |                                     |                                      |                          | <b>46.1</b>                 |            |

Legende / Legend

- <<< passed      Terzbänder mit dieser Bezeichnung sind für die Genauigkeit des A-bewerteten Gesamtschalleistungspegel L<sub>w,A</sub> massgebend.  
Mit "<<< passed" ist die geforderte Genauigkeitsklasse erfüllt.  
Third bands with this description are significant for accuracy of A-weighted total sound power level L<sub>w,A</sub>.  
Required accuracy class is passed with "<<< passed".
- <<< no passed      Terzbänder mit dieser Bezeichnung sind für die Genauigkeit des A-bewerteten Gesamtschalleistungspegel L<sub>w,A</sub> massgebend.  
Mit "<<< no passed" ist die geforderte Genauigkeitsklasse nicht erfüllt.  
Third bands with this description are significant for accuracy of A-weighted total sound power level L<sub>w,A</sub>.  
Required accuracy class isn't passed with "<<< no passed".
- u      Terzbänder mit dieser Bezeichnung sind für die Genauigkeit des A-bewerteten Gesamtschalleistungspegel L<sub>w,A</sub> unbedeutend, werden aber bei der Berechnung des L<sub>w,A</sub> berücksichtigt.  
Third bands with this description aren't significant for accuracy of A-weighted total sound power level L<sub>w,A</sub>, but shall be regarded on Calculation of L<sub>w,A</sub>.
- s and w      Terzbänder mit dieser Bezeichnung werden bei der Berechnung des L<sub>w,A</sub> nicht berücksichtigt.  
Third bands with this description shall not be regarded on Calculation of L<sub>w,A</sub>.



Spektrum Schalleistungspegel / Niveau de puissance acoustique du spectre /  
Spectrum Sound power level LW








Hüllfläche / Face de mesure / Measurement surface

Abstand zur Hüllfläche

Distance à la face de mesure min 0.1

Distance to measurement surface



Segmente / Segments / Segments

I & III S= 0.810 m<sup>2</sup>

II & IV S= 0.999 m<sup>2</sup>

V S= 0.999 m<sup>2</sup>

Gesamte Hüllfläche

Surface de mesure totale 4.617 m<sup>2</sup>

Total measurement surface

Alle Angaben in Meter

Toutes les indications en mètres

All dimensions are given in meters

Bemerkung

## Maschinenspezifische Angaben / Machine specific details

|   |                       |  |   |
|---|-----------------------|--|---|
| Bauart Verdampfer (Construction of evaporator)  | Lamellenwärmetauscher |  |   |
| Bauart Kondensator (Construction of condenser)  | Plattenwärmetauscher  |  |   |
| Kompressortyp (Compressor type)   | Scroll                | Anzahl Kompressor (Number of compressor) | 1 |
| Gebläseart (Construction of fan)  | Axial                 | Anzahl Gebläse (Number of fan)           | 1 |
| Bauart Expansionsventil (EXV type)  | Elektronisch          |  |   |
| Abmessungen (B x H x T) in mm<br>Dimensions (w x h x d)                                       | IDU                   | ODU                                      |   |
|   | 530 x 360 x 1050      | 1050 x 800 x 500                         |   |
| Transportgewicht in kg (Innen- und Ausseeinheit)<br>Transportweight (indoor and outdoor unit) |                       | 130kg                                    |   |

[Do tłumaczenia przedłożono dokument sporządzony w kilku wersjach językowych. Tłumaczono wyłącznie z języka angielskiego.]

[Strona 1 z 2]

[logotypy]

[logo]

Laboratorium badawcze akredytowane przez Szwajcarską Służbę Akredytacyjną

Swiss Testing Service jest jednym z sygnatariuszy EAL wielostronnego porozumienia w sprawie uznawania świadectw badań

Nr akredytacji STS 0499  
Nr testu LW-652-24-11 Wersja 1

### Świadectwo badania – Pompa ciepła powietrze-woda

Klient: MBT/GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co.,Ltd.  
Penglai Industry Road, Beijiao,  
CN-Shunde, Foshan, Guangdong, 528311

Data badania 21.02.2024 – 05.03.2024

Typ MBT/GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co.,Ltd  
MHA-V6W/D2N8-B & HB-A60/CD30GN8-B  
Nr seryjny: 341H554250832040100023 i 341H08501092C010100014

Typ konstrukcji pompa ciepła typu split

Czynnik chłodniczy R32 GWP(100) = 675  
Pojemność czynnika chłodniczego 1.500 kg

Pomiary zgodnie z następującymi normami  
EN 14511:2022 i EN 14825:2022  
EN 12102-1:2022 i EN ISO 9614-1:2010  
Rozporządzenie testowe EHPA V2.4

Niniejsze świadectwo badania nie może być powielane bez pisemnej zgody laboratorium badawczego, chyba że w całości.

Pomiary i niepewności są podane na następnej stronie i stanowią część świadectwa.

Pieczęć i data

[prostokątna pieczęćka o treści:]

WPZ

Wärmepumpen-Testzentrum  
Hochschule f. Technik NTB  
Werdenbergstrasse 4  
CH - 9471 Buchs SG

05.03.2024

Miejsce pomiaru



Wärmepumpen-Testzentrum WPZ  
 Werdenbergstrasse 4  
 CH - 9471 Buchs (Szwajcaria)

Inspektor  
*[nieczytelny podpis]*  
 R. Rankwiler, Messtechniker

Kierownik laboratorium  
*[nieczytelny podpis]*  
 M. Eschmann, Dipl. Ing. FH

Ost - Ostschweizer Fachhochschule, Wärmepumpen-Testzentrum WPZ, Werdenbergstrasse 4, CH - 9471 Buchs SG, +41 58 257 34 02,  
 www.wpz.ch

Strona 1 z 2

*[Strona 2 z 2]*

*[logotypy]*

*[logo]*

Właściwości użytkowe

LW-652-24-11/Wersja 1

|     | Wyniki badania                           | Moc grzewcza<br>kW | Moc wejściowa<br>kW | COP  | Cdh   | CR   | TVL<br>TOUT<br>TOUT<br>°C | Klimat                     | umiarkowany     |
|-----|--|--------------------|---------------------|------|-------|------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
|     |  |                    |                     |      |       |      |                           | Zastosowana<br>temperatura | niska (35 °C)   |
| 1   | A7W30-35                                 | 6,268              | 1,269               | 4,94 | -     | -    | -                         | SCOPon 4,88                | SCOP 4,87       |
| 2   | A7W26-31 Tbit<br>klimat cieplejszy       | 3,837              | 0,654               | 5,87 | -     | -    | -                         | Oznakowanie                | A+++ / 191,9 %  |
| 3   | A-15W27.6-32.6 Tbit<br>klimat zimniejszy | 4,533              | 1,800               | 2,52 | -     | -    | -                         |                            |                 |
| 4   | A2W22-27 B<br>klimat zimniejszy          | 2,598              | 0,504               | 5,15 | -     | -    | -                         | Pdesignh [kW]              | 6,8             |
| A   | A-7W29-34                                | 5,677              | 1,859               | 3,05 | -     | 1,00 | 33,7                      |                            |                 |
| B   | A2W25-30                                 | 3,692              | 0,780               | 4,74 | -     | 1,00 | 29,8                      | QH [kWh]                   | 14048,8         |
| C   | A7W22-27                                 | 2,632              | 0,402               | 6,55 | 0,963 | 0,89 | 27,6                      |                            |                 |
| D   | A12W10-24                                | 3,152              | 0,365               | 8,63 | 0,959 | 0,33 | 27,4                      | Tbivalent [°C]             | -7              |
| E   | A-10W30-35                               | 5,292              | 1,850               | 2,86 | -     | 1,00 | 35,0                      |                            |                 |
| F   | A-7W29-34                                | 5,677              | 1,859               | 3,05 | -     | 1,00 | 33,7                      |                            |                 |
|     |  |                    |                     |      |       |      |                           |                            |                 |
|     | Wyniki badania                           | Moc grzewcza<br>kW | Moc wejściowa<br>kW | COP  | Cdh   | CR   | TVL<br>TOUT<br>TOUT<br>°C | Klimat                     | umiarkowany     |
|     |  |                    |                     |      |       |      |                           | Zastosowana<br>temperatura | średnia (55 °C) |
|     |  |                    |                     |      |       |      |                           | SCOPon 3,48                | SCOP 3,47       |
| 1   | A7W47-55                                 | 5,858              | 1,994               | 2,94 | -     | -    | -                         |                            |                 |
| A   | A-7W44-52                                | 4,929              | 2,239               | 2,20 | -     | 1,00 | 51,9                      | Oznakowanie                | A++ / 136 %     |
| B   | A2W34-42                                 | 2,940              | 0,874               | 3,36 | -     | 1,00 | 42,0                      |                            |                 |
| C   | A7W28-36                                 | 2,786              | 0,610               | 4,57 | 0,962 | 0,71 | 37,5                      | Pdesignh [kW]              | 5,7             |
| D   | A12W22-30                                | 3,382              | 0,534               | 6,34 | 0,972 | 0,26 | 33,8                      |                            |                 |
| E   | A-10W47-55                               | 4,381              | 2,317               | 1,89 | -     | 1,00 | 55,1                      | QH [kWh]                   | 11776,2         |
| F   | A-7W44-52                                | 4,929              | 2,239               | 2,20 | -     | 1,00 | 51,9                      |                            |                 |
| 1   | -  | -                  | -                   | -    | -     | -    | -                         | Tbivalent [°C]             | -7              |
| 2   | -  | -                  | -                   | -    | -     | -    | -                         |                            |                 |
| 3   | -  | -                  | -                   | -    | -     | -    | -                         |                            |                 |
| 4   | -  | -                  | -                   | -    | -     | -    | -                         |                            |                 |
| Pto | W 15,0                                   | Psb                | W 14,6              | Pck  | W -   | Poff | W 14,6                    |                            |                 |

Zakres działania  
*[wykres]*

Warunki temperaturowe



A-22 / Wxx-18

A-22 / Wxx-42.5

Temperatura zasilania [°C]

Temperatura źródłowa [°C]

Test bezpieczeństwa zgodnie z

EN 14511-4 art. 4.5 zaliczony

EN 14511-4 art. 4.6 zaliczony

Poziom mocy akustycznej przy A7/W47-55

Pomiar wewnątrz dB(A) 33,1 Pomiar na zewnątrz dB(A) 46,1

Uwagi

LW-652-24-11 / Wersja 1

Strona 2 z 2

*Ja, Małgorzata Kostrowska tłumacz przysięgły języka angielskiego (wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod Nr TP/313/07), zaświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z przedłożonym dokumentem sporządzonym w języku angielskim.*

*Nr rep.: 1229/2024*

*Data: 09.04.2024*

*Kosz*



## OŚWIADCZENIE


Producent GD MIDEA Heating & Ventilatiog Equipment Co. LTD (Penglai industry road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.China oświadcza, iż pompy ciepła

- 1) MHA-V4W/D2N8-B + HB-A60/CD30GN8-B
- 2) MHA-V4W/D2N8-B2 + HB-A60/CD30GN8-B
- 3) MHA-V4W/D2N8-B2 + HB-A60/CD30GN8-B2
- 4) MHA-V4W/D2N8-B + HBT-A100/190CD30GN8-B
- 5) MHA-V4W/D2N8-B2 + HBT-A100/190CD30GN8-B
- 6) MHA-V4W/D2N8-B2 + HBT-A100/190CD30GN8-B2
- 7) MHA-V4W/D2N8-B + HBT-A100/240CD30GN8-B
- 8) MHA-V4W/D2N8-B2 + HBT-A100/240CD30GN8-B
- 9) MHA-V4W/D2N8-B2 + HBT-A100/240CD30GN8-B2
- 10) MHA-V6W/D2N8-B + HB-A60/CD30GN8-B
- 11) MHA-V6W/D2N8-B2 + HB-A60/CD30GN8-B
- 12) MHA-V6W/D2N8-B2 + HB-A60/CD30GN8-B2
- 13) MHA-V6W/D2N8-B + HBT-A100/190CD30GN8-B
- 14) MHA-V6W/D2N8-B2 + HBT-A100/190CD30GN8-B
- 15) MHA-V6W/D2N8-B2 + HBT-A100/190CD30GN8-B2
- 16) MHA-V6W/D2N8-B + HBT-A100/240CD30GN8-B
- 17) MHA-V6W/D2N8-B2 + HBT-A100/240CD30GN8-B
- 18) MHA-V6W/D2N8-B2 + HBT-A100/240CD30GN8-B2

Należą do jednego podtypu w danym typoszeregu i spełniają łącznie następujące warunki:

- identyczna konstrukcja obiegu chłodniczego, ten sam czynnik chłodniczy/roboczy;
- ten sam producent, typ i liczba sprężarek;
- ten sam typ elementu rozprężnego;
- ten sam typ skraplacza;
- ten sam typ parownika;
- ten sam typ procesu odszraniania;
- ten sam sterownik i zasada sterowania wydajnością;
- ten sam producent, typ i liczba wentylatorów parownika (w przypadku powietrznych pomp ciepła) i zasada sterowania wydajnością (stała, zmienna lub stopniowana regulacja prędkości obrotowej);
- urządzenia z i bez zaworu czterodrogowego nie mogą być zaliczone do tego samego typoszeregu.

KOBYTKA 31.10.2024  
Miejscowość, data

  
Podpis osoby upoważnionej  
ZYMETRIC Sp. z o.o.  
Ul. Logistyczna 5, 05-230 Kobytka  
Tel. 22 814 06 85  
NIP 524-25-99-836, KRS 0000276324



Pismo nr: **PN/2024/23/DP**

Do: Zainteresowani

Od: Dział Produktu Zymetric

Data: 21.10.2024

Dot.: Typoszereg pomp ciepła Midea M-Thermal

Szanowni Państwo,

w związku z przekroczeniem limitu 5 urządzeń na oświadczeniu o typoszeregach pomp ciepła M-Thermal typu Split, uprzejmie informujemy, że w przypadku systemów split dostępne są wewnętrzne moduły hydrauliczne w dwóch różnych wersjach. Wewnętrzny moduł hydrauliczny o oznaczeniu HB jest w wykonaniu naścienny natomiast wewnętrzny moduł hydrauliczny ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. posiada oznaczenie HBT. W systemie pomp ciepła Midea split, niezależnie od wyboru wewnętrznego modułu hydraulicznego, zastosowany jest jeden typ jednostek zewnętrznych, który współpracuje z wybranym modułem wewnętrznym.

Dodatkowo, do oferty pomp ciepła Midea wprowadzono modele o oznaczeniu B2. Modele te różnią się od urządzeń o oznaczeniach B jedynie obudową – podobnie jak w przypadku powyżej nie ma zmian w budowie oraz komponentach układu chłodniczego.

Z poważaniem

Jakub Wyźga

Inżynier Działu Produktu

ZYMETRIC Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5, 05-230 Kobyłka

tel. 22 814 06 85

REGON 140875543, KRS 0000276324