

[illegible]

Wymogi informacyjne dotyczące ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła oraz ogrzewaczy wielofunkcyjnych z pompą ciepła.

Model(e):	WiSAN-YME 1 S 5.1
Pompa ciepła powietrze-woda:	TAK
Pompa ciepła woda-woda:	NIE
Pompa ciepła solanka-woda:	NIE
Pompa ciepła niskotemperaturowa:	NIE
Wyposażony w ogrzewacz dodatkowy:	NIE
Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompą ciepła:	NIE

Element	Symbol	Wartość		Jednostka	Element	Symbol	Wartość		Jednostka
		(ŚT)	(NT)				(ŚT)	(NT)	
Znamionowa moc cieplna W55	Prated	8	9	kW	Sezonowa wydajność energetyczna ogrzewacza pomieszczeń	η_s	136	205	%

Deklarowany współczynnik wydajności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20°C i zewnętrznej T_j

Tj = - 7 °C	<i>Pdh</i>	6,8	8,1	kW	Tj = -7 °C	<i>COPd</i>	2,24	3,23	-
Tj = + 2°C	<i>Pdh</i>	4,3	5,2	kW	Tj = +2 °C	<i>COPd</i>	3,42	5,01	-
Tj = + 7°C	<i>Pdh</i>	2,8	3,3	kW	Tj = +7 °C	<i>COPd</i>	4,52	7,08	-
Tj = + 12°C	<i>Pdh</i>	1,6	1,7	kW	Tj = +12 °C	<i>COPd</i>	5,68	8,58	-
Tj = temperatura dwuwartościowa	<i>Pdh</i>	6,8	8,1	kW	Tj = temperatura dwuwartościowa	<i>COPd</i>	2,24	3,23	-
Tj = graniczna temperatura robocza, klimat umiarkowany	<i>Pdh</i>	5,4	7,4	kW	Tj = graniczna temperatura robocza	<i>COPd</i>	1,83	2,96	-
Pompy ciepła powietrze-woda: Tj = - 15°C (jeśli TOL < - 20°C)	<i>Pdh</i>	-	-	kW	Pompy ciepła powietrze-woda: Tj = - 15°C (jeśli TOL < - 20°C)	<i>COPd</i>	-	-	-
Temperatura dwuwartościowa	<i>T_{biv}</i>	-7	-7	°C	Pompy ciepła powietrze-woda: Graniczna temperatura robocza	<i>TOL</i>	-10	-10	°C
Wydajność grzewcza cykli	<i>Pcyc</i>	-	-	kW	Wydajność cykli	<i>COPcyc</i>	-	-	-
Współczynnik degradacji (**)	<i>Cdh</i>	0,9	0,9	-	Graniczna temperatura robocza przy ogrzewaniu wody	<i>WTOL</i>	60	60	°C

mgr GRAŻYNA SZYKE
tłumacz przysięgły języka angielskiego
ul. Jontka 4, 04-823 Warszawa
tel. 615-62-61

