

Modele:				ACOND GRANDIS R			
Pompa ciepła powietrze/woda: (tak/nie)				Tak			
Pompa ciepła solanka/woda: (tak/nie)				Nie			
Pompa ciepła woda/woda: (tak/nie)				Nie			
Niskotemperaturowa pompa ciepła: (tak/nie)				Nie			
Wyposażony w dodatkową grzałkę: (tak/nie)				Nie			
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła: (tak/nie)				Nie			
Zastosowanie: (niska temperatura/średnia temperatura)				średnia temperatura			
Klimat: (zimniejszy/średni/cieplejszy)				przeciętny			
Przedmiot	Symbol	Wartość	Jednostka	Przedmiot	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (1)	Prated	10	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania	ηs	165	%
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu przy temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany współczynnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu przy temperaturze wewnętrznej 20°C i na zewnątrz temperatura Tj			
Tj = -7°C	Pdh	8,8	kW	Tj = -7°C	COPd	2,7	-
Tj = +2°C	Pdh	5,4	kW	Tj = +2°C	COPd	4,1	-
Tj = +7°C	Pdh	3,8	kW	Tj = +7°C	COPd	5,4	-
Tj = +12°C	Pdh	4,5	kW	Tj = +12°C	COPd	6,8	
Tj = temperatura biwalentna	Pdh	10	kW	Tj = temperatura biwalentna	COPd	2,3	-
Tj = graniczna temperatura pracy	Pdh	10	kW	Tj = graniczna temperatura pracy	COPd	2,3	-
Dla pomp ciepła typu powietrze/woda: Tj = -15°C (jeśli TOL <-20°C)	Pdh	-	kW	Do ogrzewania powietrze-woda pompy: Tj = -15°C (jeśli TOL <-20°C)	COPd	-	-
Temperatura biwalentna	Tbiv	- 10	°C	Do ogrzewania powietrze- woda pompy: limit pracy temperatura	TOL	- 10	°C
Wydajność interwału cykli dla ogrzewania	Pcyc	-	kW	Wydajność interwału cykli dla ogrzewania	COPcyc	-	-
Współczynnik degradacji (2)	Cdh	0,9	-	Graniczna temperatura robocza wody grzewczej	WTOL	75	°C
Zużycie energii w trybach innych niż tryb aktywny				Dodatkowa grzałka			
Tryb wyłączenia	POFF	0,015	kW	Znamionowa moc cieplna (1)	Psup	0	kW
Tryb wyłączenia termostatu	PTO	0,014	kW	Rodzaj wkładu energetycznego	Elektryczny		
Tryb czuwania	PSB	0,015	kW				
Tryb grzałki karteru	PCK	0	kW				
Inne przedmioty							
Kontrola pojemności	zmienny			Do ogrzewania powietrze-woda pompy: znamionowe natężenie przepływu powietrza, na zewnątrz	-	3400	m3/H
Poziom mocy akustycznej, wewnątrz na zewnątrz	LWA	0/48	dB	W przypadku pomp ciepła woda/ solanka/woda: znamionowa solanka lub natężenie przepływu wody, zewnętrzny wymiennik ciepła	-	-	m3/H
Emisje tlenków azotu	NOX	-	mg/kWh				
W przypadku wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompą ciepła:							
Deklarowany profil obciążenia	-			Energia ogrzewania wody efektywność	ηwh		%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Qelektr	-	kWh	Dzienne zużycie paliwa	Qfuel		kWh
Szczegóły kontaktu	Acond as, Štěrbobolská 1434/102a, 102 00 Praha 10 – Hostivař, Česká republika						

- (1) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła – znamionowa moc cieplna oceniane jest równe obciążeniu projektowemu dla ogrzewania Pdesignh oraz znamionowej mocy cieplnej podgrzewacza dodatkowego Psup jest równa dodatkowej mocy grzewczej sup(Tj).
- (2) Jeśli Cdh nie jest określony przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik degradacji wynosi Cdh=0,9.

Powyższe informacje wynikają z wymogów rozporządzenia (UE) 811/2013