

Model(s): EHVX08S23EA9W / ERGA08EAV3H7

Pompa ciepła powietrze-woda: Tak

pompa ciepła woda-woda Nie

Pompa ciepła solanka-woda: Nie

niskotemperaturowa pompa ciepła Nie

Wyposażona w grzałkę pomocniczą: Tak

Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła: Tak

Parametry będą deklarowane dla zastosowania średniotemperaturowego, oprócz niskotemperaturowych pomp ciepła. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepła parametry będą deklarowane dla zastosowania niskotemperaturowego.

Parametry są deklarowane dla warunków klimatu umiarkowanego.

Pozycja	Symbol	Wartość	Jednostka
Nominalna moc grzewcza ⁽³⁾	P _{znamionowa}	8.0	kW
Deklarowana wydajność grzewcza dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20 °C i temperaturze zewnętrznej T _j T _j			
T _j = − 7 °C	P _{d<h>h</h>}	6.9	kW
T _j = + 2 °C	P _{d<h>h</h>}	4.4	kW
T _j = + 7 °C	P _{d<h>h</h>}	3.3	kW
T _j = + 12 °C	P _{d<h>h</h>}	4.1	kW
T _j = temperatura działania dwuzadaniowego	P _{d<h>h</h>}	7.5	kW
T _j = graniczna temperatura pracy	P _{d<h>h</h>}	7.1	kW
Dla pomp ciepła powietrze-powietrze T _j = − 15 °C (if TOL < − 20 °C)	P _{d<h>h</h>}		kW
Temperatura biwalentna	T _{biv}	-8	°C
Wydajność grzewcza przy pracy cyklicznej	P _{cyc<h>h</h>}		kW
Współczynnik strat ⁽⁴⁾	C _{d<h>h</h>}		—
Zużycie energii w trybach innych niż tryb aktywny			
Tryb wyłączenia	P _{OFF}	0.010	kW
Tryb wyłączenia termostatu	P _{To}	0.010	kW
Tryb czuwania	P _{SB}	0.010	kW
Tryb grzaÅki karteru	P _{Ck}	0.000	kW
Inne			
kontrola wydajności			
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnątrz	L _{WA}	42 / 62	dB
Roczne zużycie energii	Q _{HE}	4,939 17.8	kWh or GJ

wielofunkcyjny podgrzewacz z pompą ciepła

Deklarowany profil obciążenia	XL		
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Q _{elec}	5.900	kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	1,267	kWh
Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium	Daikin Europe N.V.		

Pozycja	Symbol	Wartość	Jednostka
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η _s	131	%
Deklarowany współczynnik wydajności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20 °C i temperaturze zewnętrznej T _j T _j			
T _j = − 7 °C	COP _{d or PERd}	1.96 78	– or %
T _j = + 2 °C	COP _{d or PERd}	3.20 128	– or %
T _j = + 7 °C	COP _{d or PERd}	4.64 186	– or %
T _j = + 12 °C	COP _{d or PERd}	6.22 249	– or %
T _j = temperatura działania dwuzadaniowego	COP _{d or PERd}	1.90 76	– or %
T _j = graniczna temperatura pracy	COP _{d or PERd}	1.64 66	– or %
Dla pomp ciepła powietrze-powietrze T _j = − 15 °C (if TOL < − 20 °C)	COP _{d or PERd}		– or %
Dla pomp ciepła powietrze-woda: temperatura zakresu pracy	TOL	-10	°C
Wydajność interwałów cyklicznych	COP _{cyc or PERcyc}		– or %
Temperaturowy limit eksploatacyjny wody grzewczej	WTOL	55	°C
Wyposażona w grzałkę pomocniczą:			
Nominalna moc grzewcza ⁽⁴⁾	P _{sup}	9.0	kW
Rodzaj energii pobranej	Elektryczny		
Dla pomp ciepła powietrze-woda: znamionowe natężenie przepływu powietrza, na zewnątrz	—		m³/h
Dla pomp ciepła woda/solanka-woda: znanionowe natężenie przepływu solanki/wody, wewnętrzny wymiennik ciepła	—		m³/h