

## OŚWIADCZENIE

Producent **Panasonic Marketing Europe GMBH** oświadcza, iż pompy ciepła

1	Jedn. Zew. <b>WH-UXZ12KE5</b>	Jedn. Wew. Podtyp: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>WH-ADC0912K6E5</b> – 1 fazowa, z zasobnikiem CWU 185 litrów, grzałka 6kW;</li><li>▪ <b>WH-ADC0912K6E5AN</b> - 1 fazowa, z zasobnikiem CWU 185 litrów, grzałka 6kW; z wbudowaną anodą dla zbiornika CWU;</li><li>▪ <b>WH-ADC0912K6E53</b> - 1 fazowa, z zasobnikiem CWU 260 litrów, grzałka 6kW;</li><li>▪ <b>WH-ADC0912K6E5AN3</b> - 1 fazowa, z zasobnikiem CWU 260 litrów, grzałka 6kW; z wbudowaną anodą dla zbiornika CWU</li><li>▪ <b>WH-SXC12K6E5</b> –1 fazowa, bez zasobnika CWU, grzałka 6 kW;</li></ul>
2		
3		
4		
5		

Należą do jednego podtypu w danym typoszeregu i spełniają łącznie następujące warunki:

- identyczna konstrukcja obiegu chłodniczego, ten sam czynnik chłodniczy/roboczy;
- ten sam producent, typ i liczba sprężarek;
- ten sam typ elementu rozprężnego;
- ten sam typ skraplacza;
- ten sam typ parownika;
- ten sam typ procesu odszraniania;
- ten sam sterownik i zasada sterowania wydajnością;
- ten sam producent, typ i liczba wentylatorów parownika (w przypadku powietrznych pomp ciepła) i zasada sterowania wydajnością (stała, zmienna lub stopniowana regulacja prędkości obrotowej);
- urządzenia z i bez zaworu czterodrogowego nie mogą być zaliczone do tego samego typoszeregu.

WARSZAWA  
04.04.2024

Miejscowość, data

*Paszko*  
REGIONAL SLES MANAGER  
Podpis osoby upoważnionej