

Nazwa handlowa	PCCO MONO 11
Model urządzenia	HPOM011Z0*, HPOM020W#* # - moc grzałki (0/3/6)kW * - wersja urządzenia – nie wpływa na wydajność
Typ pompy ciepła	Powietrze-woda
Niskotemperaturowa pompa ciepła	Nie
Wbudowana grzałka elektryczna	Tak
Klimat	Umiarkowany
Temperatura zastosowania	Średnia (55°C)
Zastosowane normy: EN14825, EN14511	

Znamionowa moc cieplna	Prated	7,7	kW
<i>Deklarowana wydajność ogrzewania pomieszczeń przy częściowym obciążeniu i temperaturze zewnętrznej Tj</i>			
Tj = -7 °C	Pdh	6,78	kW
Tj = +2 °C	Pdh	3,80	kW
Tj = +7 °C	Pdh	4,63	kW
Tj = +12 °C	Pdh	5,52	kW
Tj = TOL = -10	Pdh	6,05	kW
Tj = T biwalent = -7	Pdh	6,78	kW

Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	-7	°C
Wydajność w okresie cyklu w interwale	Pcyc		kW
Współczynnik strat	Cdh	0,99	-

<i>Pobór mocy w trybach innych niż aktywny</i>			
Tryb wyłączenia	POFF	0,012	kW
Tryb wyłączzonego termostatu	PTO	0,012	kW
Tryb czuwania	PSB	0,012	kW
Tryb włączonej grzałki karteru	PCK	0,001	kW

<i>Inne parametry</i>			
Regulacja wydajności	zmienny		
Poziom mocy akustycznej, w pomieszczeniu/na zewnątrz	LWA	44,4/ 55,1	db
Roczne zużycie energii	QHE	4670	kWh

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewanych pomieszczeń	ηs	133 ¹⁾	%
<i>Deklarowany wskaźnik efektywności ogrzewania pomieszczeń przy częściowym obciążeniu i temperaturze zewnętrznej Tj</i>			
Tj = -7 °C	COPd	1,86	-
Tj = +2 °C	COPd	3,44	-
Tj = +7 °C	COPd	4,49	-
Tj = +12 °C	COPd	6,02	-
Tj = TOL = -10	COPd	1,62	-
Tj = T biwalent = -7	COPd	1,86	-

Min. Temperatura powietrza zewnętrznego	TOL	-25	°C
Efektywność energetyczna cyklu	COPcyc		-
Maks. temperatura zasilania	WTOL	58	°C

<i>Wbudowana grzałka elektryczna</i>			
Znamionowa moc cieplna		0/3/6	kW

Rodzaj pobieranej energii	elektryczna
---------------------------	-------------

Znamionowy przepływ powietrza (powietrze-woda)		3150	m³/h
Znamionowe natężenie przepływu czynnika grzewczego		2,45	m³/h
Natężenie przepływu solanki w pompach ciepła solanka-woda lub woda-woda			m³/h

Informacje kontaktowe

Hewalex Sp. z o.o. Sp. K., ul. Słowackiego 33, 43-502 Czechowice-Dziedzice PL