

Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

☎ 48 32 285 57 11
📠 NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl

OŚWIADCZENIE

Producent: Rotenso Sp z o. o. oświadcza, iż pompy ciepła:

jednostka zewnętrzna	jednostka wewnętrzna
HES40X10 R14	HES60X1i R14
HES60X10 R14	HES60X1i R14
HES80X10 R14	HES80X13i R14
HES100X10 R14	HES100X13i R14

Należą do jednego podtypu w danym typoszeregu i spełniają łącznie następujące warunki:

- identyczna konstrukcja obiegu chłodniczego, ten sam czynnik chłodniczy/roboczy;
- ten sam producent i liczba sprężarek;
- ten sam typ elementu rozprężnego;
- ten sam typ skraplacza;
- ten sam typ parownika;
- ten sam typ procesu odszraniania;
- ten sam sterownik i zasada sterowania wydajnością;
- ten sam producent, typ i liczba wentylatorów parownika (w przypadku powietrznych pomp ciepła i zasada sterowania wydajnością (stała, zmienna lub stopniowana regulacja prędkości obrotowej));
- urządzenia z i bez zaworu czterodrogowego nie mogą być zaliczone do tego samego typoszeregu.

Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

☎ 48 32 285 57 11
☎ NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl

Modele jednostek wewnętrznych nie mają wpływu na parametry zestawu, a sam zestaw może występować z jednostką wewnętrzną ze zintegrowanym zbiornikiem CWU lub bez zbiornika.

.....

Miejscowość, data

.....

Podpis osoby upoważnionej

