

# TEST REPORT Revision 2

Report no.:  
300-KLAB-23-039-17 rev. 2



DANISH  
TECHNOLOGICAL  
INSTITUTE

Teknologiparken  
Kongsvang Allé 29  
DK-8000 Aarhus C  
+45 72 20 20 00  
Info@teknologisk.dk  
www.teknologisk.dk

Page 1 of 44  
Init: PRES/RTHI  
File no.: 226006  
Enclosures: 2

**Customer:** Company: GD MIDEA HEATING & VENTILATING EQUIPMENT CO., LTD.  
Address: Penglai Industry Road, Beijiao  
City: Shunde, Foshan, Guangdong, 528311, China  
Tel.: +86 13902810522

**Unit tested:** Brand: Midea  
Type: Air to water heat pump (mono block)  
Model: MHC-V16W/D2RN8-B  
Series no.: 541K814480238190100003  
Prod. year: Outdoor unit: N/A

**Dates:** Test period: December 2023 – January 2024

**Brand name:** Brand: Rotenso  
Type: Air to water heat pump (mono block)  
Model: AQM160X3 R14

**Procedures** See objective (page 2) for list of standards.

**Remarks:** The unit was delivered by the customer. The installation and test settings were done according to the customers instructions. Between each test condition the customer changed various parameters like compressor speed, expansion valve, fan speed, pump speed, defrost time, heating time. The report for the tested unit is named 300-KLAB-23-039 issued 2024.03.21 Also see appendix 2. This report replaces 300-KLAB-23-039-17 rev.1 signed 22 May 2024. Revised due to a typo in the model name.

**Terms:** This test was conducted under accreditation in accordance with international requirements (ISO/IEC 17025:2017) and in accordance with the General Terms and Conditions of Danish Technological Institute. The test results solely apply to the tested item. This test report may be quoted in extract only if Danish Technological Institute has granted its written consent.

The customer may not mention or refer to Danish Technological Institute or Danish Technological Institute's employees for advertising or marketing purposes unless Danish Technological Institute has granted its written consent in each case.

**Division/Centre:** Danish Technological Institute  
Energy and Climate  
Heat Pump Laboratory, Aarhus

**Date:** 2024.05.24

**Signature:**  
Preben Eskerod  
B.TecMan & MarEng



**Co-reader:**  
Rasmus Thisgaard  
B.TecMan & MarEng

DIGITALLY SIGNED DOCUMENT

24 May 2024

DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE



DANAK

Test Reg. nr. 300



## Heat pumps of identical design

According to GD MIDEA HEATING & VENTILATING EQUIPMENT CO. LTD. The heat pumps listed in the table below are considered identical with the tested unit. They have identical:

- a. heating capacity
- b. refrigerant cycle (incl. refrigerant mass)
- c. heat source and sink medium
- d. main components / operating principle and control strategy
- e. same outdoor casing

<b>Brand</b>	<b>Model 380-415V 3ph/50Hz</b>
Midea	MHC-V16W/D2RN8-B
Midea	MHC-V16W/D2RN8-BE30
Midea	MHC-V16W/D2RN8-BER90
Midea	MHC-V16W/D2RN8-B1
Midea	MHC-V16W/D2RN8-B1E30
Midea	MHC-V16W/D2RN8-B1ER90
Midea	MHC-V16W/D2RN8-B2
Midea	MHC-V16W/D2RN8-B2E30
Midea	MHC-V16W/D2RN8-B2ER90

<b>Brand</b>	<b>Model 220-240 1ph/50Hz</b>
Midea	MHC-V16W/D2N8-B
Midea	MHC-V16W/D2N8-BE30
Midea	MHC-V16W/D2N8-BER90
Midea	MHC-V16W/D2N8-B1
Midea	MHC-V16W/D2N8-B1E30
Midea	MHC-V16W/D2N8-B1ER90
Midea	MHC-V16W/D2N8-B2
Midea	MHC-V16W/D2N8-B2E30
Midea	MHC-V16W/D2N8-B2ER90





## Objective

The objective of this report is to document the following:

The Seasonal Coefficient of Performance (SCOP) at low and medium temperature application for average climate according to EN 14825:2022.

In order to calculate the SCOP, tests were carried out at the part load conditions stated in the tables on page 5 and 6.

SCOP part load test in conditions SCOP<sub>B</sub> and SCOP<sub>C</sub> at low temperature application for warmer climate according to EN 14825:2022.

SCOP part load test conditions SCOP<sub>A</sub> and SCOP<sub>F/G</sub> at low temperature application for colder climate according to EN 14825:2022.

COP test standard rating conditions A7/W35 and A7/W55 according to EN 14511:2022.

Operating requirements according to EN 14511-4:2022

- 4.2.1 Starting and operating tests
- 4.5 Shutting off the heat transfer medium flows
- 4.6 Complete power supply failure

Sound power measurements according to EN 12102-1:2022.



## Contents:

<b>Test conditions .....</b>	<b>6</b>
SCOP test conditions for low temperature – EN 14825 .....	6
SCOP test conditions for medium temperature – EN 14825 .....	7
COP test conditions - low temperature – EN 14511 .....	8
COP test conditions - medium temperature – EN 14511 .....	8
Test conditions for operating requirements – EN 14511-4 .....	8
Test conditions for shutting off the heat transfer medium – EN 14511-4 .....	9
Test conditions for complete power supply failure – EN 14511-4 .....	9
Test conditions for sound power measurements – EN 12102-1 .....	9
<b>Test results.....</b>	<b>10</b>
Test results of SCOP test at low temperature - heating season average – EN 14825.....	10
Test results of SCOP test at medium temperature - heating season average – EN 14825 .....	11
Test results for warmer climate, low temperature according to EN14825.....	12
Test results for colder climate, low temperature according to EN14825 .....	12
COP test results - low temperature – EN 14511 .....	12
COP test results - medium temperature – EN 14511.....	12
Test results for starting and operating test - EN 14511-4 .....	13
Test results for shutting off the heat transfer medium – EN 14511-4 .....	13
Test results for complete power supply failure – EN 14511-4.....	13
Test results of sound power measurements – EN 12102-1 .....	14
<b>Photos .....</b>	<b>15</b>
<b>SCOP - detailed calculation .....</b>	<b>16</b>
Detailed SCOP calculation of low temperature and average climate conditions – EN 14825 .....	16
Detailed SCOP calculation of medium temperature and average climate conditions – EN 14825 .....	18



<b>Detailed test results .....</b>	<b>20</b>
Detailed SCOP part load test results - low temperature application, average climate – EN 14825 .....	20
Detailed SCOP part load test results - medium temperature application, average climate – EN 14825	25
Detailed SCOP part load test results - low temperature application - warmer climate – EN 14825 .....	30
Detailed SCOP part load test results - low temperature application - colder climate – EN 14825.....	32
Detailed COP test results - low temperature – EN 14511.....	34
Detailed COP test results - medium temperature – EN 14511 .....	35
Detailed test results of sound power measurement – Test N#1 .....	36
Detailed test results of sound power measurement – Test N#2 .....	37
Detailed test results of sound power measurement – Test N#3 .....	38
Detailed test results of sound power measurement – Test N#4 .....	39
<b>Appendix 1 .....</b>	<b>40</b>
<b>Appendix 2.....</b>	<b>44</b>



## Test conditions

### SCOP test conditions for low temperature – EN 14825

Part load conditions for reference SCOP and reference SCOPon calculation of air to water units for low temperature application for the reference heating season;  
"A" = average, "W" = warmer, and "C" = colder.

	Part load ratio in %				Outdoor heat exchanger		Indoor heat exchanger			
					Dry (wet) bulb temperature °C		Fixed outlet °C	Variable outlet <sup>d</sup> °C		
	Formula	Average	Warmer	Colder	Outdoor air	Exhaust air	All climates	Average	Warmer	Colder
A	$(-7 - 16) / (T_{designh} - 16)$	88,46	n.a.	60,53	-7(-8)	20(12)	<sup>a</sup> / 35	<sup>a</sup> / 34	n.a.	<sup>a</sup> / 30
B	$(+2 - 16) / (T_{designh} - 16)$	53,85	100,00	36,84	2(1)	20(12)	<sup>a</sup> / 35	<sup>a</sup> / 30	<sup>a</sup> / 35	<sup>a</sup> / 27
C	$(+7 - 16) / (T_{designh} - 16)$	34,62	64,29	23,68	7(6)	20(12)	<sup>a</sup> / 35	<sup>a</sup> / 27	<sup>a</sup> / 31	<sup>a</sup> / 25
D	$(+12 - 16) / (T_{designh} - 16)$	15,38	28,57	10,53	12(11)	20(12)	<sup>a</sup> / 35	<sup>a</sup> / 24	<sup>a</sup> / 26	<sup>a</sup> / 24
E	$(TOL^e - 16) / (T_{designh} - 16)$				$TOL^e$	20(12)	<sup>a</sup> / 35	<sup>a</sup> / b	<sup>a</sup> / b	<sup>a</sup> / b
F	$(T_{biv} - 16) / (T_{designh} - 16)$				$T_{biv}$	20(12)	<sup>a</sup> / 35	<sup>a</sup> / c	<sup>a</sup> / c	<sup>a</sup> / c
G	$(-15 - 16) / (T_{designh} - 16)$	n.a.	n.a.	81,58	-15	20(12)	<sup>a</sup> / 35	n.a.	n.a.	<sup>a</sup> / 32

#### Additional information

Climate	$T_{designh}$ [°C]	$T_{bivalent}$ [°C]	$TOL$ [°C]	Outlet temperature	Flow rate
Average	-10	-7	-10	Variable	Variable
Colder	-22	-15	-22	Variable	Variable
Warmer	2	7	2	Variable	Variable





## SCOP test conditions for medium temperature – EN 14825

Part load conditions for reference SCOP and reference SCOPon calculation of air to water units for medium temperature application for the reference heating season;  
"A" = average, "W" = warmer, and "C" = colder.

	Part load ratio in %				Outdoor heat exchanger		Indoor heat exchanger			
					Dry (wet) bulb temperature °C		Fixed outlet °C	Variable outlet <sup>d</sup> °C		
	Formula	Average	Warmer	Colder	Outdoor air	Exhaust air	All climates	Average	Warmer	Colder
A	$(-7 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	88,46	n.a.	60,53	-7(-8)	20(12)	<sup>a</sup> / 55	<sup>a</sup> / 52	n.a.	<sup>a</sup> / 44
B	$(+2 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	53,85	100	36,84	2(1)	20(12)	<sup>a</sup> / 55	<sup>a</sup> / 42	<sup>a</sup> / 55	<sup>a</sup> / 37
C	$(+7 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	34,62	64,29	23,68	7(6)	20(12)	<sup>a</sup> / 55	<sup>a</sup> / 36	<sup>a</sup> / 46	<sup>a</sup> / 32
D	$(+12 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	15,38	28,57	10,53	12(11)	20(12)	<sup>a</sup> / 55	<sup>a</sup> / 30	<sup>a</sup> / 34	<sup>a</sup> / 28
E	$(TOL^e - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$				$TOL^e$	20(12)	<sup>a</sup> / 55	<sup>a</sup> / b	<sup>a</sup> / b	<sup>a</sup> / b
F	$(T_{\text{biv}} - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$				$T_{\text{biv}}$	20(12)	<sup>a</sup> / 55	<sup>a</sup> / c	<sup>a</sup> / c	<sup>a</sup> / c
G	$(-15 - 16) / (T_{\text{designh}} - 16)$	n.a.	n.a.	81,58	-15	20(12)	<sup>a</sup> / 55	n.a.	n.a.	<sup>a</sup> / 49

Additional information

Climate	$T_{\text{designh}}$ [°C]	$T_{\text{bivalent}}$ [°C]	$TOL$ [°C]	Outlet temperature	Flow rate
Average	-10	-7	-10	Variable	Variable





## COP test conditions - low temperature – EN 14511

N <sup>#</sup>	Heat source		Heat sink	
	Inlet dry bulb temperature (°C)	Inlet wet bulb temperature (°C)	Inlet temperature (°C)	Outlet temperature (°C)
1 <sup>S</sup>	7	6	30	35

S: Standard rating condition

## COP test conditions - medium temperature – EN 14511

N <sup>#</sup>	Heat source		Heat sink	
	Inlet dry bulb temperature (°C)	Inlet wet bulb temperature (°C)	Inlet temperature (°C)	Outlet temperature (°C)
1 <sup>S</sup>	7	6	47	55

S: Standard rating condition

## Test conditions for operating requirements – EN 14511-4

N <sup>#</sup>	Heat source		Heat sink	Water flow rate at indoor heat exchanger	Test
	Inlet dry bulb temperature (°C)	Inlet wet bulb temperature (°C)	Inlet temperature (°C)		
1	-25	-	12	800 L/h	Starting
2	-25	-	38	710 L/h	Operating





## Test conditions for shutting off the heat transfer medium – EN 14511-4

N <sup>#</sup>	Heat source		Heat sink		Heat exchanger
	Inlet dry bulb temperature (°C)	Inlet wet bulb temperature (°C)	Inlet temperature (°C)	Outlet temperature (°C)	
1	7	6	47	55	Indoor
2	7	6	47	55	Outdoor

## Test conditions for complete power supply failure – EN 14511-4

N <sup>#</sup>	Heat source		Heat sink		
	Inlet dry bulb temperature (°C)	Inlet wet bulb temperature (°C)	Inlet temperature (°C)	Outlet temperature (°C)	
1	7	6	47	55	

## Test conditions for sound power measurements – EN 12102-1

N <sup>#</sup>	Test condition		Heat pump setting			
	Outdoor heat exchanger (dry bulb/wet bulb) (°C)	Indoor heat exchanger (inlet/outlet) (°C)	Compressor speed (Hz)	Fan speed outdoor (rpm)	Heating capacity (kW)	Power input (kW)
1 <sup>F</sup>	7/6	30/35	64	730	15.70	3.49
2 <sup>P</sup>	7/6	30/35	24	400	5.67	1.16
3 <sup>F</sup>	7/6	47/55	72	650	16.14	5.65
4 <sup>E</sup>	7/6	47/55	32	450	7.10	2.34

F) Full load, P) part load and E) ErP labelling





## Test results

### Test results of SCOP test at low temperature - heating season average - EN 14825

<b>Model (Outdoor)</b>	MHC-V16W/D2RN8-B		
Air-to-water heat pump mono bloc	Y		
Low-temperature heat pump	N		
Equipped with supplementary heater	Y		
Heat pump combination heater	N		
Reversible	Y		

<b>Rated heat output<sup>1)</sup></b>	$P_{rated}$	<b>15.2 [kW]</b>
<b>Seasonal space heating energy efficiency</b>	$\eta_s$ SCOP	<b>184.1 [%]</b> <b>4.68 [-]</b>

<b>Measured capacity for heating for part load at outdoor temperature Tj</b>	Average Climate - Low temperature application	Tj=-15 °C	Pdh	- [kW]
		Tj=-7 °C	Pdh	13.27 [kW]
		Tj=2 °C	Pdh	8.24 [kW]
		Tj=7 °C	Pdh	6.26 [kW]
		Tj=12 °C	Pdh	7.26 [kW]
		Tj=bivalent temperature	Pdh	13.27 [kW]
		Tj=operation limit	Pdh	12.62 [kW]

<b>Measured coefficient of performance at outdoor temperature Tj</b>	Average Climate - Low temperature application	Tj=-15 °C	COPd	- [-]
		Tj=-7 °C	COPd	2.64 [-]
		Tj=2 °C	COPd	4.59 [-]
		Tj=7 °C	COPd	6.62 [-]
		Tj=12 °C	COPd	8.13 [-]
		Tj=bivalent temperature	COPd	2.64 [-]
		Tj=operation limit	COPd	2.51 [-]

<b>Bivalent temperature</b>	Tbivalent	-7 [°C]
<b>Operation limit</b>	TOL	-10 [°C]
<b>temperatures</b>	WTOL	- [°C]
<b>Degradation coefficient</b>	Cdh	0.97 [-]

<b>Power consumption in modes other than active mode</b>	Off mode	$P_{OFF}$	0.021 [kW]
	Thermostat-off mode	$P_{TO}$	0.026 [kW]
	Standby mode	$P_{SB}$	0.021 [kW]
	Crankcase heater mode <sup>2)</sup>	$P_{CK}$	0.021 [kW]
<b>Supplementary heater<sup>1)</sup></b>	Rated heat output	$P_{SUP}$	2.58 [kW]
	Type of energy input		Electrical

<b>Other items</b>	Capacity control	Variable
	Water flow control	Variable
	Water flow rate	-
	Annual energy consumption	$Q_{HE}$

<sup>1)</sup>For heat pump space heaters and heat pump combination heaters, the rated heat output,  $P_{rated}$ , is equal to the design load for heating,  $P_{designh}$ , and the rated heat output of a supplementary heater,  $P_{sup}$ , is equal to the supplementary capacity for heating,  $sup(T_j)$ .

<sup>2)</sup>For SCOP calculation the value PCK - PSB is used. See page 15





## Test results of SCOP test at medium temperature - heating season average – EN 14825

<b>Model (Outdoor)</b>	MHC-V16W/D2RN8-B		
Air-to-water heat pump mono bloc		P <sub>rated</sub>	Y
Low-temperature heat pump			N
Equipped with supplementary heater			Y
Heat pump combination heater			N
Reversible			Y

<b>Rated heat output<sup>1)</sup></b>	P <sub>rated</sub>	<b>13 [kW]</b>
<b>Seasonal space heating energy efficiency</b>	η <sub>s</sub> SCOP	<b>137.3 [%]</b> <b>3.51 [-]</b>

<b>Measured capacity for heating for part load at outdoor temperature T<sub>j</sub></b>	Average Climate - Medium temperature application	T <sub>j</sub> =-15 °C	P <sub>dh</sub>	- [kW]
		T <sub>j</sub> =-7 °C	P <sub>dh</sub>	11.68 [kW]
		T <sub>j</sub> =2 °C	P <sub>dh</sub>	7.29 [kW]
		T <sub>j</sub> =7 °C	P <sub>dh</sub>	6.03 [kW]
		T <sub>j</sub> =12 °C	P <sub>dh</sub>	6.89 [kW]
		T <sub>j</sub> =bivalent temperature	P <sub>dh</sub>	11.68 [kW]
		T <sub>j</sub> =operation limit	P <sub>dh</sub>	10.53 [kW]

<b>Measured coefficient of performance at outdoor temperature T<sub>j</sub></b>	Average Climate - Medium temperature application	T <sub>j</sub> =-15 °C	COP <sub>d</sub>	- [-]
		T <sub>j</sub> =-7 °C	COP <sub>d</sub>	2.02 [-]
		T <sub>j</sub> =2 °C	COP <sub>d</sub>	3.42 [-]
		T <sub>j</sub> =7 °C	COP <sub>d</sub>	4.93 [-]
		T <sub>j</sub> =12 °C	COP <sub>d</sub>	6.02 [-]
		T <sub>j</sub> =bivalent temperature	COP <sub>d</sub>	2.02 [-]
		T <sub>j</sub> =operation limit	COP <sub>d</sub>	1.82 [-]

<b>Bivalent temperature</b>	T <sub>bivalent</sub>	-7 [°C]
<b>Operation limit</b>	T <sub>OL</sub>	-10 [°C]
<b>temperatures</b>	WTOL	- [°C]
<b>Degradation coefficient</b>	C <sub>dh</sub>	0.98 [-]

<b>Power consumption in modes other than active mode</b>	Off mode	P <sub>OFF</sub>	0.021 [kW]
	Thermostat-off mode	P <sub>TO</sub>	0.026 [kW]
	Standby mode	P <sub>SB</sub>	0.021 [kW]
	Crankcase heater mode	P <sub>CK</sub>	0.021 [kW]
<b>Supplementary heater<sup>1)</sup></b>	Rated heat output	P <sub>SUP</sub>	2.47 [kW]
	Type of energy input		Electrical

<b>Other items</b>	Capacity control	Variable
	Water flow control	Variable
	Water flow rate	-
	Annual energy consumption	Q <sub>HE</sub> 7655 [kWh]

<sup>1)</sup>For heat pump space heaters and heat pump combination heaters, the rated heat output, P<sub>rated</sub>, is equal to the design load for heating, P<sub>designh</sub>, and the rated heat output of a supplementary heater, P<sub>sup</sub>, is equal to the supplementary capacity for heating, sup(T<sub>j</sub>).

<sup>2)</sup>For SCOP calculation the value PCK - PSB is used. See page 17





## Test results for warmer climate, low temperature according to EN14825

N°	Test condition	Heating capacity [kW]	COP
1	B	13.106	3.508
2	Tbivalent F and C	8.750	5.514

## Test results for colder climate, low temperature according to EN14825

N°	Test condition	Heating capacity [kW]	COP
1	A	8.383	3.315
2	Tbivalent F and G	11.301	2.497

## COP test results - low temperature – EN 14511

N*	Test conditions	Heating capacity [kW]	COP
1	A7/W35	15.707	4.498

## COP test results - medium temperature – EN 14511

N*	Test conditions	Heating capacity [kW]	COP
1	A7/W55	16.139	2.854





### Test results for starting and operating test - EN 14511-4

N#	Test conditions air/water inlet [°C]	Test validation
Starting	A-25/W18	Passed
Operating	A-25/W38	Passed

### Test results for shutting off the heat transfer medium – EN 14511-4

N#	Heat exchanger	Test validation
1	Indoor	Passed
2	Outdoor	Passed

### Test results for complete power supply failure – EN 14511-4

N#	Test validation
1	Passed





## Test results of sound power measurements – EN 12102-1

N <sup>#</sup>	Test conditions	Sound power level LW(A) [dB re 1pW]	Uncertainty $\sigma_{tot}$ [dB]
1 <sup>F</sup>	A7/W35	66.5	1.6
2 <sup>P</sup>	A7/W35	51.5	1.6
3 <sup>F</sup>	A7/W55	65.2	1.6
4 <sup>E</sup>	A7/55	55.6	1.6

F) Full load, P) part load and E) ErP labelling

The A-weighted total sound power level is determined for the measured frequency range from 100 Hz to 10 kHz. For the calculation of uncertainty, see appendix 1.

The sound power measurements are carried out by Kamalathasan Arumugam (KAMA) and co-read by Patrick Glibert (PGL), Danish Technological Institute.



DANAK

Test Reg. nr. 300




## Photos

### Rating plate



### Outdoor unit





## SCOP - detailed calculation

### Detailed SCOP calculation of low temperature and average climate conditions – EN 14825

#### Calculation of reference SCOP

$$SCOP = \frac{P_{designh} \times H_{he}}{SCOP_{on} + H_{TO} \times P_{TO} + H_{SB} \times P_{SB} + H_{CK} \times P_{CK} + H_{OFF} \times P_{OFF}}$$

Where

$P_{design}$  =

Heating load of the building at design temperature, kW

$H_{he}$  =

Number of equivalent heating hours, 2066 h

$H_{TO}, H_{SB}, H_{CK}, H_{OFF}$  =

Number of hours for which the unit is considered to work in thermostat off mode, standby mode, crankcase heater mode and off mode, h, respectively

$P_{TO}, P_{SB}, P_{CK}, P_{OFF}$  =

Electricity consumption during thermostat off mode, standby mode, crankcase heater mode and off mode, kW, respectively

#### Data for SCOP

	Outdoor temperature [°C]	Part load ratio [%]	Part load [kW]	Declared capacity [kW]	Declared COP [-]	cdh [-]	CR [-]	COPbin [-]
A	-7	88	13.45	13.27	2.64	0.99	1.00	2.64
B	2	54	8.18	8.24	4.59	0.99	1.00	4.59
C	7	35	5.26	6.26	6.62	0.97	0.84	6.58
D	12	15	2.34	7.26	8.13	0.97	0.32	7.66
E	-10	100	15.20	12.62	2.51	0.99	1.00	2.51
F - BIV	-7	88	13.45	13.27	2.64	0.99	1.00	2.64

#### Energy consumption for thermostat off, standby, off mode, crankcase heater mode

	Hours [h]	Power input [kW]	Applied to SCOP calculation [kW]	Energy consumption [kWh]
Off mode	0	0.02097	0.02097	0
Thermostat off	178	0.02612	0.02612	4.64936
Standby	0	0.02097	0.02097	0
Crankcase heater	178	0.02111	0.00014	0.02492





Calculation Bin for SCOPon

	Bin [-]	Outdoor temperature [°C]	Hours [h]	Heat load [kW]	Heat load covered by heat pump [kW]	Electrical back up heater [kW]	Annual backup heater energy input [kWh]	COPbin [-]	Annual heating demand [kWh]	Annual energy input [kWh]	Net annual heating capacity [kWh]	Net annual power input [kWh]
<b>E</b>	21	-10	1	15.20	12.62	2.58	2.58	2.51	15.20	7.61	12.62	5.03
	22	-9	25	14.62	12.84	1.78	44.46	2.55	365.38	170.15	320.93	125.69
	23	-8	23	14.03	13.05	0.98	22.47	2.60	322.71	138.05	300.24	115.58
<b>A / F - BIV</b>	24	-7	24	13.45	13.27	0.00	0.00	2.64	322.71	122.15	322.71	122.15
	25	-6	27	12.86	12.71	0.00	0.00	2.86	347.26	121.49	347.26	121.49
	26	-5	68	12.28	12.14	0.00	0.00	3.07	834.83	271.52	834.83	271.52
	27	-4	91	11.69	11.58	0.00	0.00	3.29	1064.00	323.31	1064.00	323.31
	28	-3	89	11.11	11.01	0.00	0.00	3.51	988.58	281.86	988.58	281.86
	29	-2	165	10.52	10.45	0.00	0.00	3.72	1736.31	466.29	1736.31	466.29
	30	-1	173	9.94	9.88	0.00	0.00	3.94	1719.35	436.38	1719.35	436.38
	31	0	240	9.35	9.31	0.00	0.00	4.16	2244.92	540.12	2244.92	540.12
	32	1	280	8.77	8.75	0.00	0.00	4.37	2455.38	561.53	2455.38	561.53
<b>B</b>	33	2	320	8.18	8.18	0.00	0.00	4.59	2619.08	570.73	2619.08	570.73
	34	3	357	7.60	7.60	0.00	0.00	4.99	2713.20	544.02	2713.20	544.02
	35	4	356	7.02	7.02	0.00	0.00	5.39	2497.48	463.73	2497.48	463.73
	36	5	303	6.43	6.43	0.00	0.00	5.78	1948.52	336.88	1948.52	336.88
<b>C</b>	37	6	330	5.85	5.85	0.00	0.00	6.18	1929.23	312.06	1929.23	312.06
	38	7	326	5.26	5.26	0.00	0.00	6.58	1715.26	260.66	1715.26	260.66
	39	8	348	4.68	4.68	0.00	0.00	6.80	1627.57	239.46	1627.57	239.46
	40	9	335	4.09	4.09	0.00	0.00	7.01	1370.92	195.48	1370.92	195.48
<b>D</b>	41	10	315	3.51	3.51	0.00	0.00	7.23	1104.92	152.84	1104.92	152.84
	42	11	215	2.92	2.92	0.00	0.00	7.45	628.46	84.41	628.46	84.41
	43	12	169	2.34	2.34	0.00	0.00	7.66	395.20	51.58	395.20	51.58
	44	13	151	1.75	1.75	0.00	0.00	7.88	264.83	33.61	264.83	33.61
	45	14	105	1.17	1.17	0.00	0.00	8.09	122.77	15.17	122.77	15.17
	46	15	74	0.58	0.58	0.00	0.00	8.31	43.26	5.21	43.26	5.21

**SUM** 31397.35 6706.27 31327.85 6636.77

**SCOPon** 4.68 **SCOPnet** 4.72



## Detailed SCOP calculation of medium temperature and average climate conditions – EN 14825

### Calculation of reference SCOP

$$SCOP = \frac{P_{designh} \times H_{he}}{P_{designh} \times H_{he} + H_{TO} \times P_{TO} + H_{SB} \times P_{SB} + H_{CK} \times P_{CK} + H_{OFF} \times P_{OFF}}$$

Where

$P_{design}$  =

Heating load of the building at design temperature, kW

$H_{he}$  =

Number of equivalent heating hours, 2066 h

$H_{TO}, H_{SB}, H_{CK}, H_{OFF}$  =

Number of hours for which the unit is considered to work in thermostat off mode, standby mode, crankcase heater mode and off mode, h, respectively

$P_{TO}, P_{SB}, P_{CK}, P_{OFF}$  =

Electricity consumption during thermostat off mode, standby mode, crankcase heater mode and off mode, kW, respectively

#### Data for SCOP

	Outdoor temperature [°C]	Part load ratio [%]	Part load [kW]	Declared capacity [kW]	Declared COP [-]	cdh [-]	CR [-]	COPbin [-]
A	-7	88	11.50	11.68	2.02	1.00	1.00	2.02
B	2	54	7.00	7.29	3.42	0.99	1.00	3.42
C	7	35	4.50	6.03	4.93	0.98	0.75	4.90
D	12	15	2.00	6.89	6.02	0.98	0.29	5.70
E	-10	100	13.00	10.53	1.82	1.00	1.00	1.82
F - BIV	-7	88	11.50	11.68	2.02	1.00	1.00	2.02

#### Energy consumption for thermostat off, standby, off mode, crankcase heater mode

	Hours [h]	Power input [kW]	Applied to SCOP calculation [kW]	Energy consumption [kWh]
Off mode	0	0.02097	0.02097	0
Thermostat off	178	0.02612	0.02612	4.64936
Standby	0	0.02097	0.02097	0
Crankcase heater	178	0.02111	0.00014	0.02492





Calculation Bin for SCOP<sub>on</sub>

Bin [-]	Outdoor temperature [°C]	Hours [h]	Heat load [kW]	Heat load covered by heat pump [kW]	Electrical back up heater [kW]	backup heater energy input [kWh]	COP <sub>bin</sub> [-]	Annual heating demand [kWh]	Annual energy input [kWh]	Net annual heating capacity [kWh]	Net annual power input [kWh]
<b>E</b>	21	-10	1	13.00	10.53	2.47	2.47	13.00	8.26	10.53	5.79
	22	-9	25	12.50	10.85	1.65	41.15	1.89	312.50	185.05	271.35
	23	-8	23	12.00	11.18	0.82	18.93	1.95	276.00	150.54	257.07
<b>A / F - BIV</b>	24	-7	24	11.50	11.50	0.00	0.00	2.02	276.00	136.57	276.00
	25	-6	27	11.00	11.00	0.00	0.00	2.18	297.00	136.46	297.00
	26	-5	68	10.50	10.50	0.00	0.00	2.33	714.00	306.19	714.00
	27	-4	91	10.00	10.00	0.00	0.00	2.49	910.00	365.85	910.00
	28	-3	89	9.50	9.50	0.00	0.00	2.64	845.50	319.93	845.50
	29	-2	165	9.00	9.00	0.00	0.00	2.80	1485.00	530.69	1485.00
	30	-1	173	8.50	8.50	0.00	0.00	2.95	1470.50	497.86	1470.50
	31	0	240	8.00	8.00	0.00	0.00	3.11	1920.00	617.54	1920.00
	32	1	280	7.50	7.50	0.00	0.00	3.26	2100.00	643.27	2100.00
<b>B</b>	33	2	320	7.00	7.00	0.00	0.00	3.42	2240.00	654.97	2240.00
	34	3	357	6.50	6.50	0.00	0.00	3.72	2320.50	624.49	2320.50
	35	4	356	6.00	6.00	0.00	0.00	4.01	2136.00	532.45	2136.00
	36	5	303	5.50	5.50	0.00	0.00	4.31	1666.50	386.89	1666.50
	37	6	330	5.00	5.00	0.00	0.00	4.60	1650.00	358.44	1650.00
<b>C</b>	38	7	326	4.50	4.50	0.00	0.00	4.90	1467.00	299.45	1467.00
	39	8	348	4.00	4.00	0.00	0.00	5.06	1392.00	275.13	1392.00
	40	9	335	3.50	3.50	0.00	0.00	5.22	1172.50	224.62	1172.50
	41	10	315	3.00	3.00	0.00	0.00	5.38	945.00	175.64	945.00
	42	11	215	2.50	2.50	0.00	0.00	5.54	537.50	97.01	537.50
<b>D</b>	43	12	169	2.00	2.00	0.00	0.00	5.70	338.00	59.29	338.00
	44	13	151	1.50	1.50	0.00	0.00	5.86	226.50	38.64	226.50
	45	14	105	1.00	1.00	0.00	0.00	6.02	105.00	17.44	105.00
	46	15	74	0.50	0.50	0.00	0.00	6.18	37.00	5.98	37.00

<b>SUM</b>	26853.00	7648.65	26790.45	7586.11
<b>SCOP<sub>on</sub></b>	3.51	<b>SCOP<sub>net</sub></b>	3.53	



## Detailed test results

### Detailed SCOP part load test results - low temperature application, average climate – EN 14825

Detailed result for 'EN14825:2022' Average Low (A and F) A -7/W34					
Tested according to:	EN14511:2022 and EN14825:2022				
Climate zone:	Average				
Temperature application:	Low				
Condition name:	A and F				
Condition temperature:	°C	-7			
Part load:	%	88%			
Chosen Tbivalent	°C	-7			
Tdesign	°C	-10			
Pdesign	kW	15.20			
Heating demand:	kW	13.45			
CR:	-	1.0			
Minimum flow reached:	-	No			
Measurement type:	Transient				
Integrated circulation pump:	Yes				
<b>Included corrections (Final result)</b>					
Heating capacity	kW	<b>13.271</b>			
COP	-	<b>2.642</b>			
Power consumption	kW	<b>5.023</b>			
<b>Measured</b>					
Heating capacity	kW	13.299			
COP	-	2.630			
Power consumption	kW	5.057			
<b>During heating</b>					
Air temperature dry bulb	°C	-7.16			
Air temperature wet bulb	°C	-8.12			
Inlet temperature	°C	29.15			
Outlet temperature	°C	34.06			
Outlet temperature (Time averaged)	°C	<b>34.06</b>			
<b>Circulation pump</b>					
Measured: Static differential pressure, liquid pump	Pa	9410			
Calculated Hydraulic power	W	7			
Calculated global efficiency	η	0.19			
Calculated Capacity correction	W	27			
Calculated Power correction	W	34			
Water Flow	m³/s	0.000694			





<b>Detailed result for 'EN14825:2022' Average Low (B) A 2 /W30</b>			
Tested according to:	EN14511:2022 and EN14825:2022	Average	
Climate zone:		Low	
Temperature application:		B	
Condition name:			
Condition temperature:	°C	2	
Part load:	%	54%	
Chosen Tbivalent	°C	-7	
Tdesign	°C	-10	
Pdesign	kW	15.20	
Heating demand:	kW	8.18	
CR:	-	1.0	
Minimum flow reached:	-	No	
Measurement type:		Transient	
Integrated circulation pump:		Yes	
<b>Included corrections (Final result)</b>			
Heating capacity	kW	<b>8.235</b>	
COP	-	<b>4.589</b>	
Power consumption	kW	<b>1.795</b>	
<b>Measured</b>			
Heating capacity	kW	8.249	
COP	-	4.556	
Power consumption	kW	1.810	
<b>During heating</b>			
Air temperature dry bulb	°C	1.95	
Air temperature wet bulb	°C	0.92	
Inlet temperature	°C	24.97	
Outlet temperature	°C	30.08	
Outlet temperature (Time averaged)	°C	<b>30.08</b>	
<b>Circulation pump</b>			
Measured: Static differential pressure, liquid pump	Pa	5256	
Calculated Hydraulic power	W	2	
Calculated global efficiency	η	0.14	
Calculated Capacity correction	W	13	
Calculated Power correction	W	16	
Water Flow	m³/s	0.000417	





<b>Detailed result for 'EN14825:2022' Average Low (C) A 7 /W27</b>			
Tested according to:	EN14511:2022 and EN14825:2022	Average	
Climate zone:		Low	
Temperature application:		C	
Condition name:			
Condition temperature:	°C	7	
Part load:	%	35%	
Chosen Tbivalent	°C	-7	
Tdesign	°C	-10	
Pdesign	kW	15.20	
Heating demand:	kW	5.26	
CR:	-	0.8	
Minimum flow reached:	-	No	
Measurement type:		Steady State	
Integrated circulation pump:		Yes	
<b>Included corrections (Final result)</b>			
Heating capacity	kW	6.264	
COP	-	6.615	
Power consumption	kW	0.947	
<b>Measured</b>			
Heating capacity	kW	6.266	
COP	-	6.601	
Power consumption	kW	0.949	
<b>During heating</b>			
Air temperature dry bulb	°C	7.04	
Air temperature wet bulb	°C	6.02	
Inlet temperature	°C	22.80	
Outlet temperature	°C	27.77	
Outlet temperature (Time averaged)	°C	26.98	
<b>Circulation pump</b>			
Measured: Static differential pressure, liquid pump	Pa	874	
Calculated Hydraulic power	W	0	
Calculated global efficiency	η	0.12	
Calculated Capacity correction	W	2	
Calculated Power correction	W	2	
Water Flow	m³/s	0.000303	





<b>Detailed result for 'EN14825:2022' Average Low (D) A 12 /W24</b>			
Tested according to:	EN14511:2022 and EN14825:2022		Average
Climate zone:			Low
Temperature application:			D
Condition name:			
Condition temperature:	°C	12	
Part load:	%	15%	
Chosen Tbivalent	°C	-7	
Tdesign	°C	-10	
Pdesign	kW	15.20	
Heating demand:	kW	2.34	
CR:	-	0.3	
Minimum flow reached:	-	No	
Measurement type:			Steady State
Integrated circulation pump:			Yes
<b>Included corrections (Final result)</b>			
Heating capacity	kW	7.265	
COP	-	8.134	
Power consumption	kW	0.893	
<b>Measured</b>			
Heating capacity	kW	7.271	
COP	-	8.081	
Power consumption	kW	0.900	
<b>During heating</b>			
Air temperature dry bulb	°C	12.00	
Air temperature wet bulb	°C	10.92	
Inlet temperature	°C	22.38	
Outlet temperature	°C	27.40	
Outlet temperature (Time averaged)	°C	23.99	
<b>Circulation pump</b>			
Measured: Static differential pressure, liquid pump	Pa	2308	
Calculated Hydraulic power	W	1	
Calculated global efficiency	η	0.12	
Calculated Capacity correction	W	6	
Calculated Power correction	W	7	
Water Flow	m³/s	0.000348	





**Detailed result for 'EN14825:2022' Average Low (E) A -10 /W35**

Tested according to:	EN14511:2022 and EN14825:2022		
Climate zone:	Average		
Temperature application:	Low		
Condition name:	E		
Condition temperature:	°C -10		
Part load:	% 100%		
Chosen Tbivalent	°C -7		
Tdesign	°C -10		
Pdesign	kW 15.20		
Heating demand:	kW 15.20		
CR:	- 1.0		
Minimum flow reached:	- No		
Measurement type:	Transient		
Integrated circulation pump:	Yes		
<b>Included corrections (Final result)</b>			
Heating capacity	kW 12.620		
COP	- 2.509		
Power consumption	kW 5.030		
<b>Measured</b>			
Heating capacity	kW 12.640		
COP	- 2.501		
Power consumption	kW 5.055		
<b>During heating</b>			
Air temperature dry bulb	°C -10.23		
Air temperature wet bulb	°C -11.37		
Inlet temperature	°C 29.94		
Outlet temperature	°C 35.02		
Outlet temperature (Time averaged)	°C 35.02		
<b>Circulation pump</b>			
Measured: Static differential pressure, liquid pump	Pa 6527		
Calculated Hydraulic power	W 4		
Calculated global efficiency	η 0.16		
Calculated Capacity correction	W 21		
Calculated Power correction	W 25		
Water Flow	m³/s 0.000619		





## Detailed SCOP part load test results - medium temperature application, average climate – EN 14825

Detailed result for 'EN14825:2022' Average Medium (A and F) A -7 /W52					
Tested according to:	EN14511:2022 and EN14825:2022				
Climate zone:	Average				
Temperature application:	Medium				
Condition name:	A and F				
Condition temperature:	°C	-7			
Part load:	%	88%			
Chosen Tbivalent	°C	-7			
Tdesign	°C	-10			
Pdesign	kW	13.00			
Heating demand:	kW	11.50			
CR:	-	1.0			
Minimum flow reached:	-	No			
Measurement type:	Transient				
Integrated circulation pump:	Yes				
<b>Included corrections (Final result)</b>					
Heating capacity	kW	<b>11.680</b>			
COP	-	<b>2.012</b>			
Power consumption	kW	<b>5.805</b>			
<b>Measured</b>					
Heating capacity	kW	11.694			
COP	-	2.009			
Power consumption	kW	5.821			
<b>During heating</b>					
Air temperature dry bulb	°C	-7.05			
Air temperature wet bulb	°C	-8.07			
Inlet temperature	°C	44.07			
Outlet temperature	°C	52.29			
Outlet temperature (Time averaged)	°C	<b>52.29</b>			
<b>Circulation pump</b>					
Measured: Static differential pressure, liquid pump	Pa	6527			
Calculated Hydraulic power	W	2			
Calculated global efficiency	η	0.14			
Calculated Capacity correction	W	14			
Calculated Power correction	W	17			
Water Flow	m³/s	0.000361			





**Detailed result for 'EN14825:2022' Average Medium (B) A 2 /W42**

	EN14511:2022	EN14825:2022
Tested according to:		
Climate zone:		Average
Temperature application:		Medium
Condition name:		B
Condition temperature:	°C	2
Part load:	%	54%
Chosen Tbivalent	°C	-7
Tdesign	°C	-10
Pdesign	kW	13.00
Heating demand:	kW	7.00
CR:	-	1.0
Minimum flow reached:	-	No
Measurement type:		Transient
Integrated circulation pump:		Yes
<b>Included corrections (Final result)</b>		
Heating capacity	kW	<b>7.291</b>
COP	-	<b>3.420</b>
Power consumption	kW	<b>2.132</b>
<b>Measured</b>		
Heating capacity	kW	7.296
COP	-	3.414
Power consumption	kW	2.137
<b>During heating</b>		
Air temperature dry bulb	°C	1.91
Air temperature wet bulb	°C	0.91
Inlet temperature	°C	34.04
Outlet temperature	°C	42.18
Outlet temperature (Time averaged)	°C	<b>42.18</b>
<b>Circulation pump</b>		
Measured: Static differential pressure, liquid pump	Pa	2485
Calculated Hydraulic power	W	1
Calculated global efficiency	η	0.12
Calculated Capacity correction	W	4
Calculated Power correction	W	5
Water Flow	m³/s	0.000231





**Detailed result for 'EN14825:2022' Average Medium (C) A 7/W36**

Tested according to:	EN14511:2022	EN14825:2022
Climate zone:		Average
Temperature application:		Medium
Condition name:		C
Condition temperature:	°C	7
Part load:	%	35%
Chosen Tbivalent	°C	-7
Tdesign	°C	-10
Pdesign	kW	13.00
Heating demand:	kW	4.50
CR:	-	0.7
Minimum flow reached:	-	No
Measurement type:		Steady State
Integrated circulation pump:		Yes
<b>Included corrections (Final result)</b>		
Heating capacity	kW	<b>6.028</b>
COP	-	<b>4.935</b>
Power consumption	kW	<b>1.222</b>
<b>Measured</b>		
Heating capacity	kW	6.041
COP	-	4.884
Power consumption	kW	1.237
<b>During heating</b>		
Air temperature dry bulb	°C	6.99
Air temperature wet bulb	°C	6.03
Inlet temperature	°C	29.90
Outlet temperature	°C	37.90
Outlet temperature (Time averaged)	°C	<b>35.87</b>
<b>Circulation pump</b>		
Measured: Static differential pressure, liquid pump	Pa	11703
Calculated Hydraulic power	W	2
Calculated global efficiency	η	0.14
Calculated Capacity correction	W	13
Calculated Power correction	W	15
Water Flow	m³/s	0.000182





**Detailed result for 'EN14825:2022' Average Medium (D) A 12 /W30**

Tested according to:	EN14511:2022	EN14825:2022
Climate zone:		Average Medium
Temperature application:		
Condition name:		D
Condition temperature:	°C	12
Part load:	%	15%
Chosen Tbivalent	°C	-7
Tdesign	°C	-10
Pdesign	kW	13.00
Heating demand:	kW	2.00
CR:	-	0.3
Minimum flow reached:	-	No
Measurement type:		Steady State
Integrated circulation pump:		Yes
<b>Included corrections (Final result)</b>		
Heating capacity	kW	<b>6.889</b>
COP	-	<b>6.019</b>
Power consumption	kW	<b>1.145</b>
<b>Measured</b>		
Heating capacity	kW	6.893
COP	-	6.001
Power consumption	kW	1.149
<b>During heating</b>		
Air temperature dry bulb	°C	12.01
Air temperature wet bulb	°C	11.00
Inlet temperature	°C	27.71
Outlet temperature	°C	35.68
Outlet temperature (Time averaged)	°C	<b>30.03</b>
<b>Circulation pump</b>		
Measured: Static differential pressure, liquid pump	Pa	2265
Calculated Hydraulic power	W	0
Calculated global efficiency	η	0.12
Calculated Capacity correction	W	4
Calculated Power correction	W	4
Water Flow	m³/s	0.000208





**Detailed result for 'EN14825:2022' Average Medium (E) A -10 /W55**

Tested according to:	EN14511:2022 and EN14825:2022		
Climate zone:	Average Medium		
Temperature application:	Medium		
Condition name:	E		
Condition temperature:	°C		-10
Part load:	%		100%
Chosen Tbivalent	°C		-7
Tdesign	°C		-10
Pdesign	kW		13.00
Heating demand:	kW		13.00
CR:	-		1.0
Minimum flow reached:	-		No
Measurement type:	Transient		
Integrated circulation pump:	Yes		
<b>Included corrections (Final result)</b>			
Heating capacity	kW	<b>10.531</b>	
COP	-	<b>1.818</b>	
Power consumption	kW	<b>5.792</b>	
<b>Measured</b>			
Heating capacity	kW	10.545	
COP	-	1.816	
Power consumption	kW	5.807	
<b>During heating</b>			
Air temperature dry bulb	°C	-10.00	
Air temperature wet bulb	°C	-11.08	
Inlet temperature	°C	47.07	
Outlet temperature	°C	55.07	
Outlet temperature (Time averaged)	°C	<b>55.07</b>	
<b>Circulation pump</b>			
Measured: Static differential pressure, liquid pump	Pa	6527	
Calculated Hydraulic power	W	2	
Calculated global efficiency	η	0.14	
Calculated Capacity correction	W	13	
Calculated Power correction	W	15	
Water Flow	m³/s	0.000329	





## Detailed SCOP part load test results - low temperature application - warmer climate – EN 14825

<b>Detailed result for 'EN14825:2022' Warmer Low (B) A 2 /W35</b>		
Tested according to:	EN14511:2022 and EN14825:2022	
Climate zone:		Warmer
Temperature application:		Low
Condition name:		B
Condition temperature:	°C	2
Part load:	%	100%
Chosen Tbivalent	°C	2
Tdesign	°C	2
Pdesign	kW	13.10
Heating demand:	kW	13.10
CR:	-	1.0
Minimum flow reached:	-	No
Measurement type:		Transient
Integrated circulation pump:		Yes
<b>Included corrections (Final result)</b>		
Heating capacity	kW	13.106
COP	-	3.508
Power consumption	kW	3.736
<b>Measured</b>		
Heating capacity	kW	13.134
COP	-	3.482
Power consumption	kW	3.772
<b>During heating</b>		
Air temperature dry bulb	°C	2.08
Air temperature wet bulb	°C	0.83
Inlet temperature	°C	30.07
Outlet temperature	°C	35.08
Outlet temperature (Time averaged)	°C	35.08
<b>Circulation pump</b>		
Measured: Static differential pressure, liquid pump	Pa	10206
Calculated Hydraulic power	W	7
Calculated global efficiency	η	0.20
Calculated Capacity correction	W	29
Calculated Power correction	W	36
Water Flow	m³/s	0.000709





**Detailed result for 'EN14825:2022' Warmer Low (C) A 7 /W31**

Tested according to:	EN14511:2022 and EN14825:2022		
Climate zone:	Warmer		
Temperature application:	Low		
Condition name:	C		
Condition temperature:	°C	7	
Part load:	%	64%	
Chosen Tbivalent	°C	2	
Tdesign	°C	2	
Pdesign	kW	13.10	
Heating demand:	kW	8.42	
CR:	-	1.0	
Minimum flow reached:	-	No	
Measurement type:	Steady State		
Integrated circulation pump:	No		
<b>Included corrections (Final result)</b>			
Heating capacity	kW	8.750	
COP	-	5.514	
Power consumption	kW	1.587	
<b>Measured</b>			
Heating capacity	kW	8.737	
COP	-	5.557	
Power consumption	kW	1.572	
<b>During heating</b>			
Air temperature dry bulb	°C	6.99	
Air temperature wet bulb	°C	6.01	
Inlet temperature	°C	26.03	
Outlet temperature	°C	31.04	
Outlet temperature (Time averaged)	°C	31.04	
<b>Circulation pump</b>			
Measured: Static differential pressure, liquid pump	Pa	4732	
Calculated Hydraulic power	W	2	
Calculated global efficiency	η	0.14	
Calculated Capacity correction	W	-12	
Calculated Power correction	W	-14	
Water Flow	m³/s	0.000419	





## Detailed SCOP part load test results - low temperature application - colder climate – EN 14825

Detailed result for 'EN14825:2022' Colder Low (A) A -7 /W30					
Tested according to:	EN14511:2022 and EN14825:2022				
Climate zone:	Colder				
Temperature application:	Low				
Condition name:	A				
Condition temperature:	°C	-7			
Part load:	%	61%			
Chosen Tbivalent	°C	-15			
Tdesign	°C	-22			
Pdesign	kW	13.70			
Heating demand:	kW	8.29			
CR:	-	1.0			
Minimum flow reached:	-	No			
Measurement type:	Transient				
Integrated circulation pump:	Yes				
<b>Included corrections (Final result)</b>					
Heating capacity	kW	<b>8.383</b>			
COP	-	<b>3.315</b>			
Power consumption	kW	<b>2.529</b>			
<b>Measured</b>					
Heating capacity	kW	8.386			
COP	-	3.312			
Power consumption	kW	2.532			
<b>During heating</b>					
Air temperature dry bulb	°C	-6.91			
Air temperature wet bulb	°C	-8.13			
Inlet temperature	°C	25.01			
Outlet temperature	°C	30.13			
Outlet temperature (Time averaged)	°C	<b>30.13</b>			
<b>Circulation pump</b>					
Measured: Static differential pressure, liquid pump	Pa	694			
Calculated Hydraulic power	W	0			
Calculated global efficiency	η	0.12			
Calculated Capacity correction	W	2			
Calculated Power correction	W	2			
Water Flow	m³/s	0.000411			





**Detailed result for 'EN14825:2018' Colder Low (F and G) A -15/W32**

Tested according to:	EN14825:2018	
Climate zone:	Colder	Low
Temperature application:	F and G	
Condition name:		
Condition temperature:	°C	-15
Part load:	%	82%
Chosen Tbivalent	°C	-15
Tdesign	°C	-22
Pdesign	kW	13.70
Heating demand:	kW	11.18
CR:	-	1.0
Minimum flow reached:	-	No
Measurement type:	Steady State	
Integrated circulation pump:	Yes	
<b>Included corrections (Final result)</b>		
Heating capacity	kW	11.301
COP	-	2.497
Power consumption	kW	4.526
<b>Measured</b>		
Heating capacity	kW	11.328
COP	-	2.484
Power consumption	kW	4.560
<b>During heating</b>		
Air temperature dry bulb	°C	-15.10
Air temperature wet bulb	°C	-14.89
Inlet temperature	°C	27.01
Outlet temperature	°C	32.09
Outlet temperature (Time averaged)	°C	32.09
<b>Circulation pump</b>		
Measured: Static differential pressure, liquid pump	Pa	12070
Calculated Hydraulic power	W	6
Calculated global efficiency	n	0.19
Calculated Capacity correction	W	27
Calculated Power correction	W	34
Water Flow	m³/s	0.000536





## Detailed COP test results - low temperature – EN 14511

<b>Detailed result for 'EN14511:2022' A7/W35</b>			
Tested according to:		EN14511:2022	
Minimum flow reached:		No	
Measurement type:		Steady State	
Integrated circulation pump:		Yes	
<b>Included corrections (Final result)</b>			
Heating capacity	kW	15.707	
COP	-	4.498	
Power consumption	kW	3.492	
<b>Measured</b>			
Heating capacity	kW	15.749	
COP	-	4.438	
Power consumption	kW	3.549	
<b>During heating</b>			
Air temperature dry bulb	°C	6.98	
Air temperature wet bulb	°C	5.85	
Inlet temperature	°C	29.99	
Outlet temperature	°C	34.96	
<b>Circulation pump</b>			
Measured: Static differential pressure, liquid pump	Pa	20390	
Calculated Hydraulic power	W	16	
Calculated global efficiency	η	0.27	
Calculated Capacity correction	W	41	
Calculated Power correction	W	57	
Water Flow	m³/s	0.000763	





## Detailed COP test results - medium temperature – EN 14511

<b>Detailed result for 'EN14511:2022' A7/W55</b>			
Tested according to:		EN14511:2022	
Minimum flow reached:		No	
Measurement type:		Steady State	
Integrated circulation pump:		Yes	
<b>Included corrections (Final result)</b>			
Heating capacity	kW	16.139	
COP	-	2.854	
Power consumption	kW	5.654	
<b>Measured</b>			
Heating capacity	kW	16.152	
COP	-	2.849	
Power consumption	kW	5.669	
<b>During heating</b>			
Air temperature dry bulb	°C	6.92	
Air temperature wet bulb	°C	5.91	
Inlet temperature	°C	47.01	
Outlet temperature	°C	54.85	
<b>Circulation pump</b>			
Measured: Static differential pressure, liquid pump	Pa	4062	
Calculated Hydraulic power	W	2	
Calculated global efficiency	η	0.14	
Calculated Capacity correction	W	13	
Calculated Power correction	W	15	
Water Flow	m³/s	0.000500	





## Detailed test results of sound power measurement – Test N#1

TEST Reg. nr. 300		Sound power levels according to ISO 3743-1:2010		TEST Reg. nr. 300																																																																			
Engineering method for small, movable sources in reverberant fields - Comparison method for hard-walled test rooms																																																																							
Client:	Midea		Date of test:	18-01-2024																																																																			
Object:	Type: Mono Air to water heat pump, Model: MHC-V16W/D2RN8-BER90																																																																						
Mounting conditions:	The outdoor unit is mounted on the supporting metal support frame using six vibration insulators and placed on four pieces of concrete tiles (20x20x2.5 cm). All of these are placed in a water drop dry on two pieces of heavy concrete tiles (90x90x10cm) laying on a vibration damping mat on the floor. The noise radiated by the outdoor unit has been measured in Test room 2.																																																																						
Operating conditions:	A7/W35, Compressor speed: 64[Hz], Fan speed: 730[rpm], Pump speed: 80 [%], EXV1(P): 138, Heating capacity: 15.7 [kW], Power_input: 3.49 [kW], Water flow rate: 2720 [l/h]																																																																						
Static pressure:	995 hPa		Reference box:																																																																				
Air temperature:	7.0 °C		L1:	1.4 m																																																																			
Relative air humidity:	84.0 %		L2:	0.4 m																																																																			
Test room volume:	102.8 m³		Room:	Room 2																																																																			
Area, S, of test room:	138.9 m²		L3:	0.9 m																																																																			
			Volume:	0.5 m³																																																																			
<table border="1"> <caption>Data from Sound power level chart</caption> <thead> <tr> <th>Frequency f [Hz]</th> <th>Lw(A) Room 2 [dB]</th> <th>Lw(A) Reference box [dB]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100</td><td>67.3</td><td>62.7</td></tr> <tr><td>125</td><td>62.7</td><td>56.9</td></tr> <tr><td>160</td><td>62.4</td><td>55.8</td></tr> <tr><td>200</td><td>61.6</td><td>55.0</td></tr> <tr><td>250</td><td>61.3</td><td>54.5</td></tr> <tr><td>315</td><td>60.9</td><td>53.5</td></tr> <tr><td>400</td><td>59.8</td><td>52.5</td></tr> <tr><td>500</td><td>59.3</td><td>52.0</td></tr> <tr><td>630</td><td>60.1</td><td>51.5</td></tr> <tr><td>800</td><td>59.5</td><td>51.0</td></tr> <tr><td>1000</td><td>56.5</td><td>50.5</td></tr> <tr><td>1250</td><td>54.9</td><td>49.5</td></tr> <tr><td>1600</td><td>53.6</td><td>48.5</td></tr> <tr><td>2000</td><td>51.8</td><td>47.5</td></tr> <tr><td>2500</td><td>49.4</td><td>46.5</td></tr> <tr><td>3150</td><td>46.6</td><td>45.5</td></tr> <tr><td>4000</td><td>44.4</td><td>44.5</td></tr> <tr><td>5000</td><td>41.7</td><td>42.5</td></tr> <tr><td>6300</td><td>40.4</td><td>41.5</td></tr> <tr><td>8000</td><td>41.1</td><td>40.5</td></tr> <tr><td>10000</td><td>41.7</td><td>39.5</td></tr> </tbody> </table>						Frequency f [Hz]	Lw(A) Room 2 [dB]	Lw(A) Reference box [dB]	100	67.3	62.7	125	62.7	56.9	160	62.4	55.8	200	61.6	55.0	250	61.3	54.5	315	60.9	53.5	400	59.8	52.5	500	59.3	52.0	630	60.1	51.5	800	59.5	51.0	1000	56.5	50.5	1250	54.9	49.5	1600	53.6	48.5	2000	51.8	47.5	2500	49.4	46.5	3150	46.6	45.5	4000	44.4	44.5	5000	41.7	42.5	6300	40.4	41.5	8000	41.1	40.5	10000	41.7	39.5
Frequency f [Hz]	Lw(A) Room 2 [dB]	Lw(A) Reference box [dB]																																																																					
100	67.3	62.7																																																																					
125	62.7	56.9																																																																					
160	62.4	55.8																																																																					
200	61.6	55.0																																																																					
250	61.3	54.5																																																																					
315	60.9	53.5																																																																					
400	59.8	52.5																																																																					
500	59.3	52.0																																																																					
630	60.1	51.5																																																																					
800	59.5	51.0																																																																					
1000	56.5	50.5																																																																					
1250	54.9	49.5																																																																					
1600	53.6	48.5																																																																					
2000	51.8	47.5																																																																					
2500	49.4	46.5																																																																					
3150	46.6	45.5																																																																					
4000	44.4	44.5																																																																					
5000	41.7	42.5																																																																					
6300	40.4	41.5																																																																					
8000	41.1	40.5																																																																					
10000	41.7	39.5																																																																					
<b>Sound power level <math>L_w(A)</math>: 66.5 dB [re 1pW], Uncertainty <math>\sigma_{tot}</math>: 1.6 dB</b>																																																																							
Name of test institute:	DTI		Date:	18-01-2024																																																																			
No. of test report:	300-KLAB-23-039																																																																						
Measurements are in full conformity with ISO 3743-1																																																																							





## Detailed test results of sound power measurement – Test N#2

IAC-MRA		DANAK		Sound power levels according to ISO 3743-1:2010		TECHNOLOGISK INSTITUT																																																																																									
Engineering method for small, movable sources in reverberant fields - Comparison method for hard-walled test rooms																																																																																															
Client:	Midea			Date of test: 18-01-2024																																																																																											
Object:	Type: Mono Air to water heat pump, Model: MHC-V16W/D2RN8-BER90																																																																																														
Mounting conditions:	The outdoor unit is mounted on the supporting metal support frame using six vibration insulators and placed on four pieces of concrete tiles (20x20x2.5 cm). All of these are placed in a water drop tray on two pieces of heavy concrete tiles (90x90x10cm) laying on a vibration damping mat on the floor. The noise radiated by the outdoor unit has been measured in Test room 2.																																																																																														
Operating conditions:	A7/W35, Compressor speed: 24[Hz], Fan speed: 400[rpm], Pump speed: 50 [%], EXV1(P): 94, Heating capacity: 5.67 [kW], Power_input: 1.16 [kW], Water flow rate: 980 [l/h]																																																																																														
Static pressure:	995 hPa			Reference box:																																																																																											
Air temperature:	7.0 °C			L1:	1.4 m																																																																																										
Relative air humidity:	84.0 %			L2:	0.4 m																																																																																										
Test room volume:	102.8 m³			Room:	Room 2																																																																																										
Area, S, of test room:	138.9 m²			L3:	0.9 m																																																																																										
				Volume:	0.5 m³																																																																																										
<table border="1"> <caption>Data extracted from the sound power level chart</caption> <thead> <tr> <th>Frequency f [Hz]</th> <th>1/3 octave [dB] (Lw)</th> <th>1/1 oct [dB] (Lw)</th> <th>1/3 octave [dB] (Lw(A))</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100</td><td>57.9</td><td></td><td>41.5</td></tr> <tr><td>125</td><td>49.8</td><td>58.8</td><td>40.5</td></tr> <tr><td>160</td><td>47.2</td><td></td><td>43.5</td></tr> <tr><td>200</td><td>48.9</td><td></td><td>44.5</td></tr> <tr><td>250</td><td>47.8</td><td>52.7</td><td>43.5</td></tr> <tr><td>315</td><td>47.0</td><td></td><td>42.5</td></tr> <tr><td>400</td><td>47.4</td><td></td><td>42.5</td></tr> <tr><td>500</td><td>46.2</td><td>50.9</td><td>47.5</td></tr> <tr><td>630</td><td>44.4</td><td></td><td>42.5</td></tr> <tr><td>800</td><td>43.1</td><td></td><td>42.5</td></tr> <tr><td>1000</td><td>39.5</td><td>45.4</td><td>45.5</td></tr> <tr><td>1250</td><td>37.1</td><td></td><td>42.5</td></tr> <tr><td>1600</td><td>36.0</td><td></td><td>42.5</td></tr> <tr><td>2000</td><td>34.2</td><td>38.9</td><td>40.5</td></tr> <tr><td>2500</td><td>30.5</td><td></td><td>39.5</td></tr> <tr><td>3150</td><td>27.2</td><td></td><td>39.5</td></tr> <tr><td>4000</td><td>25.5</td><td>30.4</td><td>32.5</td></tr> <tr><td>5000</td><td>23.5</td><td></td><td>32.5</td></tr> <tr><td>6300</td><td>31.4</td><td></td><td>31.5</td></tr> <tr><td>8000</td><td>31.4</td><td>35.0</td><td>34.5</td></tr> <tr><td>10000</td><td>26.3</td><td></td><td>31.5</td></tr> </tbody> </table>								Frequency f [Hz]	1/3 octave [dB] (Lw)	1/1 oct [dB] (Lw)	1/3 octave [dB] (Lw(A))	100	57.9		41.5	125	49.8	58.8	40.5	160	47.2		43.5	200	48.9		44.5	250	47.8	52.7	43.5	315	47.0		42.5	400	47.4		42.5	500	46.2	50.9	47.5	630	44.4		42.5	800	43.1		42.5	1000	39.5	45.4	45.5	1250	37.1		42.5	1600	36.0		42.5	2000	34.2	38.9	40.5	2500	30.5		39.5	3150	27.2		39.5	4000	25.5	30.4	32.5	5000	23.5		32.5	6300	31.4		31.5	8000	31.4	35.0	34.5	10000	26.3		31.5
Frequency f [Hz]	1/3 octave [dB] (Lw)	1/1 oct [dB] (Lw)	1/3 octave [dB] (Lw(A))																																																																																												
100	57.9		41.5																																																																																												
125	49.8	58.8	40.5																																																																																												
160	47.2		43.5																																																																																												
200	48.9		44.5																																																																																												
250	47.8	52.7	43.5																																																																																												
315	47.0		42.5																																																																																												
400	47.4		42.5																																																																																												
500	46.2	50.9	47.5																																																																																												
630	44.4		42.5																																																																																												
800	43.1		42.5																																																																																												
1000	39.5	45.4	45.5																																																																																												
1250	37.1		42.5																																																																																												
1600	36.0		42.5																																																																																												
2000	34.2	38.9	40.5																																																																																												
2500	30.5		39.5																																																																																												
3150	27.2		39.5																																																																																												
4000	25.5	30.4	32.5																																																																																												
5000	23.5		32.5																																																																																												
6300	31.4		31.5																																																																																												
8000	31.4	35.0	34.5																																																																																												
10000	26.3		31.5																																																																																												
<b>Sound power level <math>L_w(A)</math>: 51.5 dB [re 1pW], Uncertainty <math>\sigma_{tot}</math>: 1.6 dB</b>																																																																																															
Name of test institute:	DTI			Date: 18-01-2024																																																																																											
No. of test report:	300-KLAB-23-039																																																																																														
Measurements are in full conformity with ISO 3743-1																																																																																															






## Detailed test results of sound power measurement – Test N#3

MRA		Sound power levels according to ISO 3743-1:2010		TEKNOLOGISK INSTITUT																																																																			
Engineering method for small, movable sources in reverberant fields - Comparison method for hard-walled test rooms																																																																							
Client:	Midea	Date of test:	18-01-2024																																																																				
Object:	Type: Mono Air to water heat pump, Model: MHC-V16W/D2RN8-BER90																																																																						
Mounting conditions:	The outdoor unit is mounted on the supporting metal support frame using six vibration insulators and placed on four pieces of concrete tiles (20x20x2.5 cm). All of these are placed in a water drop dry on two pieces of heavy concrete tiles (90x90x10cm) laying on a vibration damping mat on the floor. The noise radiated by the outdoor unit has been measured in Test room 2.																																																																						
Operating conditions:	A7/W55, Compressor speed: 72[Hz], Fan speed: 650[rpm], Pump speed: 50 [%], EXV1(P): 128, Heating capacity: 16.14 [kW], Power_input: 5.65 [kW], Water flow rate: 1790 [l/h]																																																																						
Static pressure:	996 hPa	Reference box:																																																																					
Air temperature:	7.0 °C	L1:	1.4 m																																																																				
Relative air humidity:	84.0 %	L2:	0.4 m																																																																				
Test room volume:	102.8 m <sup>3</sup>	Room:	Room 2	L3:	0.9 m																																																																		
Area, S, of test room:	138.9 m <sup>2</sup>			Volume:	0.5 m <sup>3</sup>																																																																		
<table border="1"> <caption>Data extracted from the sound power level chart</caption> <thead> <tr> <th>Frequency, f, Hz</th> <th>L<sub>w</sub>, dB</th> <th>L<sub>wA</sub>, dB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100</td><td>67.3</td><td>57.1</td></tr> <tr><td>125</td><td>64.4</td><td>55.6</td></tr> <tr><td>160</td><td>66.0</td><td>56.2</td></tr> <tr><td>200</td><td>63.1</td><td>55.1</td></tr> <tr><td>250</td><td>59.5</td><td>55.6</td></tr> <tr><td>315</td><td>59.2</td><td>54.8</td></tr> <tr><td>400</td><td>58.6</td><td>54.2</td></tr> <tr><td>500</td><td>57.4</td><td>53.8</td></tr> <tr><td>630</td><td>59.6</td><td>53.2</td></tr> <tr><td>800</td><td>57.1</td><td>52.5</td></tr> <tr><td>1000</td><td>54.4</td><td>51.8</td></tr> <tr><td>1250</td><td>52.4</td><td>51.0</td></tr> <tr><td>1600</td><td>51.6</td><td>50.2</td></tr> <tr><td>2000</td><td>49.8</td><td>49.5</td></tr> <tr><td>2500</td><td>49.1</td><td>48.8</td></tr> <tr><td>3150</td><td>46.3</td><td>48.0</td></tr> <tr><td>4000</td><td>44.9</td><td>47.2</td></tr> <tr><td>5000</td><td>39.9</td><td>46.5</td></tr> <tr><td>6300</td><td>38.9</td><td>45.8</td></tr> <tr><td>8000</td><td>40.7</td><td>45.0</td></tr> <tr><td>10000</td><td>41.7</td><td>44.2</td></tr> </tbody> </table>						Frequency, f, Hz	L <sub>w</sub> , dB	L <sub>wA</sub> , dB	100	67.3	57.1	125	64.4	55.6	160	66.0	56.2	200	63.1	55.1	250	59.5	55.6	315	59.2	54.8	400	58.6	54.2	500	57.4	53.8	630	59.6	53.2	800	57.1	52.5	1000	54.4	51.8	1250	52.4	51.0	1600	51.6	50.2	2000	49.8	49.5	2500	49.1	48.8	3150	46.3	48.0	4000	44.9	47.2	5000	39.9	46.5	6300	38.9	45.8	8000	40.7	45.0	10000	41.7	44.2
Frequency, f, Hz	L <sub>w</sub> , dB	L <sub>wA</sub> , dB																																																																					
100	67.3	57.1																																																																					
125	64.4	55.6																																																																					
160	66.0	56.2																																																																					
200	63.1	55.1																																																																					
250	59.5	55.6																																																																					
315	59.2	54.8																																																																					
400	58.6	54.2																																																																					
500	57.4	53.8																																																																					
630	59.6	53.2																																																																					
800	57.1	52.5																																																																					
1000	54.4	51.8																																																																					
1250	52.4	51.0																																																																					
1600	51.6	50.2																																																																					
2000	49.8	49.5																																																																					
2500	49.1	48.8																																																																					
3150	46.3	48.0																																																																					
4000	44.9	47.2																																																																					
5000	39.9	46.5																																																																					
6300	38.9	45.8																																																																					
8000	40.7	45.0																																																																					
10000	41.7	44.2																																																																					
<b>Sound power level L<sub>w</sub>(A): 65.2 dB [re 1pW], Uncertainty <math>\sigma_{tot}</math>: 1.6 dB</b>																																																																							
Name of test institute:	DTI	Date:	18-01-2024																																																																				
No. of test report:	300-KLAB-23-039																																																																						
Measurements are in full conformity with ISO 3743-1																																																																							





## Detailed test results of sound power measurement – Test N#4

  TEST Reg. nr. 300		Sound power levels according to ISO 3743-1:2010		 TEKNOLOGISK INSTITUT
Engineering method for small, movable sources in reverberant fields - Comparison method for hard-walled test rooms				
Client:	Midea	Date of test:	18-01-2024	
Object:	Type: Mono Air to water heat pump, Model: MHC-V16W/D2RN8-BER90			
Mounting conditions:	The outdoor unit is mounted on the supporting metal support frame using six vibration insulators and placed on four pieces of concrete tiles (20x20x2.5 cm). All of these are placed in a water drop dry on two pieces of heavy concrete tiles (90x90x10cm) laying on a vibration damping mat on the floor. The noise radiated by the outdoor unit has been measured in Test room 2.			
Operating conditions:	A7/W55, Compressor speed: 32[Hz], Fan speed: 450[rpm], Pump speed: 30 [%], EXV1(P): 92, Heating capacity: 7.1 [kW], Power_input: 2.34 [kW], Water flow rate: 765 [l/h]			
Static pressure:	996 hPa	Reference box:		
Air temperature:	7.0 °C	L1:	1.4 m	
Relative air humidity:	84.0 %	L2:	0.4 m	
Test room volume:	102.8 m <sup>3</sup>	Room:	Room 2	L3: 0.9 m
Area, S, of test room:	138.9 m <sup>2</sup>			Volume: 0.5 m <sup>3</sup>
Frequency f [Hz]	L <sub>w</sub> 1/3 octave [dB]	1/1 oct [dB]	Sound power levels L <sub>w</sub> , dB Linear & A-weighted (RED)	
100	56.7	58.6	■ L <sub>w</sub>	■ L <sub>wA</sub>
125	52.6	55.5		
160	49.0	55.1		
200	49.5	55.1		
250	51.4	55.1		
315	51.1	55.1		
400	50.1	55.1		
500	48.9	55.1		
630	51.5	55.1		
800	47.8	50.0		
1000	44.0	50.0		
1250	41.7	43.1		
1600	40.2	43.1		
2000	38.5	43.1		
2500	34.5	43.1		
3150	33.5	40.0		
4000	30.9	36.1		
5000	27.9			
6300	35.1			
8000	35.7			
10000	35.0			
				
Sound power level L <sub>w(A)</sub> : 55.6 dB [re 1pW], Uncertainty $\sigma_{tot}$ : 1.6 dB				
Name of test institute:	DTI	Date:	18-01-2024	
No. of test report:	300-KLAB-23-039			
Measurements are in full conformity with ISO 3743-1				





## Appendix 1

### Unit specification

Type of unit: Mono air to water heat pump

Manufacturer: Midea

Size of the heat pump: 0.4 x 0.9 x 1.3m (W x L x H)

Year of production: n/a.

### Operating conditions and environment

The operating conditions of the unit under test fulfill the requirements for Class A.

The acoustic test chamber is a hard wall reverberant room (103 m<sup>3</sup>) and equipped with relevant sound diffusing reflector panels. The acoustical test chamber fulfills the requirements of ISO3743-1 accuracy grade 2 (engineering grade).

The measurements of the average sound pressure levels in 1/3 octave frequency bands are carried out using three microphones in the test chamber. During the measurements, the microphones are traversed up and down for one meter in the arc of a quarter circle.

The picture below shows the installation of the unit during test, position of microphones, sound diffusing reflector panels, and the reference sound source.





## Measurement instruments

<b>Id nr.</b>	<b>Manufacturer</b>	<b>Description</b>	<b>Calibration company</b>
100864	GRAS	Gras 40AE_26CA, ½" free field microphone, Room 1	Norsonic A/S, Norway
100865	GRAS	Gras 40AE_26CA, ½" free field microphone, Room 1	Norsonic A/S, Norway
100866	GRAS	Gras 40AE_26CA, ½" free field microphone, Room 1	Norsonic A/S, Norway
100867*	GRAS	Gras 40AE_26CA, ½" free field microphone, Room 2	Norsonic A/S, Norway
100868*	GRAS	Gras 40AE_26CA, ½" free field microphone, Room 2	Norsonic A/S, Norway
100869*	GRAS	Gras 40AE_26CA, ½" free field microphone, Room 2	Norsonic A/S, Norway
100870	GRAS	Gras 40AE_26CA, ½" free field microphone, Roof monitor	Norsonic A/S, Norway
100873*	Brüel & Kjær	Acoustical calibrator, Brüel & Kjær 4231	Element Metech, Denmark
100859	Norsonic	Reference sound source, Norsonic Nor278 Room 1	RISE, Sweden
100872*	Norsonic	Reference sound source, Norsonic Nor278 Room 2	RISE, Sweden
100620*	Norsonic	Multi-channel measurement system Nor850	Norsonic A/S, Norway

\*Instruments are used for the actual measurements for the calculation of the test results.

The other instruments are used for control measurements.

All microphones are equipped with windshields.



## Test Procedure

The measurements of the emitted sound power level from the heat pump are carried out according to the following standard:

- DS/EN 14511:2022
- EN 12102-1:2022
- ISO/EN 3743-1:2010

The basic acoustic measurement standard DS/EN 3743-1 is a comparison method using a calibrated reference sound source. Two series of sound pressure measurements are made under exactly the same acoustic conditions, e.g., the same microphone positions, temperature and air humidity. The calibrated sound power levels are known for the reference sound source at each frequency band, and they are used in the estimation of the acoustical correction factor for the calculation of the sound power emitted from the unit under test. The background noise levels are measured and used for relevant corrections.

The final total A-weighted sound power level is based on measurements and calculations in 1/3-octave levels, which then are summed into 1/1-octave levels. The A-weighted total sound power level is determined for the measured frequency range from 100 Hz to 10 kHz.

The actual microphone positions and correction values are saved in data files linked to the complete project documentation according to the DANAK-accreditation.

The complete measurement system is documented and regularly calibrated according to DANAK.

The detailed description of the measurement method is given in Danish in the quality database system "QA Web" at Danish Technological Institute, which is accessible by DANAK.

## Measurement uncertainty

The uncertainty of sound power level in decibel is determined in accordance with ISO 3743-1, equation 22  $\sigma_{tot} = \sqrt{\sigma_{RO}^2 + \sigma_{omc}^2}$  where:

- $\sigma_{RO}$  is the standard deviation of the reproducibility of the method
- $\sigma_{omc}$  is the standard deviation describing the uncertainty associated with the instability of the operating and mounting conditions for the particular noise source during test.

$\sigma_{RO}$  expresses the uncertainty in test results delivered by the different accredited test laboratories due to different instrumentation and implementation of measurement procedure as well different radiation characteristics of the noise source during test.

$\sigma_{omc}$  expresses the uncertainty associated with the instability of the operating and mounting conditions for the particular noise source during test. The mounting and installation conditions in two DTI acoustical test chambers are well defined in the test procedure. Possible instability of the operating conditions is monitored and assessed prior to each noise test.



DANISH  
TECHNOLOGICAL  
INSTITUTE

Page 43 of 44  
300-KLAB-23-039-17 rev. 2

The test uncertainty  $\sigma_{omc}$  is calculated according to ISO3743-1 Annex C formula C.1 and is typically below 0.5dB. However, the uncertainty is rounded up to the nearest 0.5dB increment in the report. As pr. Table C.1 (accuracy grade 2), the uncertainty  $\sigma_{RO}$  is set to 1.5.

The expanded uncertainty U is calculated according to ISO 3743-1 equation 23:  
 $U = k \sigma_{tot}$  where  $k = 2$  for 95% confidence.

EXAMPLE:  $\sigma_{tot}: \sqrt{1.5^2 + 0.5^2} = 1.6 \text{ dB}$  and  $U(95\%) = 3.2 \text{ dB}$

Note: The expanded uncertainty does not include the standard deviation of production which is used in ISO4871 for the purpose of making noise declaration for batches of machines.



DANISH  
TECHNOLOGICAL  
INSTITUTE

Page 44 of 44  
300-KLAB-23-039-17 rev. 2

## Appendix 2

### Authorization Letter

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of

**Manufacturer's Name:** GD Midea HEATING&VENTILATING Equipment Co.,Ltd.  
**Manufacturer's Address:** Midea Industrial City, Shunde, Foshan, Guangdong, P.R. China

We declare that the following Heat pump product we produced for THERMOSILESIA SP. Z O.O. SP.K. are identical to our following models

Master company(Midea) model	ROTENSO model
MHC-V8W/D2N8-B	AQM80X1 R14
MHC-V6W/D2N8-B	AQM60X1 R14
MHC-V4W/D2N8-B	AQM40X1 R14
MHC-V16W/D2RN8-B	AQM160X3 R14
MHC-V14W/D2RN8-B	AQM140X3 R14
MHC-V12W/D2RN8-B	AQM120X3 R14
MHC-V10W/D2N8-B	AQM100X1 R14

Company name: THERMOSILESIA SP. Z O.O. SP.K.

Tradename /-mark: ROTENSO

Address: ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, Poland

Note: This declaration becomes invalid if technical or operational modifications are introduced without the manufacturer's consent.

Production year: 2020~2023

Date: 20/03/2024

Authorization: Shirley



DANAK

Test Reg. nr. 300

[w prawym górnym rogu każdej strony znajduje się logo Duńskiego Instytutu Technologicznego]

# RAPORT Z BADAŃ wersja 2

Nr raportu:  
300-KLAB-23-039-17 wer. 2

Teknologiparken  
Kongsvang Allé 29  
DK-8000 Aarhus C  
+45 72 20 20 00  
Info@teknologisk.dk  
www.teknologisk.dk

Strona 1 z 44  
Init: PRES/RTHI  
Nr pliku: 226006  
Załączniki: 2

<b>Klient:</b>	Firma: GD MIDEA HEATING & VENTILATING EQUIPMENT CO., LTD. Adres: Penglai Industry Road, Beijiao Miasto: Shunde, Foshan, Guangdong, 528311, Chiny Tel.: +86 13902810522
<b>Element:</b>	Marka: Midea Rodzaj: Pompa ciepła typu powietrze-woda (monoblok) Model: MHC-V16W/D2RN8-B Nr seryjny: 541K81448023819010003 Rok prod.: Jednostka zewnętrzna: nie dotyczy
<b>Daty:</b>	Okres testowy: grudzień 2023 – styczeń 2024
<b>Nazwa handlowa:</b>	Marka: Rotenso Rodzaj: Pompa ciepła typu powietrze-woda (monoblok) Model: AQM160X3 R14

**Procedury** Zobacz cel (strona 2), aby zapoznać się z listą standardów.

**Uwagi:** Urządzenie zostało dostarczone przez klienta. Ustawienia instalacyjne i testowe wykonano zgodnie z instrukcją producenta. Pomiędzy każdym stanem testowym Midea zmieniała różne parametry, takie jak prędkość sprężarki, zawór rozprężny, prędkość wentylatora, prędkość pompy, czas odszczepiania i czas ogrzewania. Raport dla testowanej jednostki nosi nazwę 300-KLAB-23-039 wydany 2024.03.12. Patrz również załącznik 2. Raport ten zastępuje 300-KLAB-23-039-17 wer.1 podpisany 22 maja 2024. Poprawiono z powodu literówki w nazwie modelu.

**Warunki:** Test ten został przeprowadzony w ramach akredytacji zgodnie z wymogami międzynarodowymi (ISO/IEC 17025:2017) i zgodnie z Ogólnymi Warunkami Duńskiego Instytutu Technologicznego. Wyniki testu dotyczą wyłącznie badanego przedmiotu. Niniejszy raport z badań można cytować we fragmentach wyłącznie za pisemną zgodą Duńskiego Instytutu Technologicznego.

Klientowi nie wolno wspominać ani powoływać się na Duński Instytut Technologiczny lub pracowników Duńskiego Instytutu Technologicznego w celach reklamowych lub marketingowych, chyba że Duński Instytut Technologiczny udzielił w każdym przypadku swojej pisemnej zgody.

**Oddział/Centrum:** Duński Instytut Technologiczny  
2024.05.24 Energia i Klimat  
Laboratorium Pomp Ciepła, Aarhus

**Data:**

**Podpis:**  
Preben Eskerod  
B.TecMan & MarEng

**Recenzent:**  
Rasmus Thisgaard  
B.TecMan & MarEng



#### **Pompy ciepła o identycznej konstrukcji**


Według GD MIDEA HEATING & VENTILATION EQUIPMENT CO., LTD. Pompy ciepła wymienione w poniższej tabeli uważa się za identyczne z badaną jednostką. Mają identyczne:

- a. moc grzewcza
  - b. cykl czynnika chłodniczego (w tym masa czynnika chłodniczego)
  - c. źródło ciepła i czynnik pochłaniający
  - d. główne elementy / zasada działania i strategia sterowania
  - e. obudowa zewnętrzna

<b>Marka</b>	<b>Model 380-415V 3ph/50Hz</b>
Midea	MHC-V16W/D2RN8-B
Midea	MHC-V16W/D2RN8-BE30
Midea	MHC-V16W/D2RN8-BER90
Midea	MHC-V16W/D2RN8-B1
Midea	MHC-V16W/D2RN8-B1E30
Midea	MHC-V16W/D2RN8-B1ER90
Midea	MHC-V16W/D2RN8-B2
Midea	MHC-V16W/D2RN8-B2E30
Midea	MHC-V16W/D2RN8-B2ER90

<b>Marka</b>	<b>Model 220-240 1ph/50Hz</b>
Midea	MHC-V16W/D2N8-B
Midea	MHC-V16W/D2N8-BE30
Midea	MHC-V16W/D2N8-BER90
Midea	MHC-V16W/D2N8-B1
Midea	MHC-V16W/D2N8-B1E30
Midea	MHC-V16W/D2N8-B1ER90
Midea	MHC-V16W/D2N8-B2
Midea	MHC-V16W/D2N8-B2E30
Midea	MHC-V16W/D2N8-B2ER90

105



## Cel

Celem niniejszego raportu jest udokumentowanie następujących kwestii:

Sezonowy współczynnik wydajności (SCOP) w zastosowaniach nisko- i średniotemperaturowych dla klimatu umiarkowanego zgodnie z EN 14825:2022.

W celu obliczenia SCOP przeprowadzono badania w warunkach częściowego obciążenia podanych w tabelach na stronach 5 i 6.

Test obciążenia częściowego SCOP w warunkach SCOPC i SCOPB&F w zastosowaniach niskotemperaturowych dla cieplejszego klimatu zgodnie z EN 14825:2022.

Warunki testu częściowego obciążenia SCOP SCOP<sub>A</sub> i SCOP<sub>G&F</sub> w zastosowaniach niskotemperaturowych w chłodniejszym klimacie zgodnie z EN 14825:2022.

Standardowe warunki znamionowe testu COP (tryb ogrzewania) w niskiej i średniej temperaturze zgodnie z EN 14511:2022.

Wymagania eksploatacyjne zgodnie z EN 14511-4:2022

- 4.2.1 Próby rozruchu i działania
- 4.5 Zamknięcie dopływu czynnika grzewczego
- 4.6 Całkowita awaria zasilania

Pomiary mocy akustycznej zgodnie z EN 12102-1:2022.

*Ros*



Spis treści:

<b>Warunki badania .....</b>	<b>6</b>
Warunki badania SCOP dla niskiej temperatury – EN 14825 .....	6
Warunki badania SCOP dla średniej temperatury – EN 14825 .....	7
Warunki badania COP – niska temperatura – EN 14511 .....	8
Warunki badania COP – średnia temperatura – EN 14511.....	8
Warunki badania wymagań eksploatacyjnych – EN 14511-4.....	8
Warunki badania odcięcia czynnika grzewczego – EN 14511-4.....	9
Warunki badania całkowitej awarii zasilania – EN 14511-4.....	9
Warunki badania pomiarów mocy akustycznej – EN 12102-1.....	9
<b>Wyniki badań.....</b>	<b>10</b>
Wyniki testu SCOP w niskiej temperaturze - średnia sezonu grzewczego – EN 14825 .....	10
Wyniki badań testu SCOP w średniej temperaturze - średnia sezonu grzewczego – EN 14825.....	11
Wyniki badań dla cieplejszego klimatu i niskiej temperatury zgodnie z EN14825 .....	12
Wyniki badań dla chłodniejszego klimatu i niskiej temperatury zgodnie z EN14825 .....	12
Wyniki badania COP – niska temperatura – EN 14511 .....	12
Wyniki badania COP - średnia temperatura – EN 14511 .....	12
Wyniki testów rozruchu i eksploatacji - EN 14511-4 .....	13
Wyniki badań odcięcia czynnika grzewczego – EN 14511-4 .....	13
Wyniki testu całkowitej awarii zasilania – EN 14511-4 .....	13
Wyniki badań pomiarów mocy akustycznej – EN 12102-1 .....	14
<b>Zdjęcia .....</b>	<b>15</b>
<b>SCOP – Szczegółowe obliczenia .....</b>	<b>16</b>
Szczegółowe obliczenia SCOP dla niskich temperatur i średnich warunków klimatycznych – EN 14825.16	
Szczegółowe obliczenia SCOP średniej temperatury i średnich warunków klimatycznych – EN 14825...18	

Kos



<b>Szczegółowe wyniki badań .....</b>	<b>20</b>
Szczegółowe wyniki testów obciążenia częściowego SCOP – zastosowanie w niskich temperaturach – klimat umiarkowany – EN 14825 .....	20
Szczegółowe wyniki testów obciążenia częściowego SCOP – zastosowanie w średniej temperaturze – klimat umiarkowany – EN 14825 .....	25
Szczegółowe wyniki testu obciążenia częściowego SCOP – zastosowanie w niskich temperaturach – cieplejszy klimat – EN 14825.....	30
Szczegółowe wyniki testów obciążenia częściowego SCOP – zastosowanie w niskich temperaturach – chłodniejszy klimat – EN 14825 .....	32
Szczegółowe wyniki badań COP - niska temperatura – EN 14511 .....	34
Szczegółowe wyniki badań COP - średnia temperatura – EN 14511 .....	35
Szczegółowe wyniki badań pomiaru mocy akustycznej – Test nr 1 .....	36
Szczegółowe wyniki badań pomiaru mocy akustycznej – Test nr 2 .....	37
Szczegółowe wyniki badań pomiaru mocy akustycznej – Test nr 3 .....	38
Szczegółowe wyniki badań pomiaru mocy akustycznej – Test nr 4 .....	39
<b>Załącznik 1.....</b>	<b>40</b>
<b>Załącznik 2 .....</b>	<b>44</b>



Nr rej. testu: 300

### **Warunki badania**

Warunki badania SCOP dla niskiej temperatury - EN 14825

Warunki obciążenia częściowego dla odniesienia SCOP i odniesienia SCOP przy obliczaniu jednostek powietrze-woda dla zastosowań niskotemperaturowych dla referencyjnego sezonu grzewczego;

„A” = umiarkowany, „W” = ciepły i „C” = chłodny.

Współczynnik obciążenia częściowego w %				Zewnętrzny wymiennik ciepła		Wewnętrzny wymiennik ciepła				
				Temp. termometru suchego (mokrego) °C		Stał wylot °C	Zmienne wyloty °C			
Wzór	umiarkow	ciepły	chłodny	Powietrze zewn	Wywiew. powietrze	Wszystkie klimaty	umiarkow	ciepły	chłodny	
A	(-7 - 16) / (T <sub>designh</sub> - 16)	88,46	n/d	60,53	-7(-8)	20(12)	<sup>a</sup> / 35	<sup>a</sup> / 34	n/d	<sup>a</sup> / 30
B	(+2 - 16) / (T <sub>designh</sub> - 16)	53,85	100,00	36,84	2(1)	20(12)	<sup>a</sup> / 35	<sup>a</sup> / 30	<sup>a</sup> / 35	<sup>a</sup> / 27
C	(+7 - 16) / (T <sub>designh</sub> - 16)	34,62	64,29	23,68	7(6)	20(12)	<sup>a</sup> / 35	<sup>a</sup> / 27	<sup>a</sup> / 31	<sup>a</sup> / 25
D	(+12 - 16) / (T <sub>designh</sub> - 16)	15,38	28,57	10,53	12(11)	20(12)	<sup>a</sup> / 35	<sup>a</sup> / 24	<sup>a</sup> / 26	<sup>a</sup> / 24
E	(TOL <sup>e</sup> - 16) / (T <sub>designh</sub> - 16)				TOL <sup>e</sup>	20(12)	<sup>a</sup> / 35	<sup>a</sup> / b	<sup>a</sup> / b	<sup>a</sup> / b
F	(T <sub>biv</sub> - 16) / (T <sub>designh</sub> - 16)				T <sub>biv</sub>	20(12)	<sup>a</sup> / 35	<sup>a</sup> / c	<sup>a</sup> / c	<sup>a</sup> / c
G	(-15 - 16) / (T <sub>designh</sub> - 16)	n/d	n/d	81,58	-15	20(12)	<sup>a</sup> / 35	n/d	n/d	<sup>a</sup> / 32

## Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje					
Klimat	T <sub>designh</sub> [°C]	T <sub>bivalent</sub> [°C]	TOL [°C]	Temperatura wylotowa	Natężenie przepływu
Umiarkowany	-10	-7	-10	Zmienna	Zmienne
Ciepły	2	7	2	Zmienna	Zmienne
Chłodny	-22	-15	-22	Zmienna	Zmienne

## Warunki badania SCOP dla średniej temperatury – EN 14825

Warunki obciążenia częściowego dla referencyjnego SCOP i referencyjnego SCOP przy obliczaniu jednostek powietrze-woda dla zastosowań średniotemperaturowych dla referencyjnego sezonu grzewczego;  
 „A” = umiarkowany, „W” = ciepły i „C” = chłodny.

	Współczynnik obciążenia częściowego w %				Zewnętrzny wymiennik ciepła	Wewnętrzny wymiennik ciepła		
	Wzór	umiark.	ciepły	chłodny	Temp. termometru suchego (mokrego) °C	Stałý wylot °C	Stałý wylot °C	
A	(-7 - 16) / (T <sub>designh</sub> - 16)	88,46	n/d	60,53	-7(-8)	20(12)	<sup>a</sup> / 55	<sup>a</sup> / 52
B	(+2 - 16) / (T <sub>designh</sub> - 16)	53,85	100	36,84	2(1)	20(12)	<sup>a</sup> / 55	<sup>a</sup> / 42
C	(+7 - 16) / (T <sub>designh</sub> - 16)	34,62	64,29	23,68	7(6)	20(12)	<sup>a</sup> / 55	<sup>a</sup> / 36
D	(+12 - 16) / (T <sub>designh</sub> - 16)	15,38	28,57	10,53	12(11)	20(12)	<sup>a</sup> / 55	<sup>a</sup> / 30
E	(TOL <sup>e</sup> - 16) / (T <sub>designh</sub> - 16)				TOL <sup>e</sup>	20(12)	<sup>a</sup> / 55	<sup>a</sup> / b
F	(T <sub>biv</sub> - 16) / (T <sub>designh</sub> - 16)				T <sub>biv</sub>	20(12)	<sup>a</sup> / 55	<sup>a</sup> / c
G	(-15 - 16) / (T <sub>designh</sub> - 16)	n/d	n/d	81,58	-15	20(12)	<sup>a</sup> / 55	n/d
							n/d	<sup>a</sup> / 49

### Dodatkowe informacje

Klimat	T <sub>designh</sub> [°C]	T <sub>bivalent</sub> [°C]	TOL [°C]	Temperatura wylotowa	Natężenie przepływu
Umiarkowany	-10	-7	-10	Zmienna	Zmienne



### Warunki badania COP – niska temperatura – EN 14511

Nr	Źródło ciepła		Radiator	
	Temperatura termometru suchego na wlocie (°C)	Temperatura termometru mokrego na wlocie (°C)	Temperatura na wlocie (°C)	Temperatura na wylocie (°C)
1 <sup>s</sup>	7	6	30	35

S: Standardowy warunek

### Warunki testu COP - średnia temperatura – EN 14511

Nr	Źródło ciepła		Radiator	
	Temperatura termometru suchego na wlocie (°C)	Temperatura termometru mokrego na wlocie (°C)	Temperatura na wlocie (°C)	Temperatura na wylocie (°C)
1 <sup>s</sup>	7	6	47	55

S: Standardowy warunek

### Warunki badania wymagań eksploatacyjnych – EN 14511-4

Nr	Źródło ciepła		Radiator	Natężenie przepływu wody w wymienniku ciepła jednostki wewnętrznej	Test
	Temperatura termometru suchego na wlocie (°C)	Temperatura termometru mokrego na wlocie (°C)			
1	-25	-	12	800 L/h	Starting
2	-25	-	38	710 L/h	Operating



### Warunki testowe odcięcia czynnika grzewczego – EN 14511-4

Nr	Źródło ciepła		Radiator		Wymiennik ciepła
	Temperatura termometru suchego na wlocie (°C)	Temperatura termometru mokrego na wlocie (°C)	Temperatura na wlocie (°C)	Temperatura na wylocie (°C)	
1	7	6	47	55	Wewnętrzny
2	7	6	47	55	Zewnętrzny

### Warunki badania całkowitej awarii zasilania – EN 14511-4

Nr	Źródło ciepła		Radiator	
	Temperatura termometru suchego na wlocie (°C)	Temperatura termometru mokrego na wlocie (°C)	Temperatura na wlocie (°C)	Temperatura na wylocie (°C)
1	7	6	47	55

### Warunki badania pomiarów mocy akustycznej – EN 12102-1

Nr	Warunki badania		Ustawienie pompy ciepła			
	Zewnętrzny wymiennik ciepła (termometr suchy/termometr mokry) (°C)	Wewnętrzny wymiennik ciepła (wlot/wylot) (°C)	Prędkość sprężarki (Hz)	Prędkość wentylatora na zewnątrz (obr./min)	Wydajność grzewczą (kW)	Wejście zasilana (kW)
1 <sup>F</sup>	7/6	30/35	64	730	15.70	3.49
2 <sup>P</sup>	7/6	30/35	24	400	5.67	1.16
3 <sup>F</sup>	7/6	47/55	72	650	16.14	5.65
4 <sup>E</sup>	7/6	47/55	32	450	7.10	

F) Pełne obciążenie, P) częściowe obciążenie, E) oznakowanie ErP



Nr rej. testu - 300

## Wyniki badań

### Wyniki badania SCOP w niskiej temperaturze - średnia sezonu grzewczego – EN 14825

Model (zewnętrzny)	MHC-V16W/D2RN8-B	
Monoblokowa pompa ciepła powietrze-woda	T	
Niskotemperaturowa pompa ciepła	N	
Wyposażona w dodatkowy podgrzewacz	T	
Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompą ciepła	N	
Odwrotna	T	

Znamionowa moc cieplna <sup>1)</sup>	P <sub>rated</sub>	15.2 [kW]
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η <sub>s</sub>	184.1 [%]

Zmierzona wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu przy temperaturze zewnętrznej T <sub>j</sub>	Klimat umiarkowany – zastosowanie w niskich temperaturach	T <sub>j</sub> =-15 °C	Pdh	- [kW]
		T <sub>j</sub> =-7 °C	Pdh	13.27 [kW]
		T <sub>j</sub> =2 °C	Pdh	8.24 [kW]
		T <sub>j</sub> =7 °C	Pdh	6.26 [kW]
		T <sub>j</sub> =12 °C	Pdh	7.26 [kW]
		T <sub>j</sub> =temperatura biwalentna	Pdh	13.27 [kW]
		T <sub>j</sub> = granica działania	Pdh	12.62 [kW]

Zmierzony współczynnik wydajności w temperaturze zewnętrznej T <sub>j</sub>	Klimat umiarkowany – zastosowanie w niskich temperaturach	T <sub>j</sub> =-15 °C	COPd	- [-]
		T <sub>j</sub> =-7 °C	COPd	2.64 [-]
		T <sub>j</sub> =2 °C	COPd	4.59 [-]
		T <sub>j</sub> =7 °C	COPd	6.62 [-]
		T <sub>j</sub> =12 °C	COPd	8.13 [-]
		T <sub>j</sub> =temperatura biwalentna	COPd	2.64 [-]
		T <sub>j</sub> = granica działania	COPd	2.51 [-]

Temperatura biwalentna	Tbivalent	-7 [°C]	-7 [°C]
Granica działania	TOL	-10 [°C]	-10 [°C]
temperatury	WTOL	- [°C]	- [°C]
Współczynnik degradacji	Cdh	0.97 [-]	0.95 [-]

Pobór mocy w trybach innych niż tryb aktywny	Tryb wyłączony	P <sub>OFF</sub>	0.021 [kW]
	Tryb wyłączenia termostatu	P <sub>TO</sub>	0.026 [kW]
	Tryb czuwania	P <sub>SB</sub>	0.021 [kW]
	Model grzałki skrzyni korbowej	P <sub>CK</sub>	0.021 [kW]
	Znamionowa moc cieplna	P <sub>SUP</sub>	2.58 [kW]
Dodatkowa grzałka <sup>1)</sup>	Rodzaj energii wejściowej		Elektryczna

Inne pozycje	Kontrola pojemności	Zmienna
	Kontrola przepływu wody	Zmienna
	Natężenie przepływu wody	-
	Rocznego zużycia energii	QHE 6712 [kWh]

<sup>1)</sup> W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna P<sub>rated</sub> jest równa obciążeniu projektowemu ogrzewania P<sub>design</sub>, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego P<sub>sup</sub> jest równa dodatkowej wydajności grzewczej, sup(T<sub>j</sub>).

<sup>2)</sup> Do obliczenia SCOP wykorzystywana jest wartość PCK - PSB. Patrz strona 15



Nr rej. testu: 300

## Wyniki badań testu SCOP w średniej temperaturze - średnia sezonu grzewczego – EN 14825

<b>Model (zewnętrzny)</b>	MHC-V16W/D2RN8-B	
Monoblokowa pompa ciepła powietrze-woda	T	
Niskotemperaturowa pompa ciepła	N	
Wyposażona w dodatkowy podgrzewacz	T	
Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompą ciepła	N	
Odwracalna	T	

<b>Znamionowa moc cieplna<sup>1)</sup></b>	P <sub>rated</sub>	13 [kW]
<b>Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń</b>	η <sub>s</sub>	137.3 [%]

<b>Zmierzona wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu przy temperaturze zewnętrznej T<sub>j</sub></b>	Klimat umiarkowany – zastosowanie w niskich temperaturach	T <sub>j</sub> =-15 °C	Pdh	- [kW]
		T <sub>j</sub> =-7 °C	Pdh	11.68 [kW]
		T <sub>j</sub> =2 °C	Pdh	7.29 [kW]
		T <sub>j</sub> =7 °C	Pdh	6.03 [kW]
		T <sub>j</sub> =12 °C	Pdh	6.89 [kW]
		T <sub>j</sub> =temperatura biwalentna	Pdh	11.68 [kW]
		T <sub>j</sub> = granica działania	Pdh	10.53 [kW]

<b>Zmierzony współczynnik wydajności w temperaturze zewnętrznej T<sub>j</sub></b>	Klimat umiarkowany – zastosowanie w niskich temperaturach	T <sub>j</sub> =-15 °C	COPd	- [-]
		T <sub>j</sub> =-7 °C	COPd	2.02 [-]
		T <sub>j</sub> =2 °C	COPd	3.42 [-]
		T <sub>j</sub> =7 °C	COPd	4.93 [-]
		T <sub>j</sub> =12 °C	COPd	6.02 [-]
		T <sub>j</sub> =temperatura biwalentna	COPd	2.02 [-]
		T <sub>j</sub> = granica działania	COPd	1.82 [-]

Temperatura biwalentna	Tbivalent	-7 [°C]	-7 [°C]	-7 [°C]
Granica działania	TOL	-10 [°C]	-10 [°C]	-10 [°C]
temperatury	WTOL	- [°C]	- [°C]	- [°C]
Współczynnik degradacji	Cdh	0.98 [-]	0.97 [-]	0.95 [-]


<b>Pobór mocy w trybach innych niż tryb aktywny</b>	Tryb wyłączony	P <sub>OFF</sub>	0.021 [kW]
	Tryb wyłączenia termostatu	P <sub>TO</sub>	0.026 [kW]
	Tryb czuwania	P <sub>SB</sub>	0.021 [kW]
	Model grzałki skrzyni korbowej	P <sub>CCK</sub>	0.021 [kW]
<b>Dodatkowa grzałka<sup>1)</sup></b>	Znamionowa moc cieplna	P <sub>SUP</sub>	2.47 [kW]
	Rodzaj energii wejściowej		Elektryczna

<b>Inne pozycje</b>	Kontrola pojemności	Zmienna
	Kontrola przepływu wody	Zmienna
	Natężenie przepływu wody	-
	Rocznego zużycia energii	QHE 7655 [kWh]

<sup>3)</sup> W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna Prated jest równa obciążeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest równa dodatkowej wydajności grzewczej, sup(T<sub>j</sub>).

<sup>4)</sup> Do obliczenia SCOP wykorzystywana jest wartość PCK - PSB. Patrz strona 15

KOS



**Wyniki badań dla cieplejszego klimatu i niskiej temperatury zgodnie z EN14825**

Nr	Warunki badania	Wydajność grzewcza [kW]	COP
1	B	13.106	3.508
2	Tbivalent F i C	8.750	5.514

**Wyniki badań dla chłodniejszego klimatu i niskiej temperatury zgodnie z EN14825**

Nr	Warunki badania	Wydajność grzewcza [kW]	COP
1	A	8.383	3.315
2	Tbivalent F i G	11.301	2.497

**Wyniki badania COP – niska temperatura – EN 14511**

Nr	Warunki badania	Wydajność grzewcza [kW]	COP
1	A7/W35	15.707	4.498

**Wyniki badania COP - średnia temperatura – EN 14511**

Nr	Warunki badania	Wydajność grzewcza [kW]	COP
1	A7/W55	16.139	2.854

KOD



Nr rej. testu: 300

Wyniki testów rozruchu i eksploatacji - EN 14511-4

Nr	Warunki testowe wlotu powietrza/wody [°C]	Walidacja testu
Rozruch	A-25/W18	Pozytywna
Praca	A-25/W38	Pozytywna

Wyniki badań odcięcia czynnika grzewczego – EN 14511-4

Nr	Wymiennik ciepła	Walidacja testu
1	Wewnętrzny	Pozytywna
2	Zewnętrzny	Pozytywna

Wyniki testu całkowitej awarii zasilania – EN 14511-4

Nr	Walidacja testu
1	Pozytywna


## Wyniki badań pomiarów mocy akustycznej – EN 12102-1

Nr	Warunki badania	Poziom mocy akustycznej LW(A)[dB re 1pW]	Niepewność $\sigma_{tot}$ [dB]
1 <sup>F</sup>	A7/W35	66.5	1.6
2 <sup>P</sup>	A7/W35	51.5	1.6
3 <sup>F</sup>	A7/W55	65.2	1.6
4 <sup>E</sup>	A7/55	55.6	1.6

F) Pełne obciążenie, P) częściowe obciążenie, E) oznakowanie ErP

Całkowity poziom mocy akustycznej ważony A jest wyznaczany dla mierzonego zakresu częstotliwości od 100 Hz do 10 kHz. Aby obliczyć niepewność, patrz załącznik 1.

Pomiar mocy akustycznej przeprowadza Kamalathasan Arumugam (KAMA), a recenzentem jest Patrick Glibert (PGL), Duński Instytut Technologiczny.




## Zdjęcia


### Tabliczka znamionowa



### Jednostka zewnętrzna



Pod



## SCOP - szczegółowe obliczenia

### Szczegółowe obliczenia SCOP dla niskich temperatur i średnich warunków klimatycznych – EN 14825

Obliczanie referencyjnego SCOP

$$SCOP = \frac{P_{designh} \times H_{he}}{SCOP_{on} + H_{TO} \times P_{TO} + H_{SB} \times P_{SB} + H_{CK} \times P_{CK} + H_{OFF} \times P_{OFF}}$$

Gdzie

$P_{design}$  = Obciążenie grzewcze budynku w temperaturze projektowej, kW

$H_{he}$  = Liczba równoważnych godzin ogrzewania, 2066 godz.

$H_{TO}$ ,  $H_{SB}$ ,  $H_{CK}$ ,  $H_{OFF}$  = Liczba godzin, przez które przyjmuje się, że urządzenie pracuje w trybie wyłączenia termostatu, w trybie czuwania, w trybie grzałki karteru i w trybie wyłączenia, odpowiednio, h

$P_{TO}$ ,  $P_{SB}$ ,  $P_{CK}$ ,  $P_{OFF}$  = Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia termostatu, trybie gotowości, trybie grzałki karteru i trybie wyłączenia, odpowiednio, kW

#### Dane dla SCOP

	Temperatura zewnętrzna [°C]	Współc. obciążenia częściow. [kW]	Częściowe obciążenie [kW]	Deklarowana wydajność [kW]	Deklarowany COP [-]	cdh [-]	CR [-]	COPbin [-]
A	-7	88	13.45	13.27	2.64	0.99	1.00	2.64
B	2	54	8.18	8.24	4.59	0.99	1.00	4.59
C	7	35	5.26	6.26	6.62	0.97	0.84	6.58
D	12	15	2.34	7.26	8.13	0.97	0.32	7.66
E	-10	100	15.20	12.62	2.51	0.99	1.00	2.51
F - BIV	-7	88	13.45	13.27	2.64	0.99	1.00	2.64

#### Zużycie energii w przypadku wyłączenia termostatu, czuwania, trybu wyłączenia i trybu grzałki karteru

	Godziny [h]	Wejście zasilania [kW]	Stosowane do obliczeń SCOP (kW)	Zużycie energii (kWh)
Tryb wyłączony	0	0.02097	0.02097	0
Termostat wyłączony	178	0.02612	0.02612	4.64936
Trybgotowości	0	0.02097	0.02097	0
Podgrzewacz karteru	178	0.02111	0.00014	0.02492





**Przedział obliczeniowy dla SCOPon**

Przedział [-]	Temperatura zewnętrzna [°C]	Godziny [h]	Obciążenie cieplne [kW]	Obciążenie cieplne pokrywane przez pompę ciepła [kW]	Elektryczna grzałka rezerwowa cieplna [kW]	Rocznny pobór energii przez grzałkę rezerwową [kWh]	COPbin [-]	Rocznego zapotrzebowanie na ciepło [kWh]	Rocznego poboru energii [kWh]	Roczną moc grzewczą a netto [kWh]	Roczny pobór mocy netto	
											Roczny pobór mocy netto	
E	21	-10	1	15.20	12.62	2.58	2.58	2.51	15.20	7.61	12.62	5.03
	22	-9	25	14.62	12.84	1.78	44.46	2.55	365.38	170.15	320.93	125.69
	23	-8	23	14.03	13.05	0.98	22.47	2.60	322.71	138.05	300.24	115.58
A/F - BIV	24	-7	24	13.45	13.27	0.00	0.00	2.64	322.71	122.15	322.71	122.15
	25	-6	27	12.86	12.71	0.00	0.00	2.86	347.26	121.49	347.26	121.49
	26	-5	68	12.28	12.14	0.00	0.00	3.07	834.83	271.52	834.83	271.52
	27	-4	91	11.69	11.58	0.00	0.00	3.29	1064.00	323.31	1064.00	323.31
	28	-3	89	11.11	11.01	0.00	0.00	3.51	988.58	281.86	988.58	281.86
	29	-2	165	10.52	10.45	0.00	0.00	3.72	1736.31	466.29	1736.31	466.29
	30	-1	173	9.94	9.88	0.00	0.00	3.94	1719.35	436.38	1719.35	436.38
	31	0	240	9.35	9.31	0.00	0.00	4.16	2244.92	540.12	2244.92	540.12
	32	1	280	8.75	8.77	0.00	0.00	4.37	2455.38	561.53	2455.38	561.53
B	33	2	320	8.18	8.18	0.00	0.00	4.59	2619.08	570.73	2619.08	570.73
	34	3	357	7.60	7.60	0.00	0.00	4.99	2713.20	544.02	2713.20	544.02
	35	4	356	7.02	7.02	0.00	0.00	5.39	2497.48	463.73	2497.48	463.73
	36	5	303	6.43	6.43	0.00	0.00	5.78	1948.52	336.88	1948.52	336.88
	37	6	330	5.85	5.85	0.00	0.00	6.18	1929.23	312.06	1929.23	312.06
C	38	7	326	5.26	5.26	0.00	0.00	6.58	1715.26	260.66	1715.26	260.66
	39	8	348	4.68	4.68	0.00	0.00	6.80	1627.57	239.46	1627.57	239.46
	40	9	335	4.09	4.09	0.00	0.00	7.01	1370.92	195.48	1370.92	195.48
	41	10	315	3.51	3.51	0.00	0.00	7.23	1104.92	152.84	1104.92	152.84
	42	11	215	2.92	2.92	0.00	0.00	7.45	628.46	84.41	628.46	84.41
D	43	12	169	2.34	2.34	0.00	0.00	7.66	395.20	51.58	395.20	51.58
	44	13	151	1.75	1.75	0.00	0.00	7.88	264.83	33.61	264.83	33.61
	45	14	105	1.17	1.17	0.00	0.00	8.09	122.77	15.17	122.77	15.17
	46	15	74	0.58	0.58	0.00	0.00	8.31	43.26	5.21	43.26	5.21
								<b>Razem</b>	31397.35	6706.27	31327.85	6636.77
								<b>SCOPon</b>		<b>4.68</b>	<b>SCOPnet</b>	<b>4.72</b>

*[Signature]*

## Szczegółowe obliczenia SCOP średniej temperatury i średnich warunków klimatycznych – EN 14825

Obliczanie referencyjnego SCOP

$$SCOP = \frac{P_{designh} \times H_{he}}{\frac{P_{designh} \times H_{he} + H_{TO} \times P_{TO} + H_{SB} \times P_{SB} + H_{CK} \times P_{CK} + H_{OFF} \times P_{OFF}}{SCOP_{on}}}$$

Gdzie

$P_{design}$  = Obciążenie grzewcze budynku w temperaturze projektowej, kW

$H_{he}$  = Liczba równoważnych godzin ogrzewania, 2066 godz.

$H_{TO}$ ,  $H_{SB}$ ,  $H_{CK}$ ,  $H_{OFF}$  = Liczba godzin, przez które przyjmuje się, że urządzenie pracuje w trybie wyłączenia termostatu, w trybie czuwania, w trybie grzałki karteru i w trybie wyłączenia, odpowiednio, h


$P_{TO}$ ,  $P_{SB}$ ,  $P_{CK}$ ,  $P_{OFF}$  = Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia termostatu, trybie gotowości, trybie grzałki karteru i trybie wyłączenia, odpowiednio, kW

Dane dla SCOP

	Temperatura zewnętrzna [°C]	Współc. obciążenia częściow. [kW]	Częściowe obciążenie [kW]	Deklarowana wydajność [kW]	Deklarowany COP [-]	cdh [-]	CR [-]	COPbin [-]
A	-7	88	11.50	11.68	2.02	1.00	1.00	2.02
B	2	54	7.00	7.29	3.42	0.99	1.00	3.42
C	7	35	4.50	6.03	4.93	0.98	0.75	4.90
D	12	15	2.00	6.89	6.02	0.98	0.29	5.70
E	-10	100	13.00	10.53	1.82	1.00	1.00	1.82
F - BIV	-7	88	11.50	11.68	2.02	1.00	1.00	2.02

Zużycie energii w przypadku wyłączenia termostatu, czuwania, trybu wyłączenia i trybu grzałki karteru

	Godziny [h]	Wejście zasilania [kW]	Stosowane do obliczeń SCOP (kW)	Zużycie energii [kWh]
Tryb wyłączony	0	0.02097	0.02097	0
Termostat wyłączony	178	0.02612	0.02612	4.64936
Trybgotowości	0	0.02097	0.02097	0
Podgrzewacz karteru	178	0.02111	0.00014	0.02492



**Przedział obliczeniowy dla SCOPon**

Przedział [-]	Temperatura zewnętrzna [°C]	Godziny [h]	Obciążenie cieplne pokrywane przez pompę ciepła [kW]	Elektryczna grzałka rezerwowa ciepła [kW]	Rocznego pobór energii przez grzałkę rezerwową [kWh]	COPbin [-]	Rocznego zapotrze- bowanie na ciepło [kWh]	Roczną moc grzewczo- a netto [kWh]	Roczny pobór mocy netto [kWh]
							Rocznego zapotrze- bowanie na ciepło [kWh]	Roczną moc grzewczo- a netto [kWh]	Roczny pobór energii [kWh]
E	21	-10	1	13.00	10.53	2.47	1.82	13.00	8.26
	22	-9	25	12.50	10.85	1.65	1.89	312.50	185.05
	23	-8	23	12.00	11.18	0.82	1.95	276.00	150.54
A/F - BIV	24	-7	24	11.50	11.50	0.00	0.02	276.00	136.57
	25	-6	27	11.00	11.00	0.00	2.18	297.00	136.46
	26	-5	68	10.50	10.50	0.00	2.33	714.00	306.19
	27	-4	91	10.00	10.00	0.00	2.49	910.00	365.85
	28	-3	89	9.50	9.50	0.00	2.64	845.50	319.93
	29	-2	165	9.00	9.00	0.00	2.80	1485.00	530.69
	30	-1	173	8.50	8.50	0.00	2.95	1470.50	497.86
	31	0	240	8.00	8.00	0.00	3.11	1920.00	617.54
	32	1	280	7.50	7.50	0.00	3.26	2100.00	643.27
B	33	2	320	7.00	7.00	0.00	3.42	2240.00	654.97
	34	3	357	6.50	6.50	0.00	3.72	2320.50	624.49
	35	4	356	6.00	6.00	0.00	4.01	2136.00	532.45
	36	5	303	5.50	5.50	0.00	4.31	1666.50	386.89
	37	6	330	5.00	5.00	0.00	4.60	1650.00	358.44
C	38	7	326	4.50	4.50	0.00	4.90	1467.00	299.45
	39	8	348	4.00	4.00	0.00	5.06	1392.00	275.13
	40	9	335	3.50	3.50	0.00	5.22	1172.50	224.62
	41	10	315	3.00	3.00	0.00	5.38	945.00	175.64
	42	11	215	2.50	2.50	0.00	5.54	537.50	97.01
D	43	12	169	2.00	2.00	0.00	5.70	338.00	59.29
	44	13	151	1.50	1.50	0.00	5.86	226.50	38.64
	45	14	105	1.00	1.00	0.00	6.02	105.00	17.44
	46	15	74	0.50	0.50	0.00	6.18	37.00	5.98
							<b>Razem</b>	26853.00	7648.65
							<b>SCOPon</b>		26790.45
							<b>SCOPnet</b>		7586.1
									3.51
									3.53



*[Signature]*

## Szczegółowe wyniki badań

### Szczegółowe wyniki testów SCOP przy częściowym obciążeniu – zastosowanie w niskich temperaturach – klimat umiarkowany – EN 14825

#### Szczegółowy wynik dla „EN14825:2022” Umiarkowana niska(A i F) A -7/W34

Testowane zgodnie z:	EN14511:2022 i EN14825:2022
Strefa klimatyczna:	Umiarkowana
Zastosowanie temperatury:	Niska
Nazwa warunku:	A i F
Temperatura warunków:	°C -7
Częściowe obciążenie:	% 88%
Wybrany Tbivalent	°C -7
Tdesign	°C -10
Pdesign	kW 15.20
Zapotrzebowanie na ciepło:	kW 13.45
CR:	1.0
Osiągnięty minimalny przepływ:	Nie
Typ pomiaru:	Przejściowy
Zintegrowana pompa obiegowa:	Tak

#### Uwzględnione korekty (wynik końcowy)

Wydajność grzewcza	kW	13.271
COP		2.642
Pobór energii	kW	5.023

#### Zmierzone

Wydajność grzewcza	kW	13.299
COP		2.630
Pobór energii	kW	5.057


#### Podczas ogrzewania

Termometr suchy w temperaturze powietrza	°C	-7.16
Termometr mokry w temperaturze powietrza	°C	-8.12
Temperatura na wlocie	°C	29.15
Temperatura na wylocie	°C	34.06
Temperatura na wylocie (uśredniona w czasie)	°C	34.06

#### Pompa obiegowa

Zmierzone: Statyczna różnica ciśnień, pompa cieczy	Pa	9410
Obliczona moc hydrauliczna	W	7
Obliczona wydajność globalna	n	0.19
Obliczona korekta wydajności	W	27
Obliczona korekta mocy	W	34
Przepływ wody	m <sup>3</sup> /s	0.000694

Kos



### Szczegółowy wynik dla „EN14825:2022” Umiarkowana Niska (B) A 2 /W30

Testowane zgodnie z:	EN14511:2022 and EN14825:2022	
Strefa klimatyczna:	Umiarkowana	
Zastosowanie temperatury:	Niska	
Nazwa warunku:	B	
Temperatura warunków:	°C	2
Częściowe obciążenie:	%	54%
Wybrany Tbivalent	°C	-7
Tdesign	°C	-10
Pdesign	kW	15.20
Zapotrzebowanie na ciepło:	kW	8.18
CR:		1.0
Osiągnięty minimalny przepływ:		Nie
Typ pomiaru:	Przejściow	
Zintegrowana pompa obiegowa:	Tak	

### Uwzględnione korekty (wynik końcowy)

Wydajność grzewcza	kW	8.235
COP		4.589
Pobór energii	kW	1.795

### Zmierzone

Wydajność grzewcza	kW	8.249
COP		4.556
Pobór energii	kW	1.810

Termometr suchy w temperaturze powietrza	°C	1.95
Termometr mokry w temperaturze powietrza	°C	0.92
Temperatura na wlocie	°C	24.97
Temperatura na wylocie	°C	30.08
Temperatura na wylocie (uśredniona w czasie)	°C	30.08

### Pompa obiegowa

Zmierzone: Statyczna różnica ciśnień, pompa cieczy	Pa	5256
Obliczona moc hydrauliczna	W	2
Obliczona wydajność globalna	l	0.14
Obliczona korekta wydajności	W	13
Obliczona korekta mocy	W	16
Przepływ wody	m³/s	0.000417

Ros

Nr rej. testu: 300

### Szczegółowy wynik dla „EN14825:2022” Umiarkowana Niska (C) A 7 /W27

Testowane zgodnie z:	EN14511:2022 and EN14825:2022		
Strefa klimatyczna:	Umiarkowana		
Zastosowanie temperatury:	Niska		
Nazwa warunku:	C		
Temperatura warunków:	°C	7	
Częściowe obciążenie:	%	35%	
Wybrany Tbivalent	°C	-7	
Tdesign	°C	-10	
Pdesign	kW	15.20	
Zapotrzebowanie na ciepło:	kW	5.26	
CR:		0.8	
Osiągnięty minimalny przepływ:		Nie	
Typ pomiaru:		Stan stabilny	
Zintegrowana pompa obiegowa:		Tak	

#### Uwzględnione korekty (wynik końcowy)

Wydajność grzewcza	kW	<b>6.264</b>
COP		<b>6.615</b>
Pobór energii	kW	<b>0.947</b>

#### Zmierzone

Wydajność grzewcza	kW	6.266
COP		6.601
Pobór energii	kW	0.949

Termometr suchy w temperaturze powietrza	°C	7.04
Termometr mokry w temperaturze powietrza	°C	6.02
Temperatura na wlocie	°C	22.80
Temperatura na wylocie	°C	27.77
Temperatura na wylocie (uśredniona w czasie)	°C	<b>26.98</b>

#### Pompa obiegowa

Zmierzone: Statyczna różnica ciśnień, pompa cieczy	Pa	<b>874</b>
Obliczona moc hydrauliczna	W	<b>0</b>
Obliczona wydajność globalna	η	<b>0.12</b>
Obliczona korekta wydajności	W	<b>2</b>
Obliczona korekta mocy	W	2
Przepływ wody	m³/s	0.000303

Kos



Nr rej. testu: 300

### Szczegółowy wynik dla „EN14825:2022” Umiarkowana Niska (D) A 12 /W24

Testowane zgodnie z:	EN14511:2022 and EN14825:2022
Strefa klimatyczna:	Umiarkowana
Zastosowanie temperatury:	Niska
Nazwa warunku:	D
Temperatura warunków:	°C 12
Częściowe obciążenie:	% 15%
Wybrany Tbivalent	°C -7
Tdesign	°C -10
Pdesign	kW 15.20
Zapotrzebowanie na ciepło:	kW 2.34
CR:	0.3
Osiągnięty minimalny przepływ:	Nie
Typ pomiaru:	Stan stabilny
Zintegrowana pompa obiegowa:	Tak

#### Uwzalednione korekty (wynik końcowy)

Wydajność grzewcza	kW	7.265
COP		8.134
Pobór energii	kW	0.893


#### Zmierzone

Wydajność grzewcza	kW	7.271
COP		8.081
Pobór energii	kW	0.900

Termometr suchy w temperaturze powietrza	°C	12.00
Termometr mokry w temperaturze powietrza	°C	10.92
Temperatura na wlocie	°C	22.38
Temperatura na wylocie	°C	27.40
Temperatura na wylocie (uśredniona w czasie)	°C	23.99

#### Pompa obiegowa

Zmierzone: Statyczna różnica ciśnień, pompa cieczy	Pa	2308
Obliczona moc hydrauliczna	W	1
Obliczona wydajność globalna	n	0.12
Obliczona korekta wydajności	W	6
Obliczona korekta mocy	W	7
Przepływ wody	m <sup>3</sup> /s	0.000348



### Szczegółowy wynik dla „EN14825:2022” Umiarkowana Niska (E) A -10/W35

Testowane zgodnie z:	EN14511:2022 I EN14825:2022
Strefa klimatyczna:	Umiarkowana
Zastosowanie temperatury:	Niska
Nazwa warunku:	E
Temperatura warunków:	°C -10
Częściowe obciążenie:	% 100%
Wybrany Tbivalent	°C -7
Tdesign	°C -10
Pdesign	kW 15.20
Zapotrzebowanie na ciepło:	kW 15.20
CR:	1.0
Osiągnięty minimalny przepływ:	Nie
Typ pomiaru:	Stan stabilny
Zintegrowana pompa obiegowa:	Tak

#### Uwzaleđnione korekty (wynik końcowy)

Wydajność grzewcza	kW	12.620
COP		2.509
Pobór energii	kW	5.030

#### Zmierzone

Wydajność grzewcza	kW	12.640
COP		2.501
Pobór energii	kW	5.055

Termometr suchy w temperaturze powietrza	°C	-10.23
Termometr mokry w temperaturze powietrza	°C	-11.37
Temperatura na wlocie	°C	29.94
Temperatura na wylocie	°C	35.02
Temperatura na wylocie (uśredniona w czasie)	°C	35.02

#### Pompa obiegowa

Zmierzone: Statyczna różnica ciśnień, pompa cieczy	Pa	6527
Obliczona moc hydrauliczna	W	4
Obliczona wydajność globalna	n	0.16
Obliczona korekta wydajności	W	21
Obliczona korekta mocy	W	25
Przepływ wody	m³/s	0.000619

K02



## Szczegółowe wyniki testów SCOP przy częściowym obciążeniu – zastosowanie w średniej temperaturze – klimat umiarkowany – EN 14825

### Szczegółowy wynik dla „EN14825:2022” Umiarkowana średnia (A i F) A -7 /W52

Testowane zgodnie z:	EN14511:2022 i EN14825:2022
Strefa klimatyczna:	Umiarkowana średnia
Zastosowanie temperatury:	A i F
Nazwa warunku:	
Temperatura warunków:	°C -7
Częściowe obciążenie:	% 88%
Wybrany Tbivalent	°C -7
Tdesign	°C -10
Pdesign	kW 13.00
Zapotrzebowanie na ciepło:	kW 11.50
CR:	1.0
Osiągnięty minimalny przepływ:	Nie
Typ pomiaru:	Stan stabilny
Zintegrowana pompa obiegowa:	Tak

#### Uwzględnione korekty (wynik końcowy)

Wydajność grzewcza	kW	11.680
COP		2.012
Pobór energii	kW	5.805

#### Zmierzone

Wydajność grzewcza	kW	11.694
COP		2.009
Pobór energii	kW	5.821

Termometr suchy w temperaturze powietrza	°C	-7.05
Termometr mokry w temperaturze powietrza	°C	-8.07
Temperatura na wlocie	°C	44.07
Temperatura na wylocie	°C	52.29
Temperatura na wylocie (uśredniona w czasie)	°C	52.29

#### Pompa obiegowa

Zmierzone: Statyczna różnica ciśnień, pompa cieczy	Pa	6527
Obliczona moc hydrauliczna	W	2
Obliczona wydajność globalna	n	0.14
Obliczona korekta wydajności	W	14
Obliczona korekta mocy	W	17
Przepływ wody	m³/s	0.000361



Nr rej. testu: 300

### **Szczegółowy wynik dla „EN14825:2022” Umiarkowana średnia (B) A 2 /W42**

Testowane zgodnie z:	EN14511:2022 i EN14825:2022	
Strefa klimatyczna:	Umiarkowana	średnia
Zastosowanie temperatury:	B	
Nazwa warunku:		
Temperatura warunków:	°C	2
Częściowe obciążenie:	%	54%
Wybrany Tbivalent	°C	-7
Tdesign	°C	-10
Pdesign	kW	13.00
Zapotrzebowanie na ciepło:	kW	7.00
CR:		1.0
Osiągnięty minimalny przepływ:		Nie
Typ pomiaru:		Stan stabilny
Zintegrowana pompa obiegowa:		Tak

#### **Uwzględnione korekty (wynik końcowy)**

Wydajność grzewcza	kW	<b>7.291</b>
COP		<b>3.420</b>
Pobór energii	kW	<b>2.132</b>

#### **Zmierzone**

Wydajność grzewcza	kW	7.296
COP		3.414
Pobór energii	kW	2.137

Termometr suchy w temperaturze powietrza	°C	1.91
Termometr mokry w temperaturze powietrza	°C	0.91
Temperatura na wlocie	°C	34.04
Temperatura na wylocie	°C	42.18
Temperatura na wylocie (uśredniona w czasie)	°C	<b>42.18</b>

#### **Pompa obiegowa**

Zmierzone: Statyczna różnica ciśnień, pompa cieczy	Pa	<b>2485</b>
Obliczona moc hydrauliczna	W	<b>1</b>
Obliczona wydajność globalna	η	<b>0.12</b>
Obliczona korekta wydajności	W	<b>4</b>
Obliczona korekta mocy	W	<b>5</b>
Przepływ wody	m <sup>3</sup> /s	0.000231



160



### **Szczegółowy wynik dla „EN14825:2022” Umiarkowana średnia (C) A 7/W36**

Testowane zgodnie z:	EN14511:2022 i EN14825:2022		
Strefa klimatyczna:	Umiarkowana		
Zastosowanie temperatury:	średnia C		
Nazwa warunku:			
Temperatura warunków:	°C	7	
Częściowe obciążenie:	%	35%	
Wybrany Tbivalent	°C	-7	
Tdesign	°C	-10	
Pdesign	kW	13.00	
Zapotrzebowanie na ciepło:	kW	4.50	
CR:		0.7	
Osiągnięty minimalny przepływ:		Nie	
Typ pomiaru:		Stan stabilny	
Zintegrowana pompa obiegowa:		Tak	

#### **Uwzględnione korekty (wynik końcowy)**

Wydajność grzewcza	kW	<b>6.028</b>
COP		<b>4.935</b>
Pobór energii	kW	<b>1.222</b>

#### **Zmierzone**

Wydajność grzewcza	kW	6.041
COP		4.884
Pobór energii	kW	1.237

Termometr suchy w temperaturze powietrza	°C	6.99
Termometr mokry w temperaturze powietrza	°C	6.03
Temperatura na wlocie	°C	29.90
Temperatura na wylocie	°C	37.90
Temperatura na wylocie (uśredniona w czasie)	°C	<b>35.87</b>

#### **Pompa obiegowa**

Zmierzone: Statyczna różnica ciśnień, pompa cieczy	Pa	<b>11703</b>
Obliczona moc hydrauliczna	W	2
Obliczona wydajność globalna	n	0.14
Obliczona korekta wydajności	W	13
Obliczona korekta mocy	W	15
Przepływ wody	m³/s	0. 000182



### Szczegółowy wynik dla „EN14825:2022” Umiarkowana średnia (D) A 12/W30

Testowane zgodnie z:	EN14511:2022 i EN14825:2022
Strefa klimatyczna:	Umiarkowana średnia
Zastosowanie temperatury:	D
Nazwa warunku:	
Temperatura warunków:	°C 12
Częściowe obciążenie:	% 15%
Wybrany Tbivalent	°C -7
Tdesign	°C -10
Pdesign	kW 13.00
Zapotrzebowanie na ciepło:	kW 2.00
CR:	0.3
Osiągnięty minimalny przepływ:	Nie
Typ pomiaru:	Stan stabilny
Zintegrowana pompa obiegowa:	Tak

#### Uwzależnione korekty (wynik końcowy)

Wydajność grzewcza	kW	6.889
COP		6.019
Pobór energii	kW	1.145

#### Zmierzone


Wydajność grzewcza	kW	6.893
COP		6.001
Pobór energii	kW	1.149

Termometr suchy w temperaturze powietrza	°C	12.01
Termometr mokry w temperaturze powietrza	°C	11.00
Temperatura na wlocie	°C	27.71
Temperatura na wylocie	°C	35.68
Temperatura na wylocie (uśredniona w czasie)	°C	30.03

#### Pompa obiegowa

Zmierzone: Statyczna różnica ciśnień, pompa cieczy	Pa	2265
Obliczona moc hydrauliczna	W	0
Obliczona wydajność globalna	l	0.12
Obliczona korekta wydajności	W	4
Obliczona korekta mocy	W	4
Przepływ wody	m <sup>3</sup> /s	0.000208

Kosz



Nr rej. testu: 300

### **Szczegółowy wynik dla „EN14825:2022” Umiarkowana średnia (E) A -10/W55**

Testowane zgodnie z:	EN14511:2022 i EN14825:2022		
Strefa klimatyczna:	Umiarkowana średnia		
Zastosowanie temperatury:	E		
Nazwa warunku:			
Temperatura warunków:	°C	-10	
Częściowe obciążenie:	%	100%	
Wybrany Tbivalent	°C	-7	
Tdesign	°C	-10	
Pdesign	kW	13.00	
Zapotrzebowanie na ciepło:	kW	13.00	
CR:		1.0	
Osiągnięty minimalny przepływ:		Nie	
Typ pomiaru:		Przejściowy	
Zintegrowana pompa obiegowa:		Tak	

#### **Uwzaleđnione korekty (wynik końcowy)**

Wydajność grzewcza	kW	<b>10.531</b>
COP		<b>1.818</b>
Pobór energii	kW	<b>5.792</b>

#### **Zmierzone**

Wydajność grzewcza	kW	10.545
COP		1.816
Pobór energii	kW	5.807

Termometr suchy w temperaturze powietrza	°C	-10.00
Termometr mokry w temperaturze powietrza	°C	-11.08
Temperatura na wlocie	°C	47.07
Temperatura na wylocie	°C	55.07
Temperatura na wylocie (uśredniona w czasie)	°C	<b>55.07</b>

#### **Pompa obiegowa**

Zmierzone: Statyczna różnica ciśnień, pompa cieczy	Pa	<b>6527</b>
Obliczona moc hydraliczna	W	<b>2</b>
Obliczona wydajność globalna	n	<b>0.14</b>
Obliczona korekta wydajności	W	<b>13</b>
Obliczona korekta mocy	W	15
Przepływ wody	m <sup>3</sup> /s	0.000329



## Szczegółowe wyniki testów SCOP przy częściowym obciążeniu – zastosowanie w niskich temperaturach – cieplejszy klimat – EN 14825

### Szczegółowy wynik dla „EN14825:2022” Cieplejszy klimat, niska temp (B) A 2/W35

Testowane zgodnie z:	EN14511:2022 i EN14825:2022
Strefa klimatyczna:	Cieplejsza
Zastosowanie temperatury:	niska B
Nazwa warunku:	
Temperatura warunków:	°C 2
Częściowe obciążenie:	% 100%
Wybrany Tbivalent	°C 2
Tdesign	°C 2
Pdesign	kW 13.10
Zapotrzebowanie na ciepło:	kW 13.10
CR:	1.0
Osiągnięty minimalny przepływ:	Nie
Typ pomiaru:	Przejściowy
Zintegrowana pompa obiegowa:	Tak

### Uwzględnione korekty (wynik końcowy)

Wydajność grzewcza	kW	<b>13.106</b>
COP		<b>3.508</b>
Pobór energii	kW	<b>3.736</b>

### Zmierzone

Wydajność grzewcza	kW	13.134
COP		3.482
Pobór energii	kW	3.772

Termometr suchy w temperaturze powietrza	°C	2.08
Termometr mokry w temperaturze powietrza	°C	0.83
Temperatura na wlocie	°C	30.07
Temperatura na wylocie	°C	35.08
Temperatura na wylocie (uśredniona w czasie)	°C	<b>35.08</b>

### Pompa obiegowa

Zmierzone: Statyczna różnica ciśnień, pompa cieczy	Pa	<b>10206</b>
Obliczona moc hydrauliczna	W	<b>7</b>
Obliczona wydajność globalna	η	<b>0.20</b>
Obliczona korekta wydajności	W	<b>29</b>
Obliczona korekta mocy	W	36
Przepływ wody	m <sup>3</sup> /s	0.000709



### Szczegółowy wynik dla „EN14825:2022” Cieplejszy klimat, niska temp (C) A 7/W31

Testowane zgodnie z:	EN14511:2022 i EN14825:2022
Strefa klimatyczna:	Cieplejsza
Zastosowanie temperatury:	niska
Nazwa warunku:	C
Temperatura warunków:	°C 7
Częściowe obciążenie:	% 64%
Wybrany Tbivalent	°C 2
Tdesign	°C 2
Pdesign	kW 13.10
Zapotrzebowanie na ciepło:	kW 8.42
CR:	1.0
Osiągnięty minimalny przepływ:	Nie
Typ pomiaru:	Stan stały
Zintegrowana pompa obiegowa:	Nie

#### Uwzględnione korekty (wynik końcowy)

Wydajność grzewcza	kW	<b>8.750</b>
COP		<b>5.514</b>
Pobór energii	kW	<b>1.587</b>

#### Zmierzone

Wydajność grzewcza	kW	8.737
COP		5.557
Pobór energii	kW	1.572

Termometr suchy w temperaturze powietrza	°C	6.99
Termometr mokry w temperaturze powietrza	°C	6.01
Temperatura na wlocie	°C	26.03
Temperatura na wylocie	°C	31.04
Temperatura na wylocie (uśredniona w czasie)	°C	<b>31.04</b>

#### Pompa obiegowa

Zmierzone: Statyczna różnica ciśnień, pompa cieczy	Pa	<b>4732</b>
Obliczona moc hydrauliczna	W	<b>2</b>
Obliczona wydajność globalna	η	<b>0.14</b>
Obliczona korekta wydajności	W	<b>-12</b>
Obliczona korekta mocy	W	<b>-14</b>
Przepływ wody	m³/s	0.000419



## Szczegółowe wyniki testów SCOP przy częściowym obciążeniu – zastosowanie w niskich temperaturach – chłodniejszy klimat – EN 14825

### **Szczegółowy wynik dla „EN14825:2022” Chłodniejszy klimat, niska temp. (A) A -7/W30**

Testowane zgodnie z:	EN14511:2022 i EN14825:2022	
Strefa klimatyczna:	chłodniejsza	
Zastosowanie temperatury:	niska	
Nazwa warunku:	A	
Temperatura warunków:	°C	-7
Częściowe obciążenie:	%	61%
Wybrany Tbivalent	°C	-15
Tdesign	°C	-22
Pdesign	kW	13.70
Zapotrzebowanie na ciepło:	kW	8.29
CR:		1.0
Osiągnięty minimalny przepływ:		Nie
Typ pomiaru:	Przejściowy	
Zintegrowana pompa obiegowa:	Tak	

### **Uwzajemnione korekty (wynik końcowy)**

Wydajność grzewcza	kW	<b>8.383</b>
COP		<b>3.315</b>
Pobór energii	kW	<b>2.529</b>


### **Zmierzone**

Wydajność grzewcza	kW	8.386
COP		3.312
Pobór energii	kW	2.532

Termometr suchy w temperaturze powietrza	°C	-6.91
Termometr mokry w temperaturze powietrza	°C	-8.13
Temperatura na wlocie	°C	25.01
Temperatura na wylocie	°C	30.13
Temperatura na wylocie (uśredniona w czasie)	°C	<b>30.13</b>

### **Pompa obiegowa**

Zmierzone: Statyczna różnica ciśnień, pompa cieczy	Pa	<b>694</b>
	W	<b>0</b>
Obliczona moc hydrauliczna	Pa	<b>0.12</b>
Obliczona wydajność globalna	η	<b>2</b>
Obliczona korekta wydajności	W	<b>2</b>
Obliczona korekta mocy	W	
Przepływ wody	m³/s	<b>0.000411</b>



**Szczegółowy wynik dla „EN14825:2022” Chłodniejszy klimat, niska temp. (F i G) A -15/W32**

Testowane zgodnie z:	EN14511:2022 i EN14825:2022
Strefa klimatyczna:	chłodniejsza
Zastosowanie temperatury:	niska
Nazwa warunku:	F i G
Temperatura warunków:	°C -15
Częściowe obciążenie:	% 82%
Wybrany Tbivalent	°C -15
Tdesign	°C -22
Pdesign	kW 13.70
Zapotrzebowanie na ciepło:	kW 11.18
CR:	1.0
Osiągnięty minimalny przepływ:	Nie
Typ pomiaru:	Stan stały
Zintegrowana pompa obiegowa:	Tak

**Uwzględnione korekty (wynik końcowy)**

Wydajność grzewcza	kW	<b>11.301</b>
COP		<b>2.497</b>
Pobór energii	kW	<b>4.526</b>

**Zmierzone**

Wydajność grzewcza	kW	11.328
COP		2.484
Pobór energii	kW	4.560

Termometr suchy w temperaturze powietrza	°C	-15.10
Termometr mokry w temperaturze powietrza	°C	-14.89
Temperatura na wlocie	°C	27.01
Temperatura na wylocie	°C	32.09
Temperatura na wylocie (uśredniona w czasie)	°C	<b>32.09</b>

**Pompa obiegowa**

Zmierzone: Statyczna różnica ciśnień, pompa cieczy	Pa	<b>12070</b>
Obliczona moc hydrauliczna	W	<b>6</b>
Obliczona wydajność globalna	η	<b>0.19</b>
Obliczona korekta wydajności	W	<b>27</b>
Obliczona korekta mocy	W	34
Przepływ wody	m <sup>3</sup> /s	0.000536

KJD



## Szczegółowe wyniki badań COP - niska temperatura – EN 14511

### Szczegółowy wynik dla „EN 14511:2022” A7/W35

EN14511:2022

Testowane zgodnie z:

Osiągnięty minimalny przepływ:

Nie

Typ pomiaru:

Stan stały

Zintegrowana pompa obiegowa:

Tak

#### Uwzględnione korekty (wynik końcowy)

Wydajność grzewcza

kW

**15.707**

COP

**4.498**

Pobór energii

kW

**3.492**

#### Zmierzone

Wydajność grzewcza

kW

**15.749**

COP

**4.438**

Pobór energii

kW

**3.549**

Termometr suchy w temperaturze powietrza

°C

**6.98**

Termometr mokry w temperaturze powietrza

°C

**5.85**

Temperatura na wlocie

°C

**29.99**

Temperatura na wylocie

°C

**34.96**

#### Pompa obiegowa

##### Zmierzone: Statyczna różnica ciśnień, pompa cieczy

Pa

**20390**

Obliczona moc hydrauliczna

W

**16**

Obliczona wydajność globalna

n

**0.27**

Obliczona korekta wydajności

W

**41**

Obliczona korekta mocy

W

**57**

Przepływ wody

m<sup>3</sup>/s

**0.000763**

Rbs



Nr rej. testu: 300

## Szczegółowe wyniki badań COP - średnia temperatura – EN 14511

### Szczegółowy wynik dla „EN 14511:2022” A7/W55

EN14511:2022

Testowane zgodnie z:

Osiągnięty minimalny przepływ:

Typ pomiaru:

Zintegrowana pompa obiegowa:

Nie

Stan stały

Tak

Uwzaleđnione korekty (wynik końcowy)			
Wydajność grzewcza	kW		<b>16.139</b>
COP			<b>2.854</b>
Pobór energii	kW		<b>5.654</b>

Zmierzone			
Wydajność grzewcza	kW		16.152
COP			2.849
Pobór energii	kW		5.669

Termometr suchy w temperaturze powietrza	°C	6.92
Termometr mokry w temperaturze powietrza	°C	5.91
Temperatura na wlocie	°C	47.01
Temperatura na wylocie	°C	54.85

Pompa obiegowa			
Zmierzone: Statyczna różnica ciśnień, pompa cieczy	Pa		<b>4062</b>
Obliczona moc hydrauliczna	W		<b>2</b>
Obliczona wydajność globalna	η		<b>0.14</b>
Obliczona korekta wydajności	W		<b>13</b>
Obliczona korekta mocy	W		15
Przepływ wody	m³/s		0.000500



Nr rej. testu: 300

## Szczegółowe wyniki badań pomiaru mocy akustycznej – Test nr 1

[Logo jednostki akredytującej DANAK]	<b>Poziomy mocy akustycznej wg ISO 3743-1:2010</b>	[Logo Duńskiego Instytutu Technologicznego]
--------------------------------------	--	---


Metoda inżynierarna dla małych, ruchomych źródeł w polach pogłosowych - Metoda porównawcza dla pomieszczeń badawczych o twardych ścianach

Klient: Midea Data testu: 18-01-2024  
Obiekt: Typ: Mono pompa ciepła powietrze-woda, model: MHC-V16W/D2RN8-BER90  
Warunki Jednostka zewnętrzna jest zamontowana na metalowej ramie nośnej za pomocą sześciu wibroizolatorów i umieszczona na czterech kawałkach płyt betonowych (20x20x2,5 cm). Wszystko to umieszcza się w wannie z kroplami wody na dwóch kawałkach cięzych płyt betonowych (90x90x10cm) ułożonych na macie tłumiącej振动 na podłodze. Hałas emitowany przez jednostkę zewnętrzną został zmierzony w pomieszczeniu testowym 2.  
Montażu:  
Warunki A7/W35, Prędkość sprężarki: 64[Hz], Prędkość wentylatora: 730[rpm], Prędkość pompy: 80 [%], EXV1(P): 138, Moc grzewcza: 15,7 [kW], Pobór mocy: 3,49 [kW], Przepływ wody: 2720 [l/h]  
pracy:

Ciśnienie statyczne: 995 hPa Pole odniesienia:  
Temperatura powietrza: 7.0 °C L1: 1.4 m  
Wilgotność względna powietrza: 84.0 % L2: 0.4 m  
Objętość pom. testowego: 102.8 m³ L3: 0.9 m  
Pom.: Pom. 2 Objętość: 0.5 m³

Powierzchnia S pom. testowego: 138.9 m²

Częstotl. f [Hz]	Lw 1/3 oktawy [dB]	1/1 okt [dB]
100	67.3	
125	62.7	69.5
160	62.4	
200	61.6	
250	61.3	66.0
315	60.9	
400	59.8	
500	59.3	64.5
630	60.1	
800	59.5	
1000	56.5	62.2
1250	54.9	
1600	53.6	
2000	51.8	56.7
2500	49.4	
3150	46.6	
4000	44.4	49.4
5000	41.7	
6300	40.4	
8000	41.1	45.9
10000	41.7	




Poziom mocy akustycznej Lw(A): 66.5 dB [re 1pW], Niepewność σ<sub>tot</sub>: 1.6 dB

Nazwa instytutu badawczego: DTI  
Nr raportu z badań: 300-KLAB-23-039

Pomiary są w pełni zgodne z ISO 3743-1


Data: 18-01-2024

KDS




Nr rej. testu: 300

## Szczegółowe wyniki badań pomiaru mocy akustycznej – Test nr 2




Poziom mocy akustycznej L <sub>w</sub> (A):	<b>51.5 dB [re 1pW]</b>	Niepewność σ <sub>tot</sub> :	<b>1.6 dB</b>
Nazwa instytutu badawczego:	DTI	Data:	18-01-2024
Nr raportu z badań:	300-KLAB-23-039		
Pomiary są w pełni zgodne z ISO 3743-1			



Nr rej. testu: 300

## Szczegółowe wyniki badań pomiaru mocy akustycznej – Test nr 3


[logo jednostki akredytującej DANAK]	<b>Poziomy mocy akustycznej wg ISO 3743-1:2010</b>	[Logo Duńskiego Instytutu Technologicznego]																																																																																	
Metoda inżynierijna dla małych, ruchomych źródeł w polach pogłosowych - Metoda porównawcza dla pomieszczeń badawczych o twardych ścianach																																																																																			
Klient:	Midea	Data testu: 18-01-2024																																																																																	
Obiekt:	Typ: Mono pompa ciepła powietrze-woda, model: MHC-V16W/D2RN8-BER90																																																																																		
Warunki montażu:	Jednostka zewnętrzna jest zamontowana na metalowej ramie nośnej za pomocą sześciu wibroizolatorów i umieszczona na czterech kawałkach płyt betonowych (20x20x2,5 cm). Wszystko to umieszcza się w wannie z kroplami wody na dwóch kawałkach ciężkich płyt betonowych (90x90x10cm) ułożonych na macie tłumiącej wibracje na podłodze. Hałas emitowany przez jednostkę zewnętrzną został zmierzony w pomieszczeniu testowym 2.																																																																																		
Warunki pracy:	A7/W55, Prędkość sprężarki: 72[Hz], Prędkość wentylatora: 650[rpm], Prędkość pompy: 50 [%], EXV1(P): 128, Moc grzewcza: 16,14 [kW], Pobór mocy: 5,65 [kW], Przepływ wody: 1790 [l/h]																																																																																		
Ciśnienie statyczne: 996 hPa	Temperatura powietrza: 7.0 °C	Pole odniesienia: L1: 1.4 m L2: 0.4 m L3: 0.9 m Objętość: 0.5 m³																																																																																	
Wilgotność względna powietrza: 84.0 %	Objętość pom. testowego: 102.8 m³	Pom.: Pom. 2																																																																																	
Powierzchnia S pom. testowego: 138.9 m²																																																																																			
<table border="1"><thead><tr><th>Częstotl f [Hz]</th><th>Lw 1/3 oktawy [dB]</th><th>1/1 okt [dB]</th></tr></thead><tbody><tr><td>100</td><td>67.3</td><td></td></tr><tr><td>125</td><td>64.4</td><td>70.8</td></tr><tr><td>160</td><td>66.0</td><td></td></tr><tr><td>200</td><td>63.1</td><td></td></tr><tr><td>250</td><td>59.5</td><td>65.8</td></tr><tr><td>315</td><td>59.2</td><td></td></tr><tr><td>400</td><td>58.6</td><td></td></tr><tr><td>500</td><td>57.4</td><td>63.4</td></tr><tr><td>630</td><td>59.6</td><td></td></tr><tr><td>800</td><td>57.1</td><td></td></tr><tr><td>1000</td><td>54.4</td><td>59.8</td></tr><tr><td>1250</td><td>52.4</td><td></td></tr><tr><td>1600</td><td>51.6</td><td></td></tr><tr><td>2000</td><td>49.8</td><td>55.1</td></tr><tr><td>2500</td><td>49.1</td><td></td></tr><tr><td>3150</td><td>46.3</td><td></td></tr><tr><td>4000</td><td>44.9</td><td>49.2</td></tr><tr><td>5000</td><td>39.9</td><td></td></tr><tr><td>6300</td><td>38.9</td><td></td></tr><tr><td>8000</td><td>40.7</td><td>45.4</td></tr><tr><td>10000</td><td>41.7</td><td></td></tr></tbody></table>	Częstotl f [Hz]	Lw 1/3 oktawy [dB]	1/1 okt [dB]	100	67.3		125	64.4	70.8	160	66.0		200	63.1		250	59.5	65.8	315	59.2		400	58.6		500	57.4	63.4	630	59.6		800	57.1		1000	54.4	59.8	1250	52.4		1600	51.6		2000	49.8	55.1	2500	49.1		3150	46.3		4000	44.9	49.2	5000	39.9		6300	38.9		8000	40.7	45.4	10000	41.7		<p>Legend: Lw (white bar), LWA (black bar)</p> <table border="1"><tr><td colspan="2">Poziomy mocy akustycznej Lw, dB Liniowa   ważona A (CZERWONY)</td></tr><tr><td>125</td><td>64.4</td></tr><tr><td>250</td><td>59.5</td></tr><tr><td>500</td><td>57.4</td></tr><tr><td>1000</td><td>54.4</td></tr><tr><td>2000</td><td>49.8</td></tr><tr><td>4000</td><td>44.9</td></tr><tr><td>8000</td><td>40.7</td></tr></table> <p>Poziomy mocy akustycznej Lw(A): 65.2 dB [re 1pW], Niepewność <math>\sigma_{tot}</math>: 1.6 dB</p>	Poziomy mocy akustycznej Lw, dB Liniowa   ważona A (CZERWONY)		125	64.4	250	59.5	500	57.4	1000	54.4	2000	49.8	4000	44.9	8000	40.7
Częstotl f [Hz]	Lw 1/3 oktawy [dB]	1/1 okt [dB]																																																																																	
100	67.3																																																																																		
125	64.4	70.8																																																																																	
160	66.0																																																																																		
200	63.1																																																																																		
250	59.5	65.8																																																																																	
315	59.2																																																																																		
400	58.6																																																																																		
500	57.4	63.4																																																																																	
630	59.6																																																																																		
800	57.1																																																																																		
1000	54.4	59.8																																																																																	
1250	52.4																																																																																		
1600	51.6																																																																																		
2000	49.8	55.1																																																																																	
2500	49.1																																																																																		
3150	46.3																																																																																		
4000	44.9	49.2																																																																																	
5000	39.9																																																																																		
6300	38.9																																																																																		
8000	40.7	45.4																																																																																	
10000	41.7																																																																																		
Poziomy mocy akustycznej Lw, dB Liniowa   ważona A (CZERWONY)																																																																																			
125	64.4																																																																																		
250	59.5																																																																																		
500	57.4																																																																																		
1000	54.4																																																																																		
2000	49.8																																																																																		
4000	44.9																																																																																		
8000	40.7																																																																																		
Nazwa instytutu badawczego: DTI	Data: 18-01-2024																																																																																		
Nr raportu z badań: 300-KLAB-23-039																																																																																			
Pomary są w pełni zgodne z ISO 3743-1																																																																																			



Nr rej. testu: 300

## Szczegółowe wyniki badań pomiaru mocy akustycznej – Test nr 4

[logo jednostki akredytującej DANAK]	<b>Poziomy mocy akustycznej wg ISO 3743-1:2010</b>	[Logo Państwowego Instytutu Technologicznego]																																																																	
Metoda inżynierarna dla małych, ruchomych źródeł w polach pogłosowych - Metoda porównawcza dla pomieszczeń badawczych o twardych ścianach																																																																			
Klient:	Midea	Data testu: 18-01-2024																																																																	
Obiekt:	Typ: Mono pompa ciepła powietrze-woda, model: MHC-V16W/D2RN8-BER90																																																																		
Warunki montażu:	Jednostka zewnętrzna jest zamontowana na metalowej ramie nośnej za pomocą sześciu wibroizolatorów i umieszczona na czterech kawałkach płyt betonowych (20x20x2,5 cm). Wszystko to umieszcza się w wannie z kroplami wody na dwóch kawałkach ciężkich płyt betonowych (90x90x10cm) ułożonych na macie tłumiącej wibracje na podłodze. Hałas emitowany przez jednostkę zewnętrzną został zmierzony w pomieszczeniu testowym 2.																																																																		
Warunki pracy:	A7/W55, Prędkość sprężarki: 32[Hz], Prędkość wentylatora: 450[rpm], Prędkość pompy: 30 [%], EXV1(P): 92, Wydajność grzewcza: 7,1 [kW], Pobór mocy: 2,34 [kW], Przepływ wody: 765 [l/h]																																																																		
Ciśnienie statyczne:	996 hPa	Pole odniesienia:																																																																	
Temperatura powietrza:	7,0 °C	L1: 1,4 m																																																																	
Wilgotność względna powietrza:	84.0 %	L2: 0,4 m																																																																	
Objętość pom. testowego:	102,8 m <sup>3</sup>	Pom.: Pom. 2	L3: 0,9 m																																																																
Powierzchnia S pom. testowego:	138,9 m <sup>2</sup>	Objętość: 0,5 m <sup>3</sup>																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th>Częstotl. f [Hz]</th><th>L<sub>w</sub> 1/3 oktawy [dB]</th><th>1/1 okt [dB]</th></tr></thead><tbody><tr><td>100</td><td>56,7</td><td></td></tr><tr><td>125</td><td>52,6</td><td>58,6</td></tr><tr><td>160</td><td>49,0</td><td></td></tr><tr><td>200</td><td>49,5</td><td></td></tr><tr><td>250</td><td>51,4</td><td>55,5</td></tr><tr><td>315</td><td>51,1</td><td></td></tr><tr><td>400</td><td>50,1</td><td></td></tr><tr><td>500</td><td>48,9</td><td>55,1</td></tr><tr><td>630</td><td>51,5</td><td></td></tr><tr><td>800</td><td>47,8</td><td></td></tr><tr><td>1000</td><td>44,0</td><td>50,0</td></tr><tr><td>1250</td><td>41,7</td><td></td></tr><tr><td>1600</td><td>40,2</td><td></td></tr><tr><td>2000</td><td>38,5</td><td>43,1</td></tr><tr><td>2500</td><td>34,5</td><td></td></tr><tr><td>3150</td><td>33,5</td><td></td></tr><tr><td>4000</td><td>30,9</td><td>36,1</td></tr><tr><td>5000</td><td>27,9</td><td></td></tr><tr><td>6300</td><td>35,1</td><td></td></tr><tr><td>8000</td><td>35,7</td><td></td></tr><tr><td>10000</td><td>35,0</td><td>40,0</td></tr></tbody></table>	Częstotl. f [Hz]	L <sub>w</sub> 1/3 oktawy [dB]	1/1 okt [dB]	100	56,7		125	52,6	58,6	160	49,0		200	49,5		250	51,4	55,5	315	51,1		400	50,1		500	48,9	55,1	630	51,5		800	47,8		1000	44,0	50,0	1250	41,7		1600	40,2		2000	38,5	43,1	2500	34,5		3150	33,5		4000	30,9	36,1	5000	27,9		6300	35,1		8000	35,7		10000	35,0	40,0	<p>Wykres przedstawiający poziomy mocy akustycznej L<sub>w</sub>(A) w dB w zależności od częstotliwości f, Hz. Oś pionowa (Y) przedstawiona jest skalią od 20 do 80 dB. Oś pozioma (X) przedstawiona jest częstotliwościami 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 Hz. Biele słupki przedstawiają poziomy mocy akustycznej dla 1/3 oktaw, a czarne słupki przedstawiają poziomy mocy akustycznej dla 1/1 oktaw. Wykres pokazuje ogólny spadek poziomów mocy akustycznej wraz z wzrostem częstotliwości, z wyraźnym maksimum w zakresie 500-1000 Hz.</p>
Częstotl. f [Hz]	L <sub>w</sub> 1/3 oktawy [dB]	1/1 okt [dB]																																																																	
100	56,7																																																																		
125	52,6	58,6																																																																	
160	49,0																																																																		
200	49,5																																																																		
250	51,4	55,5																																																																	
315	51,1																																																																		
400	50,1																																																																		
500	48,9	55,1																																																																	
630	51,5																																																																		
800	47,8																																																																		
1000	44,0	50,0																																																																	
1250	41,7																																																																		
1600	40,2																																																																		
2000	38,5	43,1																																																																	
2500	34,5																																																																		
3150	33,5																																																																		
4000	30,9	36,1																																																																	
5000	27,9																																																																		
6300	35,1																																																																		
8000	35,7																																																																		
10000	35,0	40,0																																																																	
Poziom mocy akustycznej L <sub>w</sub> (A): 55,6 dB [re 1pW], Niepewność σ <sub>tot</sub> : 1,6 dB																																																																			
Nazwa instytutu badawczego: DTI	Nr raportu z badań: 300-KLAB-23-039	Data: 18-01-2024																																																																	
Pomiary są w pełni zgodne z ISO 3743-1																																																																			



## Załącznik 1

### Specyfikacja jednostki

Typ urządzenia: Pompa ciepła powietrze-woda typu mono

Producent: Midea

Wymiary pompy ciepła: 0.4 x 0.9 x 1.3m (W x L x H)

Rok produkcji: brak.


### Warunki pracy i środowisko

Warunki pracy badanego urządzenia odpowiadają wymaganiom klasy A.

Komora do badań akustycznych to pomieszczenie pogłosowe o twardych ścianach ( $103\text{ m}^3$ ), wyposażone w odpowiednie panele odblaskowe rozpraszające dźwięk. Komora do badań akustycznych spełnia wymagania normy ISO3743-1, stopień dokładności 2 (stopień inżynierijny).

Pomiary średnich poziomów ciśnienia akustycznego w pasmach częstotliwości 1/3 oktawy przeprowadzane są przy użyciu trzech mikrofonów w komorze badawczej. Podczas pomiarów mikrofony przesuwają się w górę i w dół przez jeden metr po łuku ćwierćokręgu.

Poniższy rysunek przedstawia instalację urządzenia podczas testu, położenie mikrofonów, panele odblaskowe rozpraszające dźwięk i referencyjne źródło dźwięku.



### Przyrządy pomiarowe

Nr ident.	Producent	Opis	Firma wzorcująca
100864	GRAS	Gras 40AE_26CA, ½" free field microphone, Room 1	Norsonic A/S, Norwegia
100865	GRAS	Gras 40AE_26CA, ½" free field microphone, Room 1	Norsonic A/S, Norwegia
100866	GRAS	Gras 40AE_26CA, ½" free field microphone, Room 1	Norsonic A/S, Norwegia
100867*	GRAS	Gras 40AE_26CA, ½" free field microphone, Room 2	Norsonic A/S, Norwegia
100868*	GRAS	Gras 40AE_26CA, ½" free field microphone, Room 2	Norsonic A/S, Norwegia
100869*	GRAS	Gras 40AE_26CA, ½" free field microphone, Room 2	Norsonic A/S, Norwegia
100870	GRAS	Gras 40AE_26CA, ½" free field microphone, Roof monitor	Norsonic A/S, Norwegia
100873*	Brüel & Kjær	Acoustical calibrator, Brüel & Kjær 4231	Element Metech, Dania
100859	Norsonic	Reference sound source, Norsonic Nor278 Room 1	RISE, Szwecja
100872*	Norsonic	Reference sound source, Norsonic Nor278 Room 2	RISE, Szwecja
100620*	Norsonic	Multi-channel measurement system Nor850	Norsonic A/S, Norwegia

\* Przyrządy służą do rzeczywistych pomiarów w celu obliczenia wyników badań.

Pozostałe przyrządy służą do pomiarów kontrolnych.  
Wszystkie mikrofony wyposażone są w osłony przeciwwietrzne.



## Procedura testowa

Pomiary poziomu mocy akustycznej emitowanej przez pompę ciepła przeprowadza się według poniższych norm:

- DS/EN 14511:2022
- EN 12102-1:2022
- ISO/EN 3743-1:2010

Podstawowa norma dotycząca pomiarów akustycznych DS/EN 3743-1 to metoda porównawcza wykorzystująca skalibrowane referencyjne źródło dźwięku. Wykonuje się dwie serie pomiarów ciśnienia akustycznego w dokładnie takich samych warunkach akustycznych, np. przy tych samych pozycjach mikrofonów, tej samej temperaturze i wilgotności powietrza. Skalibrowane poziomy mocy akustycznej są znane dla referencyjnego źródła dźwięku w każdym paśmie częstotliwości i są wykorzystywane do szacowania akustycznego współczynnika korekcji do obliczenia mocy akustycznej emitowanej przez badane urządzenie. Mierzone są poziomy hałasu tła i wykorzystywane do odpowiednich korekt.

Ostateczny całkowity poziom mocy akustycznej ważony A opiera się na pomiarach i obliczeniach na poziomach 1/3 oktawy, które następnie sumuje się na poziomach 1/1 oktawy. Całkowity poziom mocy akustycznej ważony A wyznaczany jest dla mierzonego zakresu częstotliwości od 100 Hz do 10 kHz.

Rzeczywiste pozycje mikrofonów i wartości korekcji są zapisywane w plikach danych połączonych z pełną dokumentacją projektową zgodnie z akredytacją DANK.

Kompletny system pomiarowy jest udokumentowany i regularnie kalibrowany zgodnie z DANK. Szczegółowy opis metody pomiaru podany jest w języku duńskim w systemie baz danych jakości „QA Web” w Duńskim Instytucie Technologicznym, do którego dostęp ma DANK.

## Niepewność pomiaru

Niepewność poziomu mocy akustycznej w decybelach wyznaczana jest zgodnie z normą ISO 3743-1, równanie 22  $\sigma_{tot} = \sqrt{\sigma_{RO}^2 + \sigma_{omc}^2}$  gdzie:

- $\sigma_{RO}$  jest odchyleniem standardowym powtarzalności metody
- $\sigma_{omc}$  jest odchyleniem standardowym opisującym niepewność związaną z niestabilnością warunków pracy i montażu dla danego źródła hałasu podczas badania.

$\sigma_{RO}$  wyraża niepewność wyników badań dostarczonych przez różne akredytowane laboratoria badawcze ze względu na różne instrumentarium i wdrożenie procedury pomiarowej, a także różne charakterystyki promieniowania źródła hałasu podczas badania.

$\sigma_{omc}$  wyraża niepewność związaną z niestabilnością warunków pracy i montażu dla danego źródła hałasu podczas badania. Warunki montażu i instalacji w dwóch komorach do badań akustycznych DTI są dobrze określone w procedurze testowej. Ewentualna niestabilność warunków pracy jest monitorowana i oceniana przed każdym badaniem hałasu.



Niepewność badania  $\sigma_{omc}$  oblicza się zgodnie ze wzorem C.1 załącznika C do normy ISO3743-1 i zazwyczaj wynosi ona poniżej 0,5 dB. Jednakże niepewność zaokrąglona jest w raporcie w górę do najbliższego przyrostu o 0,5 dB. Zgodnie z Tabelą C.1 (stopień dokładności 2), niepewność  $\sigma_{ro}$  ustalono na 1,5.

Niepewność rozszerzoną U oblicza się zgodnie z normą ISO 3743-1, równanie 23:  
 $U = k \sigma_{tot}$  gdzie  $k = 2$  dla 95% pewności.

PRZYKŁAD:  $\sigma_{tot}: \sqrt{1.5^2 + 0.5^2} = 1.6 \text{ dB}$  i  $U(95\%) = 3.2 \text{ dB}$

Uwaga: Niepewność rozszerzona nie uwzględnia odchylenia standardowego produkcji stosowanego w normie ISO4871 na potrzeby sporządzania deklaracji hałasu dla partii maszyn.



## Załącznik 2

### List autoryzacyjny

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyjątkową odpowiedzialność:

**Nazwa producenta:** GD Midea HEATING&VENTILATING Equipment Co.,Ltd.

**Adres producenta:** Midea Industrial City, Shunde, Foshan, Guangdong, Chiny

Oświadczamy, że produkty typu pompa ciepła, który wyprodukowaliśmy dla **THERMOSILESIA SP. Z O.O. SP.K.** są identyczne z naszymi następującymi modelami

Model firmy głównej (Midea)	model ROTENSO
MHC-V8W/D2N8-B	AQM80X1 R14
MHC-V6W/D2N8-B	AQM60X1 R14
MHC-V4W/D2N8-B	AQM40X1 R14
MHC-V16W/D2RN8-B	AQM160X3 R14
MHC-V14W/D2RN8-B	AQM140X3 R14
MHC-V12W/D2RN8-B	AQM120X3 R14
MHC-V10W/D2N8-B	AQM100X1 R14

**Nazwa firmy:** THERMOSILESIA SP. Z O.O. SP.K.

**Nazwa handlowa:** ROTENSO

**Adres:** ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, Polska

**Uwaga:** Niniejsza deklaracja traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian technicznych lub eksploatacyjnych bez zgody producenta.

**Rok produkcji:** 2020-2023

**Data:** 20/03/2024

**Autoryzacja:** [podpis nieczytelny]

[okrągła czerwona pieczęć w języku trzecim]

[dokument składa się z 44 ponumerowanych stron, u dołu każdej strony znajduje się logo ILAC MRA oraz jednostki akredytującej DANK]

Ja, Małgorzata Kostrowska tłumacz przysięgły języka angielskiego (wpisana na listę tłumaczów przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod Nr TP/313/07), zaświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z przedłożonym dokumentem sporządzonym w języku angielskim.  
Nr rep.: 1913/2024  
Data: 06.06.2024



**Rotenso Sp. z o. o.**

Ul. Szyb Walenty 16  
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11  
NIP: 6342883098

[www.rotenso.pl](http://www.rotenso.pl)  
[info@rotenso.pl](mailto:info@rotenso.pl)

## OŚWIADCZENIE

Producent: Rotenso Sp z o. o. oświadcza, iż pompy ciepła:

- 1) AQM120X3 R14
- 2) AQM140X3 R14
- 3) AQM160X3 R14

Należą do jednego podtypu w danym typoszeregu i spełniają łącznie następujące warunki:

- identyczna konstrukcja obiegu chłodniczego, ten sam czynnik chłodniczy/roboczy;
- ten sam producent i liczba sprężarek;
- ten sam typ elementu rozprężnego;
- ten sam typ skraplacza;
- ten sam typ parownika;
- ten sam typ procesu odszraniania;
- ten sam sterownik i zasada sterowania wydajnością;
- ten sam producent, typ i liczba wentylatorów parownika (w przypadku powietrznych pomp ciepła i zasada sterowania wydajnością (stała, zmienna lub stopniowana regulacja prędkości obrotowej);
- urządzenia z i bez zaworu czterodrogowego nie mogą być zaliczone do tego samego typoszeregu.

**P R E Z E S**

Ruda Śląska, 07/06/24

Miejscowość, data

*mjr Piotr Pierzga*

Podpis osoby upoważnionej