

Dokumentacja techniczna

Dane odpowiadają wymogom rozporządzenia (UE) 813/2013.

Model(-e):	HU061MR.U20/HN0613T.NK0
Pompa ciepła powietrze/woda: [tak/nie]	Tak
Pompa ciepła woda/woda: [tak/nie]	Nie
Pompa ciepła solanka/woda: [tak/nie]	Nie
Niskotemperaturowa pompa ciepła: [tak/nie]	Nie
Wyposażona w ogrzewacz dodatkowy: [tak/nie]	Tak
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła: [tak/nie]	Tak
Parametry podaje się dla zastosowań w średnich temperaturach, z wyjątkiem niskotemperaturowych pomp ciepła. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepła parametry podaje się dla zastosowań w niskich temperaturach.	

Parametry są deklarowane dla warunków klimatu umiarkowanego.

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*)	P _{rated}	6	kW	energetyczna ogrzewania	η _s	126	%
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnętrznej T _j				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnętrznej T _j			
T _j = − 7 °C	P _{dh}	5,1	kW	T _j = − 7 °C	COP _d	2,12	-
T _j = + 2 °C	P _{dh}	3,1	kW	T _j = + 2 °C	COP _d	3,01	-
T _j = + 7 °C	P _{dh}	2,8	kW	T _j = + 7 °C	COP _d	4,54	-
T _j = + 12 °C	P _{dh}	3,2	kW	T _j = + 12 °C	COP _d	6,80	-
T _j = temp. biwalentna	P _{dh}	5,1	kW	T _j = temp. biwalentna	COP _d	2,12	-
T _j = graniczna temperatura robocza	P _{dh}	5,5	kW	T _j = graniczna temperatura robocza	COP _d	1,80	-
Pompy ciepła powietrze/woda: T _j = 15 °C (jeżeli TOL < -20 °C)	P _{dh}	x,x	kW	Pompy ciepła powietrze/woda: T _j = -15 °C (jeżeli TOL < - 20 °C)	COP _d	x,xx	-
Temperatura biwalentna	T _{biv}	-7	°C	Pompy ciepła powietrze/woda: Graniczna temperaturarobocza		-15	°C
Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania	P _{cyh}	x,x	kW	Efektywność cyklu	COP _{cy}	x,xx	-
Współczynnik strat (**)	C _{dh}	0,9	-	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	55	°C
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Współczynnik strat (**)	P _{OFF}	0,020	kW	Znamionowa moc cieplna (**)	P _{sup}	1,1	kW
Tryb wyłączzonego termostatu	P _{TO}	0,020	kW	Rodzaj pobieranej energii	Elektryczna		
Tryb czuwania	P _{SB}	0,020	kW				
Tryb włączonej grzałki karteru	P _{CK}	0,000	kW				
Inne parametry							
Regulacja wydajności	zmienna						
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnątrz	L _{WA}	42 / 58	dB				
Roczne zużycie energii	Q _{HE}	3714	kWh				
Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła:				Pompy ciepła powietrze/woda: znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz			
				Pompy ciepła woda/solanka-woda: znamionowe natężenie przepływu solanki lub wody, zewnętrzny wymiennik			
Deklarowany profil obciążeń	L			Efektywność energetyczna podgrzewania wody	η _{wh}	133	%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Q _{elec}	3,67	kWh	Dzienne zużycie paliwa	Q _{fuel}	x	kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	770	kWh	Roczne zużycie paliwa	AFC	x	GJ
Dane kontaktowe				LG Electronics Inc. Air Conditioning Division, 76, Seongsan Dong, Changwon City, Gyeong Nam, 641-713 Korea			

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna P_{rated} jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania P_{designh}, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego P_{sup} jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania sup(T_j).
(**) Jeżeli współczynnik C_{dh} nie został wyznaczony przez pomiar, jako współczynnik strat przyjmuje się wartość domyślną C_{dh} = 0,9.