

[logo Eurac Research]

[logo ILAC MRA]

[logo laboratorium ACCREDIA]

Nr lab. 1785L

Niniejszy raport nr. 24/023\_2.v1 z dnia 16.04.2024 uchyla i zastępuje dotychczasowy raport nr. 24/023\_2 z 15.04.24.

Zastosowane poprawki to:

- Dodano „Podsumowanie wyników”, strona 3;

Poprawki są również oznaczone paskiem bocznym.

## Podsumowanie wyników

Sezonowa efektywność ogrzewania zgodnie z UNI EN 14825:2022.

|  |                          |    |        |              |   |
|--|--------------------------|----|--------|--------------|---|
| Model  | VGE Eco Air M11-F3.R32.0 |    |        |              |   |
| Numer seryjny  | PPAL04022092927          |    |        |              |   |
| Funkcja  |                          |    |        | Odwracalny   |   |
| Typologia  |                          |    |        | Monobloc A/W |   |
| Klimat   |                          |    |        | Umiarkowany  | U |
| Temperatura  |                          |    |        | Średnia      |   |
| Znamionowa moc cieplna                                   | $P_{rated}$              | kW | 10     |              |   |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | $\eta_{sH}$              | %  | 128.9% | 2.6%         |   |
| Sezonowy współczynnik COP                                | SCOP                     |    | 3.30   | 0.07         |   |
| Sezonowy współczynnik COP w trybie aktywnym              | SCOPon                   |    | 3.30   | 0.07         |   |
| Sezonowy współczynnik COP netto                          | SCOPnet                  |    | 3.33   | 0.07         |   |

Weryfikacja zgodności z klasą A+++ z tabeli 2 rozp. UE 811/2013

| ID próbki  | Sezonowa efektywność ogrzewania / % | PFA* / % | Status zgodności |
|--|-------------------------------------|----------|------------------|
| VGE Eco Air M11-F3.R32.0 - s.n.<br>PPAL04022092927 | 128.9                               | 1%       | OK               |

Raport nr 24/023\_2.v1

T117-HPL Test report\_r2, 04/08/2023

3/15

Ja, Małgorzata Kostrowska tłumacz przysięgły języka angielskiego (wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod Nr TP/313/07), zaświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z przedłożonym dokumentem sporządzonym w języku angielskim.

Nr rep.: 1654/2024

Data: 13.05.2024

162

