

## OŚWIADCZENIE

Producent SUNEX S.A. oświadcza, iż pompy ciepła:

- 1) NEXUS S10 EVI
- 2) NEXUS S14 EVI
- 3) NEXUS S17 EVI

Należą do jednego podtypu w danym typoszeregu i spełniają łącznie następujące warunki:

- identyczna konstrukcja obiegu chłodniczego, ten sam czynnik chłodniczy/roboczy;
- ten sam producent, typ i liczba sprężarek;
- ten sam typ elementu rozprężnego;
- ten sam typ skraplacza;
- ten sam typ parownika;
- ten sam typ procesu odszraniania;
- ten sam sterownik i zasada sterowania wydajnością;
- ten sam producent, typ i liczba wentylatorów parownika (w przypadku powietrznych pomp ciepła) i zasada sterowania wydajnością (stała, zmienna lub stopniowana regulacja prędkości obrotowej);
- urządzenia z i bez zaworu czterodrogowego nie mogą być zaliczone do tego samego typoszeregu.

*Racibon 09.08.24*  
Miejscowość, data

*Piotr Fencin*  
Podpis osoby upoważnionej